



liander
onderdeel van alliantier

2832950 Zernikedreef 6

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

BV.Z24/3629565



Legenda

- Laagspanning
- LS Aansluitkabel
- Lage Druk
- LD Aansluitleiding
- Nieuw tracé
- Te verwijderen tracé
- Mantelbuis
- Geplande topografie
- Hulplijn
- Aftakking
- Aansluiting
- Lichtmast
- Gasafsluiter

Opmerkingen

NWE AANSL E Proco-DRIS paal
BB0343

Aansluitwaarde: 1x10A onbemeterd
hoofdkabel: 150A-6Csas 302534
aansluitkabel: 4x10cu+as10 ca. 25
meter
GEEN AARDE LEVEREN

De aansluiting vanaf de hoofdkabel
tot aan de inrit is op rol voor de oprit
gelegd. Met een gestuurde boring
maken we een oversteek onder de
oprit door. Daarna wordt de
DRIS-paal aangesloten.

1: 250



16.7 0 8.3 16.7

Tijdstip opmaak: 8:08 16-01-2024