

WATERVERGUNNING

Z-23-108001/D-24-108094



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 28 februari 2024
Datum aanvraag: 21 december 2023
OLO-nummer: 8278387
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Duijvestijn Energie B.V., Komkommerweg 25, 2641NH Pijnacker
Gemachtigde: VEK Adviesgroep B.V., Europa 1, 2672ZX Naaldwijk
Locatie activiteit: Komkommerweg 25 b, 2641 NH Pijnacker
Aanvraagnaam: Lozing hemelwater Duijvestijn
Referentietecode: 0124012/21-wvg

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Voor het hebben en gebruiken van een geothermie locatie worden bodembeschermende voorziening voorgeschreven (Artikel 4.1121, Besluit Activiteit Leefomgeving). Voor het aanleggen en in gebruik nemen van een geothermie locatie moet worden voldaan aan de regels van mijnbouwlocaties zoals gesteld in afdeling 3.10 van het besluit activiteit leefomgeving (vanaf nu BAL genoemd). De afdeling verwijst naar de inhoudelijke regels in hoofdstuk 4 van het BAL.

De geothermie installatie beschreven in deze vergunning maakt gebruik van een lekbak onder een ontgassingsinstallatie. Een lekbak wordt beschreven in paragraaf 5.4.2 van het BAL. Hierover staat het volgende in artikel 5.18 en 5.18a.:

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem heeft een lekbak waarboven of waarop vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank worden opgeslagen, een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, waarbij de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.
2. Er wordt voorkomen dat water in een lekbak blijft staan.
3. Met het oog op de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater is een lekbak niet aangesloten op het vuilwaterriool.

Het lozen van hemelwater vanaf een bodembeschermende voorziening (in dit geval de lekbak) is vergunningplichtig.

Gezien het feit dat de vergunning is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de omgevingswet, maar de watervergunning per 1 januari 2024 geldt als omgevingsvergunning wateractiviteit, zijn de activiteiten getoetst aan de wetgeving zoals gelding is vanaf 1 januari 2024.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 7.2 van de Waterschapsverordening van Delfland is het verboden zonder vergunning water te brengen in oppervlaktewaterlichamen.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland (2024);
- Besluit activiteit leefomgeving (2024);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Emissies

Op grond van artikel 4.23, eerste en tweede lid, van de Omgevingswet, moeten – kort samengevat en voor zover relevant - bij het verlenen van een vergunning de volgende zaken worden betrokken, dan wel in acht worden genomen:

1. De maatregelen die zijn genomen om het ontstaan en verontreiniging van afvalwater te voorkomen of te beperken, de afvalwaterstromen gescheiden te houden en her te gebruiken.
2. De voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken, hierna: BBT.
3. De bestaande toestand van het oppervlaktewater en de gevolgen van de lozing voor het oppervlaktewater.

Waterkwaliteit en ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

Bronmaatregelen

De ontgassinginstallatie staat buiten het pand en is niet tegen inregenen beschermd. Het is niet mogelijk hier een dak te plaatsen door andere regelgeving met betrekking tot de veiligheid. Onder de ontgasinstallatie is een lekbak geplaatst als bodembeschermende voorziening. Het water wat in deze lekbak valt is in de regel schoon hemelwater en wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater via een olie- en vet afscheider en bezinkput (memo Toelichting d.d. 19 december 2023). De lekbak zelf is voorzien van een vlotter en EC meter. De EC meter meet de geleidbaarheid van water in de lekbak, hiermee kan geconstateerd worden wanneer er formatiewater lekt in de lekbak.

De afvoer van deze lekbak staat bij normale bedrijfsomstandigheden open, om te voorkomen dat er water in de lekbak kan blijven staan. Wanneer er een calamiteit of onderhoud plaats vindt op de locatie kan zout formatiewater en/of olie in de lekbak terecht komen. Om te voorkomen dat deze verontreinigingen terecht komen op het oppervlaktewater, wordt in het geval van een verhoogde meetwaarde (EC-waarde) of andere afwijkende situatie de kraan automatisch gesloten.

Waterkwaliteit

Wegens de aard van de werkzaamheden kunnen er verontreinigingen ontstaan welke bestaan uit minerale olie, chloride, onopgeloste stoffen en andere milieubedreigende stoffen. In het hemelwaterstelsel bevinden zich een olie afscheider en een bezinksel-afscheider waarmee wordt voldaan aan de BBT. In de voorschriften zijn voor enkele stoffen normen opgenomen, daarnaast geldt de zorgplicht. Om te waarborgen dat men voldoet aan deze normen en de voorzieningen volledig functioneren, neemt de vergunninghouder periodiek monsters.

Doelen waterkwaliteit en ecologie voor overig water waterbeheerprogramma 2022-2027

De lozingslocatie aan de Komkommerweg ligt binnen een aangewezen blauwe M3 regio volgens het waterbeheerprogramma van Delfland. Dit houdt in dat er een hoog ecologisch potentieel aanwezig is voor het overige water en de oevers binnen deze regio. De streefnormen die hier gelden voor de chemische toestand van het water is 0,6 mg/l fosfaat en 2,0 mg/l stikstof. Aangezien het te lozen water schoon, afvloeiend hemelwater betreft en naar verwachting te verwaarlozen concentraties van beide stoffen bevat, is de lozing niet in strijd met de kwaliteitsdoelen volgens het waterbeheerprogramma van Delfland.

Waterveiligheid en waterkwantiteit

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid en waterkwantiteit. Dit blijkt uit het feit dat het lozingsdebiet minder dan 100 m³ /uur bedraagt, waardoor deze activiteit valt de vrijstelling omgevingsvergunningplicht zoals genoemd in artikel 7.3 uit de Waterschapsverordening van Hoogheemraadschap van Delfland. De lozingsactiviteit heeft geen effect op de waterveiligheid, omdat de aanwezige watergang en het watersysteem voldoende afvoercapaciteit heeft.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning, voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.

8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde lozing mag plaatsvinden tot einde van mijnbouwactiviteiten of tot wanneer gewijzigde wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft of indien blijkt dat de lozing de waterkwaliteit aantast.

4.2 Lozen op een oppervlaktewaterlichaam

4.2.1 Lozingseisen

1. Het water dat op oppervlaktewater wordt geloosd moet voldoen aan de lozingseisen zoals beschreven in lid 2 tot en met 4:
2. Het hemelwater mag niet verontreinigd zijn door activiteiten boven de lekbak of de aanwezige installatie, indien dit wel het geval is mag het water uit de lekbak niet op oppervlaktewater worden geloosd.
3. Het te lozen water betreft uitsluitend hemelwater.
4. Het te lozen water moet voldoen minimaal aan de normen zoals beschreven in de onderstaande tabel:

Stof	Norm
Minerale olie	50 microgram per liter
Onopgeloste stoffen	20 milligram per liter
Chloride/saliniteit	200 milligram per liter

5. De in lid 4 genoemde stoffen betreffen stoffen welke als trigger kunnen worden gebruikt om te bepalen of er sprake is van een verontreiniging met formatiewater. Voor alle overige stoffen geldt de zorgplicht. De vergunninghouder moet ten alle tijden voorkomen dat er stoffen in het te lozen hemelwater terecht kunnen komen, die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.
6. De lozing mag niet leiden tot achteruitgang van de huidige ecologische en chemische toestand van het water.
7. In het geval van een calamiteit wordt het protocol gevolgd zoals beschreven in 'memo toelichting' gevolgd.
8. De afsluitkraan op de lekbak wordt pas geopend na het schoonmaken van de lekbak en afscheiding installatie gereinigd zijn en na controle dat deze werkzaamheden het gewenste effect hebben bereikt.
9. Voor de aanvang van werkzaamheden aan de installatie wordt de afsluitkraan op de lekbak afgesloten. Voordat de afsluitkraan wordt geopend, moet de lekbak worden gecontroleerd op verontreiniging. Eventuele verontreiniging moet eerst volledig worden verwijderd, voordat de lozingsmogelijkheid richting oppervlaktewater weer mag worden geopend.

4.2.2 Meten en bemonsteren

1. Het te lozen water moet op een doelmatige wijze kunnen worden bemonsterd. Dit monsternamepunt moet goed bereikbaar zijn en toegankelijk voor toezichthouders van het Hoogheemraadschap van Delfland.
2. Monstername moet plaatsvinden volgens NEN 6600-1 en de conservering van het monster moet worden uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster mag niet worden gefiltreerd, de onopgeloste stoffen moeten worden meegenomen in de analyse.

3. Bij de analyse op metalen moet ontsluiting van de elementen plaatsvinden volgens NEN-EN-ISO 15587-1 en NEN 6961.
4. Er mogen andere methoden voor monsternamen, conservering en analyse worden gebruikt indien voorafgaand wordt aangetoond dat deze gelijkwaardig of beter zijn dan de in voorgaande voorschriften genoemde methoden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Duijvestijn Energie B.V. Komkommerweg 25, 2641NH Pijnacker, voor het lozen van hemelwater op een oppervlaktewaterlichaam (POL22104211) afkomstig vanaf een bodembeschermende voorziening.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Overzichtstekening 'situatieschets waterafvoervoorzieningen', tekeningnummer: 231218-1, datum: 18-12-2023;
 - Overzichtstekening 'Schema zuiveringstechnische voorzieningen', tekeningnummer 231218-2, datum: 18-12-2023;
 - Memo 'toelichting', projectnummer: 0124.012, datum: 19-12-2023;
 - Email 'RE: status Z-23-108001', ontvangen op 31-1-2024.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsovergang

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.