



Groningen 21 maart 2025
Zaaknummer Z/25/079199
Contactpersoon Jos Kleefsman
Uw brief van 1 februari 2025

Bijlage(n) -

Onderwerp: Besluit op verzoek om mee te werken/in te stemmen
met lozen via IBA op perceel Oude Dijk 2 Bedum

Geachte ,

Op 1 februari 2025 ontvingen wij uw brief. In deze brief heeft u aan ons een verzoek gedaan. Uw verzoek ziet op het mee werken/instemmen met het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater via een IBA afkomstig van perceel Oude Dijk 2 te Bedum. Wij hebben uw verzoek opgevat als het treffen van een verzoek om een maatwerkvoorschrift te nemen ten aanzien van de IBA. U leest in deze brief onze reactie op uw verzoek.

Verzoek

U verzoekt in uw brief om toestemming om vanuit de herbouwde boerderij via een nieuwe IBA huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater te lozen. Uw motivatie daarbij is als volgt:

- Er vindt al lange tijd onafgebroken een lozing plaats van huishoudelijk afvalwater via een IBA op oppervlaktewater;
- Het is u niet duidelijk waarom er bij nieuwbouw nieuwe regels gelden, zoals het aansluiten van huishoudelijk afvalwater op het riool;
- De gemeente Het Hogeland heeft volgens u in de omgevingsvergunning bepaald dat er geloosd wordt op een IBA klasse 3b waarvan de overloop uitkomt in een helofytenfilter;
- Er mogelijkheden zijn voor het waterschap om via maatwerk een uitzondering te maken voor het lozen op oppervlaktewater en u verzoekt het waterschap hiertoe over te gaan;
- Het lozen via een IBA een duurzame en bij uw levensstijl passende manier is.

Reactie

Eind oktober 2024 nam u contact op met het waterschap over het plaatsen van een nieuwe IBA. Op 13 november hebben we hierover twee keer telefonisch contact gehad. In die gesprekken hebben we uw wens voor een de aanleg van een nieuwe IBA besproken. Wij hebben toen aangegeven dat voor een nieuwbouwhuis de huidige regels gelden zoals opgenomen in onder andere de Wet milieubeheer, Besluit activiteiten leefomgeving en de waterschapsverordening. In uw geval wenst u een bestaande IBA te vervangen voor een nieuwe. Bij vervanging van een



voorziening moet opnieuw beoordeeld worden of de lozing voldoet aan de huidige voorschriften uit vigerende wetgeving. Een nieuwe voorziening dienen wij te beoordelen aan de vigerende wetgeving.

Op basis van de voorkeursvolgorde voor omgaan met afvalwater uit artikel 10.29a Wet milieubeheer geldt de volgende afvalhiërarchie voor huishoudelijk afvalwater:

- voorkomen of beperken van het ontstaan van afvalwater;
- voorkomen of beperken van verontreiniging van het afvalwater;
- gescheiden houden van afvalwaterstromen. Dit hoeft niet als er geen nadelige gevolgen zijn door het samenvoegen van de stromen;
- huishoudelijk afvalwater inzamelen en naar een zuiveringstechnisch werk (rioolwaterzuiveringsinstallatie of rwzi) brengen.

Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater gelden lozingsvoorschriften in paragraaf 6.2.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Er staan ook regels in het omgevingsplan en de waterschapsverordening. De voorkeursroute voor lozing is via het vuilwaterriool naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Voor lozingen van huishoudelijk afvalwater op regionaal oppervlaktewater gelden de lozingseisen uit het Omgevingsplan en de waterschapsverordening. Het omgevingsplan bevat regels voor het lozen op de bodem en de waterschapsverordening bevat regels voor het op oppervlaktewater. In beide gevallen geldt een aansluitplicht op riolering:

- 1 Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater alleen op een oppervlaktewaterlichaam geloosd als het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan:
 - a. 40 meter bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten;
 - b.
- 2 De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

(zie: Bijlage V, Titel 1.2, paragraaf 1.2.4, artikel 1.12, lid 1&2 van de waterschapsverordening + toelichting).

Omdat het vuilwaterriool de beste beschikbare techniek (BBT) is om huishoudelijk afvalwater te lozen en de afstand tussen de perceelsgrens en het dichtstbijzijnde vuilwaterriool kleiner is dan 40 m houdt het waterschap vast aan de aansluitverplichting. De afstand tussen de perceelsgrens en het riool is minder dan 10 m. De gemeente is verplicht om het huishoudelijk afvalwater in dit geval te ontvangen. Voor deze locatie gold in de bestaande situatie al een aansluitverplichting. Dat er in het verleden geen aansluiting op het riool is gerealiseerd betekent niet dat deze situatie mag voortduren.

Het toestaan van een IBA in afwijking van de regels van de Waterschapsverordening schept een precedentwerking naar vergelijkbare gevallen. Dit vinden wij niet wenselijk. Het waterschap



heeft te voldoen aan de KRW-doelstelling (Kaderrichtlijn Water). De KRW kent strikte kaders met weinig beoordelingsruimte voor het waterschap.

Het uitgangspunt van de KRW is dat alle oppervlaktewaterlichamen een goede toestand dan wel goed ecologisch potentieel (GEP) en een goede chemische toestand van het oppervlaktewater hebben. Het perceel Oude Dijk 2 in Bedum bevindt zich in het oppervlaktewaterlichaam Boterdiep – Winsumerdiep. Deze heeft een Goed Ecologisch Potentieel (GEP) voor stikstof totaal van 2,8 mg/l en voor Fosfor totaal 0,15 mg/l. Het is onzeker of het doelbereik voor fosfor totaal in 2027 behaald gaat worden.

Op grond van artikel 4 KRW geldt een bescherm- en verbeterverplichting waarbij gekomen moet worden tot een *goed ecologisch potentieel en een goede chemische toestand van het water*.

Het afwijken van BBT en het afwijken van de algemeen geldende regels uit de waterschapsverordening en het via maatwerk toestaan van het lozen van huishoudelijk afvalwater ligt niet in één lijn met de hierboven genoemde KRW verplichting en de waterkwaliteitsdoelstellingen

Een mogelijke verslechtering van de waterkwaliteit door een puntlozing of het in de weg staan van de verbetering van de waterkwaliteit kan het waterschap niet accepteren.

Afvalwater lozen in het oppervlaktewatersysteem geeft een groter risico op mogelijke vervuiling/achteruitgang van de waterkwaliteit. Bovendien hebben IBA systemen prestatiekenmerken die vast liggen en kunnen ze bij strengere wordende normen voor oppervlaktewaterkwaliteit in wet en regelgeving niet “geüpdatet” worden. Neem bijvoorbeeld de verwijdering van medicijnresten, als hier wat aan moet worden gedaan, gaat het lastig worden met helofytenfilters en andere IBA-systemen. Uitgangspunt is centraal zuiveren op een (goed gemonitorde) rwzi. Dit is BBT en moet altijd de voorkeur hebben.

Gemeente niet bevoegd voor lozingen op oppervlaktewater

Gemeente Het Hogeland is niet het bevoegde gezag voor lozingen op het oppervlaktewater. Dat de technische onderbouwing (met daarin een IBA) bij de aanvraag om de omgevingsvergunning is ingediend, betekent niet dat de gemeente dan bevoegd gezag wordt voor het beoordelen van de lozingsroute van huishoudelijk afvalwater. Uit uw informatie blijkt niet dat bij voorschrift in de omgevingsvergunning is bepaald dat lozing via de IBA dient plaats te vinden. U geeft aan dat er in een helofytenveld wordt geloosd. Deze is bij ons niet bekend. Uw gracht is bij ons bekend als een secundaire watergang en aangewezen oppervlaktewaterlichaam. Van zowel de gracht als het omringende water is het waterschap waterbeheerder en gelden de lozingsregels uit de Waterschapsverordening.

Conclusie

Voor de lozing van huishoudelijke afvalwater vanaf uw perceel staat het waterschap niet opnieuw een IBA toe, maar dient de lozing plaats te vinden op het vuilwaterriool, zoals bepaald in de Wet milieubeheer en via de algemene regels in de waterschapsverordening zijn vastgelegd. Bij deze beoordeling zijn bijvoorbeeld levensstijl en voor u passende oplossingen buiten beschouwing gelaten. Deze zijn geen beoordelingscriteria voor de lozing van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater. Voor lozingen van huishoudelijk afvalwater gelden al jaren dezelfde regels en door afwijken via een maatwerkvoorschrift ontstaat een ongewenst precedent.

**Besluit**

Hierbij besluit het waterschap Noorderzijlvest om in dit geval niet overgaan tot het reguleren van de lozing van huishoudelijk afvalwater van het perceel Oude Dijk 2 te Bedum via een maatwerkvoorschrift.

Ter inzage

Het besluit ligt ter inzage van 25 maart tot en met 5 mei 2025 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het niet met het besluit eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Nadere info vindt u op:

<https://iplo.nl/thema/water/afvalwater-activiteiten/systematiek-afvalwater-activiteiten/voorkeursvolgorde-afvalwater/>

<https://iplo.nl/thema/water/afvalwater-activiteiten/biologisch-afbreekbaar-afvalwater/huishoudelijk/#:~:text=Verreweg%20het%20meeste%20huishoudelijk%20afvalwater,gevallen%20geloosd%20op%20het%20oppervlaktewater.>



Vragen?

Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u gerust contact op met Jos Kleefsman, van het team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid