

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
20 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
186527/135909

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste aanvrager,

Op 27 januari 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitvoeren van kabelwerkzaamheden en het plaatsen van een area pop hoofdverdeelstation in de (beschermingszone van de) primaire waterkering ter plaatse van West Kinderdijk 105 te Alblasserdam.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted]

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Ons kenmerk: 186527

Pagina 2 van 8

- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 27 januari 2025 een aanvraag ontvangen van Netwerk Exploitiemaatschappij B.V., om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Netwerk Exploitiemaatschappij B.V. en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikelen 6.7.12 en 6.13.14 en 6.13.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. Het uitvoeren van kabelwerkzaamheden en het plaatsen van een object (area pop hoofdverdeelstation) in de (beschermingszone van de) primaire waterkering ter plaatse van West Kinderdijk 105 te Alblasserdam.
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. Vergunningstekening;
 2. Principetekening 1 Kwelschermen.
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 20 maart 2025

Besluitnummer: 186527

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekening:
 1. Vergunningstekening d.d. 18 november 2024;
 2. Principetekening 1 Kwelschermen.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

- 1.8 Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd. In overleg met en na toestemming van de toezichthouder waterkeringen kan hiervan worden afgeweken.
- 1.9 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
- 1.10 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2. Bijzondere voorschriften

Het leggen van een kabel dijkkruisend en parallel aan de waterkering door middel van een open ontgraving in (de beschermingszone van) de waterkering

- 2.1 Kabelgedeeltes die vervallen, moeten, inclusief alle bijbehorende voorzieningen, vóór oplevering van de met dit besluit vergunde werken, uit de waterkering en de beschermingszones worden verwijderd en afgevoerd.
- 2.2 Na het verwijderen van de oude kabel moet de nieuwe kabel zoveel mogelijk in dezelfde sleuf gelegd worden.
- 2.3 Handholes moeten worden geplaatst met een minimale gronddekking van 0,60 meter.
- 2.4 Op plaatsen waar de kabel (gedeeltelijk) de waterkering kruist, moet deze uit één stuk bestaan.
- 2.5 De kabel moet rechtstreeks in een te graven sleuf worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is. De sleuf mag maximaal 0,50 meter breed zijn, met een diepte van minimaal 0,50 meter en maximaal 1,00 meter beneden het maaiveld.
Een uitzondering hierop is de kruin van de waterkering: hier mag de kabel niet dieper worden gelegd dan maatgevend hoogwater, zijnde NAP+ 3,15 meter.
- 2.6 Waar de kabel de buitenkruinlijn van de waterkering kruist, moet een kwelscherm worden aangebracht met een minimale afmeting van 0,50 meter rondom de kabel. Het ontwerp van het kwelscherm moet voldoen aan de bij dit besluit behorende principetekening 1 kwelschermen.
- 2.7 Als het werk klaar is, moet de sleuf worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch vast worden aangestampt. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de kabel het geval was.
- 2.8 Op de gedichte sleuf moet de oorspronkelijke afdekking (bezoding, taludverdediging, wegverharding en dergelijke) worden aangebracht.

Het plaatsen van een object (area pop hoofdverdeelstation) in/op de waterkering

- 2.9 Bij objecten in/op de waterkering en bijbehorende beschermingszone mogen geen holle ruimtes worden gemaakt of aanwezig zijn, ook niet boven het profiel van vrije ruimte.
- 2.10 Als bij de uitvoering van toekomstige dijkverbetering verplaatsing of verwijdering van het object nodig is, zal dit door en voor rekening van de vergunninghouder gebeuren.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met het aanleggen van een glasvezelvoedingskabel nabij op te richten buitendijks gelegen woningen.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

Het uitvoeren van kabelwerkzaamheden en het plaatsen van een area pop hoofdverdeelstation in de (beschermingszone van de) primaire waterkering ter plaatse van West Kinderdijk 105 te Alblasser-dam.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 27 januari 2025 en geregistreerd onder nummer 186527.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunning-verlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Algemeen

- De genoemde werken zijn noodzakelijk om het telecommunicatienet optimaal te laten functioneren.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.

Ten aanzien van het object (area pop hoofdverdeelstation) in/op de waterkering

- De aanvraag is op dit onderdeel ook getoetst aan hoofdstuk 5 artikel 18a: 'Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Het betreft in dit specifieke geval nieuwbouw.
- Voor deze waterkering is in de legger geen bouwgrens opgenomen en de nieuwbouw zal in de waterkering aan de binnendijkse zijde worden gerealiseerd. Daarom is de aanvraag getoetst aan de criteria onder A van bovengenoemde beleidsregel.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat nieuwbouw in/op de waterkering niet is toegestaan.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het legaliseren van een geplaatste area pop hoofdverdeelstation in de waterkering.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat het area pop hoofdverdeelstation:
 - o relatief gezien gering is in omvang (lxbxh van circa 1m x 0,4m x 1,5m);
 - o is geplaatst naast een bestaande gas(meter)kast (aanwezig sinds 2007);
 - o is geplaatst op een bestaande dijkop-/afrit waarbij er sprake is van overhoogte t.o.v. het leggerprofiel en profiel van vrije ruimte van de waterkering.
- Als bij de uitvoering van toekomstige dijkverbetering verplaatsing of verwijdering van het object nodig is, zal dit door en voor rekening van de vergunninghouder gebeuren.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.

- Er is daarom voldoende reden om op dit onderdeel van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Ten aanzien van het aanleggen van glasvezelkabels parallel in de buitenkruin van de waterkering

- De onderhavige aanvraag is gericht op het aanleggen van een glasvezelvoedingskabel parallel in de buitenkruin van de waterkering.
- In beleidsregel 5.19 is bepaald dat terughoudend moet worden omgegaan met het toestaan van kabels & leidingen in de buitenkruin van de waterkering.
- De kabel komt te liggen nabij op te richten buitendijks gelegen woningen. Door de nieuwbouwonwikkeling is het niet mogelijk de kabel op 3 meter afstand vanaf de buitenteen aan te leggen.
- De aanleg voorkomt onnodige dijk kruisingen voor het later aansluiten van de woningen op het glasvezelnetwerk.

Ten aanzien van het aanleggen van een handhole voor glasvezel

- In de Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie en waterstaatkundige functie van waterkeringen is bepaald dat later in de kern- of beschermingszone aangebrachte niet-waterkerende elementen invloed op de kwaliteit van de waterkering hebben doordat ze:
 - de waterkerende functie kunnen aantasten (erosiebestendigheid)
 - een toekomstige verzwaring kunnen belemmeren of aanzienlijk duurder maken;
 - doelmatig beheer en onderhoud bemoeilijken
- De onderhavige aanvraag is gericht op het plaatsen van handhole ter plaatse van een dijkop-/afrit. Deze plaatsing moet worden beoordeeld op eventuele erosie als gevolg van overslag.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat de handhole onder een bestaande verhardingslaag (bestrating) wordt aangelegd.
- De kans op erosie bij overslag, ter plaatse van de ondergrondse handholes, is nagenoeg nul gezien de bovenstaande omstandigheden.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om op dit onderdeel van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkeringsbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.