

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
31 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
159436/150606

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste

Op 12 december 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het buiten gebruik stellen van mantelbuizen (volschuimen) en het aanleggen van waterleidingen nabij de Handelskade te Gorinchem.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Uitvoering overige werkzaamheden volgens bijgaande artikelen:

Uw aanvraag betreft een combinatie van vergunning plichtige en melding plichtige werkzaamheden. In dit geval is alleen het laten liggen van gietijzeren mantelbuizen voor de waterleiding vergunningplichtig. De werkzaamheden voor het uitnemen van de oude waterleiding en het aanleggen van de nieuwe waterleiding < 110mm melding plichtig.

We hebben uw aanvraag op de laatstbedoelde onderdelen daarom opgevat als een melding. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden moet worden voldaan aan de voorwaarden en voorschriften in artikel 6.7.5, 6.7.6 en artikel 6.14.6, 6.14.7 uit de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Aan de behandeling van melding plichtige werkzaamheden zijn geen legeskosten verbonden. Ook kan tegen melding plichtige werkzaamheden geen bezwaar en beroep worden aangetekend.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) vindt u meer informatie over de regels die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.


Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 12 december 2024 een aanvraag ontvangen van Oasen N.V., om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Oasen N.V. en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 6.7.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het buiten gebruik stellen van mantelbuizen (vol schuimen) en aanleggen van waterleidingen nabij de Handelskade te Gorinchem;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - 1 situatietekening nutstracé
 - 2 tekening mantelbuizen
 - 3 tracétekening;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 31 maart 2025

Besluitnummer: 159436/150606

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen
 - 1 situatietekening nutstracé
 - 2 tekening mantelbuizen
 - 3 tracétekening;
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

- 1.8 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
- 1.9 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2. Bijzondere voorschriften

Het laten liggen van gietijzeren mantelbuizen in de waterkering

- 2.1 Bestaande kabels en/of leidingen in eigendom van de vergunninghouder (inclusief rechtsvoorgangers) die buiten gebruik zijn of n.a.v. deze vergunning buiten gebruik worden genomen, moeten volledig worden verwijderd en worden afgevoerd uit de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones tenzij hier in de vergunning anders aangegeven.
- 2.2 De (omhullende)mantelbuis moet worden verdicht met drillgrout die bedoeld is om elastisch af te dichten en op te stijven. Drillgrout moet conform specificatie leverancier worden aangeemaakt.
- 2.3 De mantelbuis moet dusdanig worden afgedicht dat het onmogelijk dat er water door de mantelbuis stroomt.
- 2.4 De oude waterleiding in de gietijzeren mantelbuis moet geheel worden verwijderd.
- 2.5 De werkputten moeten worden verdicht met uitkomende grond en zo nodig worden aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch worden aangestampt. De grond moet daarbij zoveel als mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor het verwijderen van de gietijzeren mantelbuis.
- 2.6 De buiten gebruik genomen gietijzeren mantelbuizen moeten in beheer blijven van de organisatie die voorheen ook beheerder was van de waterleiding met gietijzeren mantelbuizen. De mantelbuizen moeten zichtbaar blijven op de Klic-meldingen.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met het buiten gebruik stellen van mantelbuizen (vol schuimen) en het aanleggen van waterleidingen nabij de Handelskade te Gorinchem.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

Het buiten gebruik stellen van mantelbuizen (vol schuimen) en aanleggen van waterleidingen nabij de Handelskade te Gorinchem.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 12 december 2024 en geregistreerd onder nummer 159436.

De aanvraag is aangevuld op 17 maart 2025, in die zin dat er een werkomschrijving is meegegeven over hoe en waarom deze werkzaamheden op deze wijze worden uitgevoerd. Dit ter onderbouwing van de vergunning.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Afwijking van beleid

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 19: 'Kabels en leidingen' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat kabels en leidingen in waterkeringen die buiten gebruik worden genomen uit de waterkering worden verwijderd.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het laten liggen van gietijzeren mantelbuizen parallel in de regionale waterkering.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat de drinkwaterleiding die in de mantelbuizen ligt in de binnenstad van Gorinchem wel wordt verwijderd.
- Voor het verwijderen van de mantelbuizen in de waterkering moet de gehele lengte van de drinkwaterleiding worden opengegraven op een diepte van minimaal 1,30 meter onder maaiveld.
- Grondroering op deze diepte in de waterkering komt de stabiliteit niet ten goede.
- Eveneens zal het opengraven van het gehele tracé onnodig veel kosten met zich meebrengen terwijl er tegen minder kosten veilige oplossingen mogelijk zijn.
- De aanvrager stelt daarom voor om de drinkwaterleiding uit de mantelbuizen te halen en deze mantelbuizen waterdicht te maken met drill-grout zodat er geen water door heen kan stromen. De mantelbuizen blijven dus op hun plek liggen.

- Door deze methode wordt op slechts enkele plekken in het tracé in de waterkering een gat gegraven om de drinkwaterleiding te verwijderen en de mantelbuis te verdichten.
- Deze ingreep is minder ingrijpend voor de omgeving, maar komt ook de stabiliteit van de waterkering en de ondergrond ten goede.
- Dat de gietijzeren mantelbuizen blijven liggen heeft geen gevolgen voor de stabiliteit en waterveiligheid van de waterkering, omdat er feitelijk niets veranderd.
- De huidige eigenaar blijft verantwoordelijk voor (de ligging van) de mantelbuizen tot deze op een ander moment worden verwijderd.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkeringbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.