

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-126219/D-25-147304



1 Procedure

Datum vergunning: 3 april 2025
Datum aanvraag: 6 maart 2025
Verzoeknummer: 2025030601276
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Technische Universiteit Delft, Mekelweg 5, 2628 CC DELFT
Locatie activiteit: Thijsseweg 1, 2629 JA Delft
Projectnaam: Aquathermie Firma van Buiten

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil voor de energietransitie een tweejarig onderzoek uitvoeren naar een aquathermie-installatie bestaande uit drie contactsystemen. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de waterschapsverordening, namelijk secundair polderwater. Om deze activiteiten op de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

De aquathermie-installatie met een maximale totaalcapaciteit van 25 kW wordt alleen toegepast voor energie inname (warmte), hetgeen tot een vorm van koudelozing leidt. Koeling en dus warmtelozing door de aquathermie-installatie wordt niet toegepast en is niet vergund/toegestaan.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- het plaatsen en tijdelijk hebben van drie aquathermie contactsystemen in het secundaire polderwater;
- het plaatsen en tijdelijk hebben van temperatuursensoren op palen in het secundaire polderwater;
- het innemen van energie (warmte) uit secundair polderwater als koudelozing.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Legger Delfland.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedsactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) *dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;*
 - b) *dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;*
 - c) *het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;*
 - d) *dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.*
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) *dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;*
 - b) *het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;*
 - c) *indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;*

- d) *de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;*
 - e) *de migratie van vissen;*
 - f) *dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.*
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
- a) *dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;*
en
 - b) *de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.*

3.3.2 Emissies (koudelozing)

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk wordt in acht genomen dat:
- a) *milieuverontreiniging door de lozing wordt geïntegreerd voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;*
 - b) *emissies in het oppervlaktewater en het ontstaan van afval door de lozing worden voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het oppervlaktewater te bereiken;*
 - c) *alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;*
 - d) *de voor de lozing in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;*
 - e) *er wordt geen significante milieuverontreiniging veroorzaakt;*
 - f) *de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen van ongevallen te beperken; en*
 - g) *dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.*
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
- a) *de ecologische kwaliteit van het watersysteem; en*
 - b) *dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.*

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante beoordelings- en toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Artikel 3.9

- De emissie van de koudelozing bestaat uit energie (warmte) overdracht aan de aquathermie-installatie. Dit vindt alleen plaats tussen begin herfst en het einde van de lente als er een warmtebehoefte is voor het bedrijfsruimte van 'Firma van Buiten'. Ter validatie zijn er sensoren aan palen geplaatst in het aangelegen secundaire polderwater. Sensor A is geplaatst als referentie om de reguliere polderwater temperatuur te meten.
Met modelering van de thermische impactanalyse is aangetoond dat de te temperatuur in het secundaire polderwater nabij de aquathermie-installatie op enkele momenten in de winter maximaal 0,7 °C daalt bij de sensoren E en F. Op een afstand van 15 m bij de sensoren C bedraagt dit incidenteel maximaal 0,6 °C, waarmee de invloed op de flora en fauna verwaarloosbaar is. De invloed van de buitentemperatuur en wind heeft een uitdrukkelijk grotere invloed op de watertemperatuurverschillen dan de aquathermie-installatie.
- Een koude pluim (mengzone in het polderwater met een $\Delta T > 4$ °C) is niet aanwezig. De temperatuurverschillen zijn dusdanig klein met maximaal 0,7 °C,

dat er voor vissen, amfibieën en reptielen geen barrièrewerking waarneembaar is.

- De toe te passen warmtewisselaars van de contactsystemen bestaat uit roestvast staal en polypropyleen die niet uitlogen. Dit wordt als de best beschikbare techniek beschouwd.
- De gebruikte materialen zijn roestvast staal en polypropyleen. Deze materialen hebben zeer goede sterkte eigenschappen, zodat de kans op lekkage bij juist onderhoud nagenoeg verwaarloosbaar is. De warmte-energie wordt overgebracht op de vloeistof glycol. Dit middel is biologisch snel afbreekbaar bij eventuele lekkages.
- In het voorjaar is het maximale temperatuurverschil in het secundaire polderwater door het aquathermie-installatie 0,3 °C, waarop waterplanten naar verwachting niet negatief op reageren.
- Waarneembare effecten op de schaduwwerking worden niet verwacht doordat het contactstelsel bestaat uit verticale lamellen.

In document "Aanvullende onderbouwing vergunningaanvraag TEO - Thijsseweg 1 Delft - Bijlage vergunningaanvraag TEO", referentie 100456 PR10916/WH van 28 januari 2025 is de volledige analyse op de waterkwaliteit en ecologie opgenomen.

- De maximale temperatuurverschillen vanuit de modelering worden gevalideerd door meetpunten in de vorm van temperatuursensoren in het secundaire polderwater te plaatsen op palen en frequent te meten. Bij metingen die afwijken bij de temperatuursensoren met meer dan 1,2 °C (kouder) ten opzichte van de reguliere polderwatertemperatuur bij sensor A dient dan direct met Delfland in overleg worden gegaan over de gevolgen en mogelijk benodigde aanpassingen in de monitoring en/of gebruik van de aquathermie-installatie.

Artikel 4.6

- De aquathermie contactsystemen steken circa 2,0 m vanaf de oeverlijn in het secundaire polderwater uit. Deze worden nog eens afgeschermd met palen op circa 2,4 m uit de oeverlijn. De vuistregel bij Delfland is dat iets maximaal 1,5 m vanuit de oever uitsteekt. Gezien de totale waterbreedte 34,0 m en de zeer beperkt benodigde aan- en afvoercapaciteit van het polderwater heeft de extra breedte van de contactsystemen en palen geen invloed op de doorstroming in het polderwater.
- De drie aquathermie contactsystemen nemen nauwelijks volume in, waarmee de afname van het waterbergend vermogen in peilgebied ZPD 25 verwaarloosbaar is.
- De contactsystemen zijn op de oever gekoppeld aan een hijssysteem om ze uit het secundaire polderwater te halen bij benodigd onderhoud aan het polderwater. De oever wordt beschermd tegen afkalving en vervuiling door het plaatsen van een beschoeiing.
- Het beheer en (buitengewoon) onderhoud aan het secundaire polderwater is voor de TU Delft, zoals in de legger is opgenomen. De aanwezigheid van de aquathermie-installatie leidt voor Delfland niet tot extra kosten als eindverantwoordelijke voor het functioneren van het watersysteem.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Geldigheid vergunning

De vergunde werkzaamheden zijn toegestaan voor een periode van uiterlijk tot 31 januari 2028.

4.1.3 Rechtsopvolging

1. In afwijking van artikel 5.37 lid 1 Omgevingswet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.
2. Voor het eventueel kunnen behouden van de aquathermie contactsystemen na de termijn zoals genoemd in voorschrift 4.1.2, dient de (nieuwe) eigenaar van de aquathermie-installatie tijdig een vergunningaanvraag in te dienen met de onderzoeksresultaten van de temperatuurmetingen bij de temperatuursensoren en de daaraan verbonden conclusies voor de ecologie. Deze zal dan opnieuw door Delfland beoordeeld worden.

3. De (nieuwe) eigenaar moet belanghebbende zijn van de aquathermie-installatie en bereid zijn de eventueel benodigde aanpassingen op aanzeggen van Delfland uit te voeren.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Oeverlijnen achter de aquathermie-installaties moeten erosiebestendig worden afgewerkt met een niet uitlopende beschoeiing.

4.2.2 Lozingseisen

1. De koudelozing wordt veroorzaakt door een in bedrijf zijnde aquathermie-installatie met een maximaal energie-inname van totaal 25 kW over drie contactsystemen.
2. De gemeten temperatuurverschillen tussen sensor A en de sensoren B en F ligt tussen 0 °C en 1,2 °C.
3. Bij het overschrijden van de 1,2 °C temperatuurverschil, zoals opgenomen in lid 2, wordt de capaciteit van de aquathermie-installatie dusdanig teruggebracht, dat men aan het voorschrift in lid 2 voldoet.
4. Bij een gemeten temperatuurverschil tussen sensor A en de sensoren B en F van >0,7 °C, wordt Delfland binnen één week per email geïnformeerd onder vermelding van het zaaknummer Z-25-126219 en de contactpersoon bij Delfland. Het te gebruiken emailadres is loket@hhdelfland.nl
5. In geval van een leidingbreuk in of een lekkage vanuit de aquathermie-installatie moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage van glycol wordt voorkomen.
6. De vergunninghouder moet zorgdragen voor de goede werking van de temperatuursensoren, gedurende het gebruik van de aquathermie-installatie.
7. De temperatuur bij alle temperatuursensoren worden minimaal tweewekelijks gemeten.
8. Op eerste aanzegging van Delfland verstrekt de vergunninghouder inzage en overzicht van de gemeten temperaturen bij de temperatuursensoren in het secundaire polderwater.

4.3 Werken

4.3.1 Aquathermie-installatie

1. Het individuele aquathermie contactstelsel moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte langs de oeverlijn	5,1 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	2,5 m
Maximale diepte onderkant ten opzichte van het schouwpeil NAP -3,05 m.	1,0-1,5 m
Minimale afstand tot naastgelegen aquathermie-installatie	3,0 m

2. Als bevestiging van de aquathermie-installatie mogen geen palen in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst.
3. Als (buitengewoon) onderhoud van de watergang nodig is op aanwijzing van Delfland, kan het voorkomen dat de aquathermie-installatie helemaal moet worden weggehaald. Dit is voor rekening van de vergunninghouder.
4. De eigenaar van het aquathermie-installatie moet het water onder en 1,0 m rondom de aquathermie-installatie zodanig onderhouden dat de verdere doorstroming behouden blijft.

5. De eigenaar moet de aquathermie-installatie zodanig vastkoppelen aan de oever en onderhouden dat deze bestand is tegen de variaties in de doorstroming en de peilstijgingen.
6. De aquathermie-installatie moet worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.

4.3.2 Beschoeiing en palen

1. De ruimte achter de beschoeiing moet geheel worden aangevuld.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De beschoeiing moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
4. De sensoren zijn bevestigd op palen met een maximale diameter van 0,15 m.
5. De aquathermie-installatie mag in het secundaire polderwater worden beschermd met maximaal 4 palen per contactsysteem met ieder een diameter van maximaal 0,15 m.
6. Er mogen geen materialen voor de beschoeiing en palen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Technische Universiteit Delft Mekelweg 5, 2628 CC DELFT, voor het tot 31 januari 2028:
 - plaatsen en tijdelijk hebben van drie aquathermie contactsystemen in het secundaire polderwater;
 - plaatsen en tijdelijk hebben van temperatuursensoren op palen in het secundaire polderwater;
 - innemen van energie (warmte) uit secundair polderwater als koudelozing.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - toelichtingsdocument "aanvraag Vergunning waterwet Aquathermie", ongenummerd van 25-02-2025;
 - beschrijving "Thermische impactsanalyse Aquathermie Firma van Buiten Delft", kenmerk P24004-WaterWarmth van 25/10/2024;
 - document "Aanvullende onderbouwing vergunningaanvraag TEO - Thijssesweg 1 Delft - Bijlage vergunningaanvraag TEO", referentie 100456 PR10916/WH van 28 januari 2025;
 - document "Motivatie 25kW", ongenummerd en ongedateerd;
 - schets "Plattegrond sensoren Aquathermie FvB", ongenummerd, Rev. A van 18 maart 2025.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.