

Besluit  
van Gedeputeerde Staten van Limburg

## Omgevingsvergunning

Rockwool B.V. te Roermond

Zaaknummer: Z2024-00009076

twee silo's realiseren ten behoeve van de opslag  
van hulpstoffen

Activiteiten:

- Omgevingsplanactiviteit;
- Technische Bouwactiviteit.

## INHOUDSOPGAVE

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Besluit .....</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Procedure .....</b>                                      | <b>6</b>  |
| 2.1      | De aanvraag .....                                           | 6         |
| 2.2      | Bevoegd gezag .....                                         | 6         |
| 2.3      | Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure ..... | 6         |
| 2.4      | Advies en instemming .....                                  | 6         |
| <b>3</b> | <b>overige wetgeving .....</b>                              | <b>7</b>  |
| 3.1      | Omgevingsplanactiviteit .....                               | 7         |
| 3.2      | Technische bouwactiviteit .....                             | 10        |
| <b>4</b> | <b>Voorschriften .....</b>                                  | <b>11</b> |

# 1 BESLUIT

## Onderwerp

Wij hebben op 7 november 2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Rockwool B.V., De aanvraag betreft het project 'twee silo's realiseren ten behoeve van de opslag van hulpstoffen' gelegen aan Industrieweg 15, 6045 JG Roermond. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2024-00009076.

## Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet (Ow):

1. aan Rockwool B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de activiteit(en), uitgevoerd aan Rockwool B.V., Industrieweg 15, 6045 JG Roermond;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
  - een omgevingsplanactiviteit (artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet juncto. artikel 22.26 van het omgevingsplan);
  - een bouwactiviteit (artikel 5.1, tweede lid, onder a van de Omgevingswet).
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
  - 20241107 00970 000: 'Verzoekformulier (Publiceerbaar)', firma OLO, versie 1, de dato 7 november 2024, ingediend de dato 7 november 2024;
  - 20230902-070-NO-001: 'Notitie aanvraag omgevingsvergunning bouwen', firma Volantis, versie A, de dato 6 november 2024, ingediend de dato 7 november 2024;
  - 20230902-070-NO-001: 'Notitie niet-significante milieuwijziging', firma Volantis, versie A, de dato 6 november 2024, ingediend de dato 7 november 2024;
  - 20230902-072-RA-001 : 'Raport Stikstofdepositie', firma Volantis, versie A, de dato 6 november 2024, ingediend de dato 7 november 2024;
  - 20230902-074-NO-001-A\_: 'Notitie Brandveiligheid', firma Volantis, versie A, de dato 6 november 2024, ingediend de dato 7 november 2024;
  - MA230839.R01.V1.0: 'Verkennd bodemonderzoek', firma Geonius, versie 1, de dato 21 maart 2024, ingediend de dato 7 november 2024;
  - 491-(C8)-B-000: 'Silo Construction - layout', firma Promus Katowice, versie 1, de dato 7 oktober 2024, ingediend de dato 20 november 2024;
  - 491-(C8)-B-001: 'PID modification briquetting plant, Section A-A, B-B', firma Promus Katowice, versie 1, de dato 7 oktober 2024, ingediend de dato 20 november 2024;

- 491-(C8)-B-002: 'PID modification briquetting plant, Section C-C, D-D', firma Promus Katowice, versie 1, de dato 7 oktober 2024, ingediend de dato 20 november 2024;
- 2023.0902 (Blad 080-801-BG): 'Fundering / Begane grondvloer', firma Volantis, versie 1, de dato 11 november 2024, ingediend de dato 20 november 2024;
- 2023.0902 (Blad 080-802-BGW): 'Fundering / Begane grondvloer', firma Volantis, versie 1, de dato 11 november 2024, ingediend de dato 20 november 2024;
- 2024110700970001: 'Verzoekformulier (Publiceerbaar)', firma OLO, versie 2, de dato 14 november 2024, ingediend de dato 20 november 2024.

Gedeputeerde Staten van Limburg,  
nam

Afdelingshoofd Vergunningen  
Omgevingsdienst Zuid-Limburg

#### **Afschriften**

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, Volantis Consultants B.V, postbus 470, 5900 AL te Venlo. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Aanvrager van de vergunning, zijnde Rockwool B.V.
- Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond.

#### **Rechtsbescherming**

##### *Bezwaar*

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via [www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/](http://www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/) onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

U kunt uw verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

#### **Inwerkingtreding**

Op grond van artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet bepaalt het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning in werking treedt met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag van bekendmaking, indien het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt binnen die vier weken kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Ten aanzien van de activiteiten uit de aanvraag beoordelen wij dat deze niet leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en dat de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning er niet toe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

## **2 PROCEDURE**

### **2.1 De aanvraag**

Wij hebben op 7 november 2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Rockwool B.V.. De aanvraag betreft het project 'twee silo's realiseren ten behoeve van de opslag van hulpstoffen' gelegen aan Industrieweg 15, 6045 JG Roermond. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2024-00009076.

De aanvraag betreft de realisering van twee silo's op kolommen en de aanleg van een fundatieplaat.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Omgevingswet omschreven activiteiten:

- een omgevingsplanactiviteit (artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet juncto. artikel 22.26 van het omgevingsplan);
- een bouwactiviteit (artikel 5.1, tweede lid, onder a van de Omgevingswet).

### **2.2 Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor deze beschikking. Dit volgt uit artikel 4.6, eerste lid, onder c van het Omgevingsbesluit (Ob) op grond van de MBA, genoemd in paragraaf 3.3.7, artikel 3.69 onder f van het Bal (het exploiteren van een Seveso-inrichting).

Binnen de milieubelastende activiteit zijn geen installaties aanwezig die in de RIE zijn aangewezen.

### **2.3 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 6 december 2024 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 6 januari 2025 aanvullende gegevens in te dienen. Op 17 december 2024 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 11 dagen

### **2.4 Advies en instemming**

In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, en afdeling 4.2 van het Ob, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van gemeente Roermond.

Zij hebben vervolgens op 5 december 2024 het volgende advies uitgebracht:

*Op 13 november 2024 hebben wij van u een verzoek om advies ontvangen. Het betreft een verzoek om advies voor de Omgevingsplanactiviteit Bouwen ROCKWOOL B.V. op de locatie Industrieweg 15, 6045JG Roermond. Het verzoek is geregistreerd onder nummer Z2024-00002087. In deze brief leest u ons advies.*

*Wij hebben de aanvraag en de daarbij behorende stukken beoordeeld op de adequate doorwerking van de gemeentelijke belangen.*

#### **Bouwactiviteit (omgevingsplan)**

*Wij zien op dit moment op basis van de aangeleverde stukken geen aanleiding voor het maken van opmerkingen.*

#### **Welstand**

*Onderhavige locatie maakt onderdeel uit van welstandsvrij gebied 'Roerstreek'. Derhalve is een welstandsbeoordeling niet benodigd.*

#### **Milieu**

*Bij de aanvraag is de notitie "niet significante milieu wijziging" gevoegd. Er zijn geen opmerkingen op deze notitie.*

#### **Conclusie**

*Op grond hiervan geven wij een positief advies ten aanzien van de aanvraag, zoals deze nu aan ons is voorgelegd. Wanneer de aanvraag niet meer wordt gewijzigd en u overeenkomstig die aanvraag beslist, maken wij geen aanspraak op ons recht op instemming ex. artikel 16.16 lid 4 Omgevingswet. Wij verzoeken u ons het conceptbesluit ter kennisname toe te sturen. Wanneer de aanvraag omgevingsvergunning nog wordt gewijzigd dan wel u in afwijking van die aanvraag beslist, verzoeken wij u het conceptbesluit naar ons toe te sturen voor instemming ex. artikel 16.16 Omgevingswet.*

#### **Instemming**

Op grond van artikel 16.16, eerste lid van de Ow wijst het Ob categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning ook instemming behoeft van een daarbij aangewezen bestuursorgaan. Omdat het hier gaat om een aanvraag als vermeld in artikel 4.6, lid 1 onder c, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als gemeente Roermond met het verzoek instemt.

Op grond van artikel 16.16, vierde lid van de Ow kan gemeente Roermond per individueel geval besluiten dat instemming niet vereist is. Het college van burgemeester en wethouders heeft in onderhavig geval besloten dat instemming niet vereist is voor de betreffende activiteit. Er is immers geen sprake van een wijziging van de aanvraag en er wordt niet in afwijking van de aanvraag beslist. Dit is beschreven in de conclusie van het gemeentelijk advies.

### **3 OVERIGE WETGEVING**

#### **3.1 Omgevingsplanactiviteit**

##### *Omgevingsplanactiviteit*

Er is sprake van de activiteit(en) 'twee silo's realiseren ten behoeve van de opslag van hulpstoffen' waarvoor in artikel 22.26 van het omgevingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreek' is bepaald dat hiervoor een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit is/zijn vereist.

De volgende omgevingsplanactiviteiten zijn aangevraagd en aan de orde:

1. Omgevingsplanactiviteit bouwwerken.

Ingevolge artikel 8.0a, eerste lid van het Bkl kan de omgevingsvergunning worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met de regels die in het omgevingsplan zijn gesteld over het verlenen van de omgevingsvergunning. Hierover merken wij het volgende op.

*Toetsing beoordelingsregels uit het Omgevingsplan*

*Artikel 22.29, eerste lid, onder a, Omgevingsplan, regels over het bouwen van een bouwwerk.*

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- Bedrijventerreinzone Roerstreek, Roermond bestemmingsplan onherroepelijk (vastgesteld 2013-06-27);
- Herziening paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's, gemeente Roermond bestemmingsplan onherroepelijk (vastgesteld 2020-06-04);
- Herziening paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's, gemeente Roermond gerechtelijke uitspraak vastgesteld (2020-09-16);
- Herziening paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's, gemeente Roermond gerechtelijke uitspraak vastgesteld (2021-04-14).

Bedrijventerreinzone Roerstreek, Roermond bestemmingsplan onherroepelijk (vastgesteld 2013-06-27)  
Het bouwplan is gelegen binnen:

*Artikel 4 Bedrijventerrein;*

De aangevraagde activiteit is hiermee niet strijdig, immers;

- Volgens artikel 4, lid 1 van de planregels zijn de voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden in casu bestemd voor bedrijven in de categorie 2 tot en met 5, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – 5'. De bouwwerken bevinden zich binnen deze aanduiding en zijn niet in strijd met dit voorschrift;

De volgende omschrijving is aangegeven betreft door artikel 4.2 vastgestelde regelgeving:


| 4.2 Bouwregels                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.1 Gebouwen                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| a. gebouwen worden uitsluitend gebouwd binnen de aanduiding 'bouwvlak';                                                                                     | De voorgenomen ontwikkeling past hierbinnen.                                                                                                                                                                                         |
| b. de afstand van gebouwen tot de bouwperceelsgrenzen bedraagt ten minste 3 meter;                                                                          | De voorgenomen ontwikkeling past hierbinnen: de silo's staan op ca. 60m van de bouwperceelgrens.                                                                                                                                     |
| c. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' op de verbeelding is weergegeven;                  | De voorgenomen ontwikkeling past hierbinnen: de maximale bouwhoogte is 18m, de twee silo's worden 17.7m.                                                                                                                             |
| d. het bebouwingspercentage bedraagt ten hoogste het ter plaatse van de aanduiding 'maximaal bebouwingspercentage' op de verbeelding weergegeven percentage | De voorgenomen ontwikkeling past hierbinnen: De huidige bebouwing op dit bouwvlak voldoet ruimschoots aan het maximaal bebouwingspercentage van 75%. De ontwikkeling betreft slechts een minimale toename van het bebouwd oppervlak. |



*Artikel 22.29, eerste lid, onder b, Omgevingsplan, Welstand.*

Het project wordt gesitueerd in het welstandsvrij gebied 'Roerstreek'. Derhalve is een toetsing aan redelijke eisen van welstand voor deze aanvraag niet noodzakelijk. De gemeente heeft dit in haar gemeentelijk advies bevestigd.

Een uitsnede van de digitale kaart van het gebied waar het onderhavige bouwwerk wordt gerealiseerd is te zien hieronder.



*Artikel 22.29, eerste lid, onder c Omgevingsplan (bodemgevoelig gebouw op bodemgevoelige locatie)*

Er is in casu geen sprake van plaatsing van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie waarmee het plan geen strijdigheid oplevert met het bepaalde in artikel 22.29, eerste lid onder c van het Omgevingsplan.

*Conclusie*

Vanuit het beoordelingskader dat betrekking heeft op de omgevingsplanactiviteit kan er ten aanzien van de aangevraagde activiteit de omgevingsvergunning worden verleend.

### **3.2 Technische bouwactiviteit**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder a van de Omgevingswet niet voldoet aan de in artikel 8.3b van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) gestelde beoordelingsregels. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden voor de activiteit 'twee silo's realiseren ten behoeve van de opslag van hulpstoffen'.

*Beoordelingsregels*

Nieuw bouwwerk

De omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien aannemelijk is dat wordt voldaan aan:

- de regels van hoofdstuk 4 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

*Toetsing volgens de regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)*

#### **Nieuwbouw**

Het is aannemelijk, gelet op de ontvangen gegevens, dat de activiteit voldoet aan de regels die zijn gesteld bij of krachtens hoofdstuk 4 van het Bbl.

Artikel 4.11 (Constructieve veiligheid) Bbl

Op het bouwen van een bouwwerk zijn o.a. de artikelen 4.11 t/m 4.15 van het Bbl van toepassing, waarbij van in deze artikelen aangegeven kwaliteitsniveau dient te worden uitgegaan in combinatie met de benoemde NEN-EN.

Artikel 4.16 Brandveiligheid met betrekking tot de constructieve veiligheid bij brand

Op het bouwen van een bouwwerk zijn o.a. de artikelen 4.16 t/m 4.18 van het Bbl van toepassing, waarbij van in deze artikelen aangegeven kwaliteitsniveau dient te worden uitgegaan in combinatie met de benoemde NEN-EN.

*Conclusie*

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit 'twee silo's realiseren ten behoeve van de opslag van hulpstoffen' geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## 4 VOORSCHRIFTEN

### *Uitgestelde indieningsvereisten*

- 1.1 De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken\*\* voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende onderdeel worden begonnen:
- gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.
  - Gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft.

\* Om de constructieve samenhang te bewaken dienen door derden opgestelde deeladviezen en/of detaildocumenten die onderdeel uitmaken van de hoofdberekening door de hoofdconstructeur zichtbaar op het voorblad voor akkoord worden gewaarmerkt en vrijgegeven.

\*\* uitgezonderd hiervan betreffen de paalmisstanden, deze kunnen pas aangeleverd worden zodra de palen daadwerkelijk zijn geplaatst.

### **Toelichting over de gelijkwaardige oplossing**

#### **BC N: Grondstoffenfabriek, gebouwen 16, 17, 32 en 34, 8810 m<sup>2</sup> gebruiksooppervlakte**

In aanvulling op de op basis van het masterplan brandveiligheid in besluit 2022/7280 d.d. 14 juli 2022 (verzenddatum: 18 juli 2022, zaaknummer 2022-023667) vastgestelde gelijkwaardige oplossing worden 2 nieuw te bouwen silo's voor de opslag van gerecycled glas en ander onbrandbaar materiaal aan brandcompartiment N toegevoegd. De gelijkwaardige oplossing is als volgt gewijzigd:

Brandcompartiment BC N (Grondstoffenfabriek, gebouwen 16, 17, 32 en 34) heeft een gebruiksooppervlakte van 8810 m<sup>2</sup>, inclusief de 2 nieuw te bouwen silo's.

Er wordt niet voldaan aan de prestatie-eis voor de maximale brandcompartimenteringsgrootte van 3000 m<sup>2</sup> volgens artikel 2.89. Ten aanzien van de brandcompartimentsgrootte wordt gelijkwaardigheid toegepast overeenkomstig NEN 6060 maatregelpakket I: het basis pakket; maximale vuurlast 750 ton vurenhout. In rapport 20201253-R01 versie C de dato 10 september 2021 van Volantis (bijlage 10 van het masterplan) is de gelijkwaardigheid toegelicht. Aanvullend is in bijlage 13 van het masterplan onderbouwd dat een hogere vuurbelasting en vuurlast toelaatbaar zijn in het brandcompartiment dan als uitgangspunt gehanteerd is in rapport 20201253-R01. In notitie 20230902-074-NO-001-A\_Brandveiligheid d.d. 5 november 2024 is onderbouwd dat binnen de gelijkwaardige oplossing de 2 nieuw te bouwen silo's alleen gevolgen hebben voor de vuurbelasting en vuurlast in het brandcompartiment. De vuurbelasting en vuurlast inclusief de silo's passen binnen de toelaatbare vuurbelasting en vuurlast volgens bijlage 13 van het masterplan.

Uitgangspunt van NEN 6060 is dat een NEN 6060-compartiment binnen 1 gebouw valt. Overigens staat Bouwbesluit 2012 wel toe dat een brandcompartiment uit meerdere gebouwen bestaat. Gebouwen 16, 17 en 34 vormen samen 1 gebouw. Gelet op de beperkte afmetingen van de overige gebouwen is het acceptabel om de gebouwen gezamenlijk als 1 NEN6060-brandcompartiment te beschouwen.

De gemiddelde vuurbelasting mag maximaal 60 kg vh/m<sup>2</sup> bedragen.

De maatgevende vuurbelasting mag maximaal 60 kg vh/m<sup>2</sup> bedragen.

De totale vuurlast mag maximaal 525 ton vurenhout bedragen.

Gelet op de afstand naar de nabijgelegen brandcompartimenten hoeven de gevels niet brandwerend te zijn.

Brandbare opslag binnen 5 m van de gevels is niet toegestaan.

In het brandcompartiment is sprake van een celvormige structuur. De kantoren, bedrijfsschool en monster- en verzendafdeling zijn brandwerend afgescheiden (30 minuten WBDBO) van de overige delen van het NEN 6060-compartiment.

Voor het toezichtarrangement volgens paragraaf 6.3 van NEN 6060 dient uitgegaan te worden van een frequentie van minimaal 1 keer per 3 jaar.

#### **Voorschriften BC N: Grondstoffenfabriek, gebouwen 16, 17, 32 en 34**

- De gemiddelde vuurbelasting mag maximaal 60 kg vh/m<sup>2</sup> bedragen.
- De maatgevende vuurbelasting mag maximaal 60 kg vh/m<sup>2</sup> bedragen.
- De totale vuurlast mag maximaal 525 ton vurenhout bedragen.
- Brandbare opslag binnen 5 m van de gevels is niet toegestaan.
- Bij brandcompartiment BC N is een toezichtarrangement vereist. 1 keer per 3 jaar dient bij het bevoegd gezag een toezichtrapport van een onafhankelijke en deskundige instelling aangeleverd te worden. Het toezicht dient uitgevoerd te worden conform paragraaf 6.3 van NEN 6060:2015+A1:2018. Zie ook bijlage 13 (aanwijzingen voor periodiek toezicht en handhaving) van het masterplan dat onderdeel is van besluit 2022/7280 d.d. 14 juli 2022 (verzenddatum: 18 juli 2022, zaaknummer 2022-023667).