



Groningen 9 april 2025
Zaaknummer Z/25/079595 en Z/25/080205
Contactpersoon Bo Buruma
Uw aanvraag van 11 februari 2025
Uw kenmerk 20250211 01135 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte heer ,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het aanleggen van een gasleiding en aanleggen van een tijdelijk gronddepot nabij het Van Starkenborghkanaal Nz 47 te Noordhorn. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning geldt voor het aanleggen van de gasleiding en het tijdelijke gronddepot in beperkingengebied II van het primair oppervlaktewaterlichaam het Van Starkenborghkanaal. In deze vergunning leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening. Ook is er op deze locatie een melding gedaan voor het lozen bij ontwatering (Z/25/80205). De werkzaamheden zijn beoordeeld samen met deze aanvraag en de uitvoeringsregels voor deze werkzaamheden zijn ook opgenomen in deze brief.

Samenloop

Voor de werkzaamheden is instemming nodig van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (met Rijkswaterstaat als uitvoerend orgaan) omdat de werkzaamheden plaatsvinden in een beperkingengebied met betrekking tot een kanaal in beheer bij het Rijk. Daardoor ontstaat een samenloop van bevoegdheden op grond van de Omgevingswet. Waterschap Noorderzijlvest heeft de aanvraag afgestemd met Rijkswaterstaat en zij heeft hierover advies uitgebracht. Waterschap Noorderzijlvest heeft het besluit opgesteld, rekening houdend met het advies van Rijkswaterstaat, met als resultaat één integrale omgevingsvergunning voor de wateractiviteiten. Op deze vergunning heeft Rijkswaterstaat haar instemming verleend op 2 april 2025.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal voorschriften, zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:



Start & afronding

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert¹ over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert¹ over de afronding van de activiteit;

Aanleggen gasleiding

3. de afstand van de kabel of leiding tot duikers tenminste een halve meter bedraagt;
4. de afstand van de kabel of leiding tot kunstwerken anders dan duikers, inclusief eventueel aanwezige fundering, tenminste vijf meter bedraagt tenzij de kabel of leiding ten behoeve van het betreffende kunstwerk wordt aangelegd;
5. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
6. voor de activiteit die plaatsvindt in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam, direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;
7. de afstand tussen ontgraving en insteek van het Van Starckenborhkanaal tenminste 1,5 meter bedraagt;

Aanleggen tijdelijk gronddepot (uitvoeringsregels Rijkswaterstaat)

8. grondopslag in het gronddepot binnen 3 meter van de damwand niet is toegestaan;
9. het grondopslag niet hoger mag zijn dan 1 meter boven het huidige maaiveld;
10. toe te passen tijdelijke (bouw)werken als containers/portacabins niet hoger mogen zijn dan 3 meter;

Lozen bij ontwateren

11. voor het lozen van dat grondwater in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 1.2, gemeten in een steekmonster;

Tabel 1.2 Emissiegrenswaarden in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarde in µg/l of mg/l
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
Minerale olie	50 µg/l
Cadmium	0,4 µg/l
Kwik	0,1 µg/l
Koper	1,1 µg/l
Nikkel	4,1 µg/l
Lood	5,3 µg/l
Zink	12 µg/l
Chroom	2,4 µg/l
Onopgeloste stoffen	20 mg/l

¹ Bij voorkeur via een e-mail aan vergunningen@noorderzijlvest.nl



Benzeen	2 µg/l
Tolueen	7 µg/l
Ethylbenzeen	4 µg/l
Xyleen	4 µg/l
Tetrachlooretheen	3 µg/l
Trichlooretheen	20 µg/l
1,2-dichlooretheen	20 µg/l
1,1,1-trichloorethaan	20 µg/l
Vinylchloride	8 µg/l
Som van de vijf hier bovenstaande stoffen	20 µg/l
Monochloorbenzeen	7 µg/l
Dichloorbenzenen	3 µg/l
Trichloorbenzenen	1 µg/l

12. met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater bij ontwatering worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat grondwater:
 - a. niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering; en
 - b. geen drainagewater als bedoeld in [paragraaf 4.77](#) van het Besluit activiteiten leefomgeving is;
13. voor het te lozen grondwater is de emissiegrenswaarde voor opgeloste stoffen 50 mg/l, gemeten in een steekmonster.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023](#)², zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.7 (vangnetvergunningplicht en algehele verboden);
- Titel 3.2, §3.2.12 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Bijlage 5, Titel 1.2, §1.2.1, artikel 1.3 (specifieke zorgplichten);
- Bijlage 5, Titel 1.2, §1.2.2 (specifieke uitvoeringsregels).

Let op, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2, van de Waterschapsverordening wordt/worden aanvullende voorschriften gesteld of wordt/worden van één of meerdere van deze zorgplichten en/of uitvoeringsregels afgeweken. Dit doen we, zoals overwogen in hoofdstuk 3 en middels de voorschriften opgenomen in hoofdstuk 4 van de omgevingsvergunning.

² <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>

**Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?**

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 11 april tot en met 22 mei 2025 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met Bo Buruma van team Vergunningverlening. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 9 april 2025
Zaaknummer Z/25/079595

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 11 februari 2025 van een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het aanleggen van een gasleiding en aanleggen van een tijdelijk gronddepot nabij het Van Starkenborghkanaal Nz 47 te Noordhorn, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Overzichtstekening van het aan te leggen gasleidingschema en het tijdelijke gronddepot.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/25/079595. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20250211 01135 000;
- [Gasunie transport services] Toelichting werkzaamheden, kernmerk R.000249.40.CX.01, d.d. 11-02-2025;
- [Gasunie transport services] Overzichtstekening werkzaamheden, tekeningnummer M24-0014-T001A, d.d. 22-11-2024.



Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de activiteiten worden uitgevoerd ten behoeve van nieuwe terreininrichting;
- de beoogde werkzaamheden gedeeltelijk plaatsvinden in beperkingengebied II van het primair oppervlaktewaterlichaam het Van Starckenborghkanaal waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- de beoogde werkzaamheden deels plaatsvinden in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk (Eemskanaal) waarvoor de vergunningsplicht geldt bij Rijkswaterstaat;
- dat het advies van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (met Rijkswaterstaat als uitvoerend orgaan), opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, is meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag. Op grond van het advies zijn voorschriften opgenomen in het besluit. Voor de motivering van deze voorschriften wordt verwezen naar de motivering in dit besluit. Gelet hierop heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat instemming gegeven aan deze vergunning op 2 april 2025;
- de sterkte en stabiliteit van de boordvoorziening en het aangrenzende maaiveld tijdens het in gebruik hebben van depot en na verwijdering ervan voortdurend geborgd moet zijn;



- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteiten gerealiseerde werken en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan _____ (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het aanleggen van een gasleiding en aanleggen van een tijdelijk gronddepot tot uiterlijk 31 december 2025 nabij het Van Starckenborghkanaal Nz 47 te Noordhorn.
- II. Aan de omgevingsvergunning worden, ter aanvulling op van zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening nadere voorschriften verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
- III. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening en in deze omgevingsvergunning.
- IV. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde gasleiding en gronddepot.
- V. Aan de omgevingsvergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de door het Rijk te beschermen belangen.
- VI. De motivering uit het advies van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, maakt onderdeel uit van deze vergunning.

Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften

In aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende voorschriften van het Rijk (Rijkswaterstaat):

Voorschrift 1

Uitvoer en plaatsbepaling werken

De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de volgende tekeningen/documenten:

- Terreininrichtingstekening S-1088 Noordhorn, nummer M24-0014-T001A ,gedateerd op 22-11-2024;
- Toelichting werkzaamheden vervangen Schema S-1088 Noordhorn, kenmerk R.000249.40.CX.01, gedateerd op 11-2-2025.



Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit worden gemeld bij het bevoegd gezag.
2. Indien het werk gereed is moet dit binnen 2 weken gemeld worden aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens het bevoegd gezag in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De in lid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld worden.
3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Voorschrift 4

Tijdelijke werkterrein

1. Grondopslag in het gronddepot binnen 3 meter van de damwand is niet toegestaan.
2. Het grondopslag mag niet hoger zijn dan 1 meter boven het huidige maaiveld.
3. Toe te passen tijdelijke (bouw)werken als containers/portacabins mogen niet hoger zijn dan 3 meter.

Voorschrift 5

Tekeningen gasvoerende inlaatschema

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een as built tekening worden aangeleverd.
2. De as built tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De as built tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via e-mailadressen: meldingenrwsnn@rws.nl, amloketnnhld@rws.nl en AreaalgegevensNN@rws.nl.
4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

Voorschrift 6

Melden

De meldingen en gegevens genoemd in de diverse voorschriften moeten worden gericht aan, dan wel worden aangeleverd via het e-mailadres meldingen-rwsnn@rws.nl onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2025-00002647.

Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:



- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 april tot en met 22 mei 2025 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat het besluit is verstuurd. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.



Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 9 april 2025

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

**Bijlage 1: Advies van Rijkswaterstaat**

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

> Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE
Waterschap Noorderzijlvest
T.a.v. mevr. P. Zwartenkot
Stedumermaar 1
9735 AC GRONINGEN

Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Zuiderlingel 3
8911 AV Leeuwarden
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 44 00
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
mw S. Gadjdjo
T 06 251 94 042
E s.hajni.gadjdjo@rws.nl

Datum
12 maart 2025

Ons kenmerk
RWS-2025/6037

Uw kenmerk
79595

Bijlage(n)
-

Datum 12 maart 2025
Onderwerp Verzoek tot advisering
Zaaknummer: RWSZ2025-00002647
Zaakomschrijving: Adviesaanvraag waterschap Noorderzijlvest
vervangen gasvoerende inlaatschema en tijdelijke werkterrein nabij
Van Starkenborgkanaal Nz 47e Noordhorn

Geachte mevrouw Zwartenkot,

Op 14 februari 2025 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat uw verzoek ontvangen om een advies te geven naar aanleiding van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Uw aanvraag is geregistreerd onder het hierboven vermelde (zaak)nummer.

Uw verzoek tot het geven van advies heeft betrekking op het vervangen van een gasvoerende inlaatschema en het plaatsen van een tijdelijke werkterrein nabij Van Starkenborgkanaal Nz 47e Noordhorn, in het beperkingengebied met betrekking tot een kanaal in beheer bij het Rijk.

Op grond van artikel 16.15 Omgevingswet jo. artikel 4.30 Omgevingsbesluit wordt de minister van Infrastructuur en Waterstaat in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen. Op grond van art. 4.30, lid 3, Omgevingsbesluit is voor een beperkingengebiedactiviteit als onderhavige, zijnde een wateractiviteit die betrekking heeft op een kanaal in beheer bij het Rijk, ook instemming vereist. Graag ontvang ik daarom van u ten behoeve van deze instemming de voorgenomen beslissing op de aanvraag. Zonder instemming kan geen rechtsgeldige vergunning worden verleend.

Advies

Gelet op het toetsingskader en de motivering is de minister van Infrastructuur en Waterstaat van oordeel dat positief geadviseerd kan worden over het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op het vervangen van een gasvoerende inlaatschema en het plaatsen van een tijdelijke werkterrein nabij Van Starkenborgkanaal Nz 47e Noordhorn.

Aanvullend op de positieve advisering worden er voorschriften voorgesteld. Ik adviseer om de voorschriften hieronder in de omgevingsvergunning op te nemen. De voorschriften zijn, waar mogelijk, geschreven met verwijzing naar onderdelen

RWS INFORMATIE

Pagina 1 van 6



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

van de omgevingsvergunning. Ik ga er vanuit dat u, waar nodig, redactionele aanpassingen doet. Voor zover voorschriften lijken op voorschriften uit dit advies ga ik er vanuit dat u deze schrapt dan wel aanpast. Dit geldt vooral voor de termijnen ten aanzien van meldingen en mededelingen.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Datum
12 maart 2025

Ons kenmerk
RWS-2025/6037

Voorschrift 1

Uitvoer en plaatsbepaling werken

De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de volgende tekeningen/documenten:

- Terreininrichtingstekening S-1088 Noordhorn, nummer M24-0014-T001A, gedateerd op 22-11-2024;
- Toelichting werkzaamheden vervangen Schema S-1088 Noordhorn, kenmerk R.000249.40.CX.01, gedateerd op 11-2-2025.

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit worden gemeld bij het bevoegd gezag.
2. Indien het werk gereed is moet dit binnen 2 weken gemeld worden aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens het bevoegd gezag in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De in lid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld worden.
3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Voorschrift 4

Tijdelijke werkterrein

1. Grondopslag in het gronddepot binnen 3 meter van de damwand is niet toegestaan.
2. Het grondopslag mag niet hoger zijn dan 1 meter boven het huidige maaiveld.
3. Toe te passen tijdelijke (bouw)werken als containers/portacabins mogen niet hoger zijn dan 3 meter.

Voorschrift 5

Tekeningen gasvoerende inlaatschema

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een *as built* tekening worden aangeleverd.
2. De *as built* tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De *as built* tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via e-mailadressen: meldingen-rwsnn@rws.nl, amloketnnhld@rws.nl en AreaalgegevensNN@rws.nl



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Datum
12 maart 2025

Ons kenmerk
RWS-2025/6037

Voorschrift 6

Melden

De meldingen en gegevens genoemd in de diverse voorschriften moeten worden gericht aan, dan wel worden aangeleverd via het e-mailadres meldingen-rwsnn@rws.nl onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2025-00002647.

Aanvraag

Gasunie is voornemens om een aantal gasvoerende inlaatschema's te vervangen. De schema's moeten worden vervangen omdat de schema's gelet op leeftijd een risico vormen voor de omgeving en voor het gastransport. Een daarvan is nabij de aangevraagde locatie. Ten behoeven van het uitvoeren van de werkzaamheden wordt nabij de locatie een tijdelijke werkterrein gerealiseerd. Hiertoe is een aanvraag ingediend bij Waterschap Noorderzijlvest voor een omgevingsvergunning wateractiviteit. De werkzaamheden bevinden zich in het beperkingengebied met betrekking tot een kanaal in beheer bij het Rijk.

De beschreven handelingen vallen onder artikel 6.17, lid 2, sub b, van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op grond van artikel 5.1, lid 2, van de Omgevingswet (Ow) in samenhang met artikel 6.17 van het Bal is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 5.1 van de Ow gebruik te maken van een beperkingengebied in beheer bij het Rijk door werken die geen bouwwerken zijn aan te leggen, te plaatsen of in stand te houden.

De hierboven genoemde handelingen zijn daarom vergunningplichtig.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Ow omschrijft in hoofdstuk 1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In de Ow zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Ow, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 3 van de Ow en



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de vervulling van, in dit geval, de maatschappelijke functies van het Van Starckenborghkanaal. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hieronder de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Datum
12 maart 2025

Ons kenmerk
RWS-2025/6037

Beoordeling van de aanvraag voor wat betreft het gebruik maken het Van Starckenborghkanaal en bijbehorende beschermingszone

Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van Rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen is vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027 (vastgesteld op 18 maart 2022).

Het Nationaal Water Programma bevat:

- Een uitwerking van het te voeren beleid (inclusief het nationale ruimtelijke en ecologische beleid) voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer en de bescherming of het behoud van water;
- Maatregelen vanwege nationale belangen en om wateropgaven te bereiken en daaraan te blijven voldoen.

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016- 2021. Het NWP geeft het integrale kader voor het waterbeleid en -beheer van het Rijk voor de periode 2022-2027.

De Stroomgebiedbeheerplannen en Overstromingsrisicobeheerplannen voor de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems en het Programma Noordzee zijn een bijlage bij het NWP. In het NWP worden de nationale componenten van de herijking van het Deltaprogramma vastgelegd. In het NWP worden de voor het waterbeleid relevante nationale belangen uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de toepassing van de afwegingsprincipes hierbij, verder uitgewerkt.

Verder geeft het NWP uitvoering aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de mariene strategie en overstromingsrisico's. Het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) vertaalt dit beleid in deel B en C van het NWP door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem.

Bovendien bevat het NWP 2022-2027 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier in deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van de beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit (gepubliceerd in de Staatscourant op 14 maart 2022, nr. 6470) gelden voor KRW-waterlichamen.



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overwegingen t.a.v. de voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwaliteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 8.84 Bkl die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Datum
12 maart 2025

Ons kenmerk
RWS-2025/6037

Bij het toetsen van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de invulling van de basisfuncties in het NWP geen sprake is.

Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de activiteit gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in de vergunning die over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals opgenomen in het Bal. Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de ecologie, is in het kader van deze vergunning getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit.

Het uitvoeren van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen leidt niet tot een toename van lozingen en verliezen van gevaarlijke stoffen en heeft geen beperking in de uitvoering van het ecologische herstel tot gevolg.

Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in Deel B: Beheer en uitvoering door Rijkswaterstaat van het Nationaal Water Programma (NWP 2022-2027).

Voor het Van Starckenborghkanaal gelden de volgende functies:

- Koelwater
- Scheepvaart
- Watersport en oeverrecreatie
- Oppervlaktedelfstoffen

De Richtlijnen Vaarwegen 2020 is een handleiding voor het ontwerpen en inrichten van vaarwegen. De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, waarmee uniformiteit ontstaat. Door middel van de richtlijnen wordt de vaarweggebruiker geïnformeerd, zodat vlot en veilig vervoer over de vaarwegen mogelijk is. Alle werken en werkzaamheden die plaats vinden nabij of in de vaarweg, moeten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen 2020.

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of de aangevraagde werken de vervulling van de aan het Van Starckenborghkanaal toegekende functies nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de aan het Van Starckenborghkanaal toegekende functies geen sprake is bij in acht name van de gestelde voorschriften.



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling komt de minister van Infrastructuur en Waterstaat tot de conclusie dat er voor het vervangen van een gasvoerende inlaatschema en het plaatsen van een tijdelijke werkterrein nabij Van Starkenborgkanaal Nz 47e Noordhorn geen redenen zijn om de aanvraag te weigeren, mits dit advies en de daaraan verbonden voorschriften onverkort worden opgelegd en nageleefd.

Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Datum
12 maart 2025

Ons kenmerk
RWS-2025/6037

Rechtsmiddelen

Er staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open tegen dit advies.

Ondertekening

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,

mw. drs. C. Aponno - Kootstra