RENVOOI BRANDVEILIGHEID, bureau Veldweg kenmerk 10384:

BMI OAI	**Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie** met "niet automatische bewaking" zonder doormelding en geen certificeringseis en ontruimingsalarm type B volgens op te stellen PvE volgens NEN 2535 + NEN 2575
BMC	brandmeldcentrale
	Brandweer ingang; Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang. Volgens artikel 6.36 lid 1.
	Overige ingang(en); Indien een bouwwerk, dat op grond van het 6.36 lid 1 een brandweeringang moet hebben, meerdere toegangen heeft, worden in overleg met de brandweer een of meer van die toegangen als brandweeringang aangewezen.
	Opstelplaats brandweer voertuig De afstand tussen een opstelplaats als bedoeld in 6.38 lid 1 en een brandweeringang als bedoeld in artikel 6.36 lid 1, is ten hoogste 40 m
H	Gesloten geboorde put als aanvullende bluswatervoorziening capaciteit 60 m³/h continu en gedurende 4 uur 90 m³/h

DO1-00

N

Driessen Architectuur

Hertoghave projectontwikkeling

wijziging

project:	Supermarkt Oude Holstraat Nieuwe Hegelsomseweg ong. Hegelsom	projectnr:	22013
onderwerp:	DEFINITIEF ONTWERP t.b.v. OMGEVINGSVERGUNNING Situatie	tekening:	DO1-00
		datum:	21-12-2023
		formaat:	A2
		schaal:	1:500
		getekend:	BN/WW/EF

Sint Annalaan 10 - 5804AJ VENRAY - Tel 0478-769059 - info@driessenarchitectuur.nl - www.driessenarchitectuur.nl - Reg.1.980515.016

Het auteursrecht rust bij Driessen Architectuur, zonder toestemming mag deze tekening niet vermenigvuldigd, veranderd, verspreid of gerealiseerd worden.