

Handhavingsorganisatie

Uw brief van

[Geanonimiseerd]

Uw kenmerk

NJ-100381139_03_04

Ons kenmerk

BWT-01651IBA24-2

Aantal bijlagen

1

Datum

7 mei 2025

Onderwerp

WIJZIGINGSBESLUIT - Combi instemming
(Maanweg-Melkwegstraat-Saturnusstraat-Zonweg 30)

AANVRAAG

Op 27 augustus 2024 hebben wij van [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen.

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het vervangen van oude waterleidingen ter hoogte van de Maanweg in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 4 november 2024 tot en met 27 juni 2025.

Verzoek om aanvullende stukken:

Bij brief van 28 augustus 2024, kenmerk BWT-01651IBA24, hebben wij [Geanonimiseerd] verzocht om een **tekening met de tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM)** en een **tekening van de nieuwe situatie** waarop duidelijk is aangegeven, de plaats van de te vervangen waterleidingen toe te sturen.

Op 30 augustus 2024 hebben wij de gevraagde stukken ontvangen.

Verlenging uitvoeringsperiode

Op 1 mei 2025 [Geanonimiseerd], per mail verzocht om de uitvoeringsperiode te verlengen tot 25 april 2026.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan de weigeringsgronden genoemd in artikel 2:11, lid 7 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV). Uit de toets is komen vast te staan dat de gevraagde instemming onder voorschriften kan worden verleend.

Advies:

Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingenomen.

Wij hebben op 2 september 2024 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken, stadsdeel Laak (hierna: wegbeheerder) voor advies over hinder voor de omgeving of inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg voorgelegd.

Advies Wegbeheerder

Op 9 september 2024 heeft de wegbeheerder aangegeven akkoord te zijn met de ingediende aanvraag onder de gestelde voorwaarde.

Advies Wegbeheer wijziging uitvoeringsdatum

Op 6 mei 2025 heeft de wegbeheerder aangegeven akkoord te zijn met het verzoek om de uitvoeringsperiode te verlengen onder de gestelde voorwaarde.

Conclusie:

Wij zullen de gevraagde instemming verlenen.

Gelet op:

- Artikel 2:10A lid 1 APV;
- artikel 2:11 lid 1 APV;
- artikel 1:6 lid 1 sub e APV.

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan **[Geanonimiseerd]** de gevraagde instemming voor het vervangen van oude waterleidingen ter hoogte van de Maanweg in Den Haag, conform de bij dit besluit behorende tekening(en), **te verlenen;**
- II. dat de tijdelijke verkeersmaatregelen genomen wordt op de locatie Maanweg in Den Haag
- III. **dat deze instemming geldig is van 4 november 2024 tot en met 26 april 2026;**
- IV. dat de aanvraag en de bij de aanvraag om instemming overgelegde tekening(en) onderdeel uitmaken van deze instemming, voor zover er daarin geen veranderingen zijn aangebracht;
- V. aan deze instemming voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

De door het college ingevolge artikel 2:10A lid 4 en 5 en artikel 2:11 lid 4 APV vastgestelde nadere regels en voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

Zie voor nadere regels en voorwaarden: www.denhaag.nl/bestuurlijkkestukken

Zoek op RIS nummers: 170839, 170843 en 170844.

1. twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient de wegbeheerder door middel van het meldingsstelsel LTC Local Traffic Control, meldingen en vergunningen, in kennis te worden gesteld;
2. het werk moet worden uitgevoerd binnen de in deze instemming vastgestelde periode;
3. speciale verhardingen zoals Stolpersteine (gedenkstenen met een messing bovenplaatje van 10x10 centimeter) dienen inclusief gehele configuratie (veelal een groepje met stenen met in het centrum de Stolpersteine) met grootst mogelijke zorgvuldigheid verwijderd te worden, veiliggesteld, en na afloop van het werk, op de oorspronkelijke wijze teruggebracht te worden. De exacte locaties en configuraties zijn te vinden op <https://experience.arcgis.com/experience/7d8e76aa345b4e96a843736ddc9ce4fa/>;
4. de werkzaamheden dienen volgens het, door het SBO goedgekeurde, BVC-plan te worden uitgevoerd;
5. indien er aanvullende maatregelen noodzakelijk worden geacht vanuit de gemeente t.b.v. de verkeersveiligheid en leefomgeving dient de opdrachtgever en/of opdrachtnemer hier navolging aan te geven;
6. de opdrachtgever/opdrachtnemer dient in overeenstemming met de wegbeheerder een opslag- of keetlocatie te realiseren;
7. ambtelijke aanwijzingen vanuit de wegbeheerder dienen direct te worden opgevolgd;
8. alle woningen en bedrijven in de directe omgeving dienen te allen tijde bereikbaar te zijn. De minimale breedte van een tijdelijke doorgang (trottoir) betreft 1,20 m, de wenselijke breedte is 1,50 m en het maximale hoogteverschil tussen overgangen in het trottoir is maximaal 1,5 cm in verband met de doorgang van mindervaliden;
9. de opdrachtgever/opdrachtnemer dient de werkzaamheden af te stemmen met de omgeving (bewoners, en ondernemers) en derden (welke ook aan het werk zijn of gaan);
10. het werk dat u wilt gaan uitvoeren dient dusdanig te zijn dat er geen schade toegebracht kan worden aan de weg, geen gevaar kan opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
11. voor de Zonweg is de verwachting dat na de zomer een extern bureau kan starten met een ontwerp. Michiel van Loon van de gemeente Den Haag zal met Stedin en Dunea afstemming houden over het tracé;
12. 1 keer per 3 maanden verstuurd de afdeling DSO van de gemeente Den Haag in de overkoepelende Binckhaven brief een update van de werkzaamheden in de omgeving. Afsproken in het vooroverleg dat Dunea en Stedin hier informatie voor zullen aandragen;
13. **de werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden voordat de herinrichting plaatsvindt op de Maanweg.**

Voorts wijzen wij nog op het volgende:

1. overtreding van enig voorschrift is op grond van artikel 6.1 APV een strafbaar feit, welke wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie;
2. het college van burgemeester en wethouders is bevoegd bij overtreding van de voorschriften bestuursdwang toe te passen dan wel een last onder dwangsom op te leggen;
3. deze instemming is alleen van toepassing op de bij deze instemming behorende gewaarmerkte tekening aangegeven werkzaamheden. Voor afwijkingen of veranderingen dient u zich in verbinding te stellen met de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel Laak;
4. door het verlenen van deze instemming wordt niet vooruit gelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing;
5. oplevering van de werkzaamheden volgens deze instemming vindt plaats binnen 5 dagen na gereedmelding van die werkzaamheden. Hiertoe dient de instemminghouder contact op te nemen met de wegbeheerder zoals genoemd in voorschrift 1. Verlenging van deze termijn kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Gemeente Den Haag;
6. voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging verwijzen wij u naar het gemeentelijk Bodem Informatie Punt (BIP) dat bereikbaar is onder telefoonnummer 070-3536553 of email bodeminformatiepunt@denhaag.nl;
7. wegwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform artikel 96 b van het CROW of gelijkwaardig daaraan;
8. het straatwerk dient tijdig en op initiatief van de opdrachtgever/opdrachtnemer aan de wegbeheerder (wegbeheerdersdlaak@denhaag.nl) te worden opgeleverd;
9. de aannemer dient in het geval van aanwezigheid van Stolpersteine de gemeente op de hoogte te brengen via apv-vergunningen@denhaag.nl;
10. gelet op artikel 37 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) dient er, wanneer de feitelijke werkzaamheden langer duren dan 4 maanden op dezelfde locatie, een tijdelijk verkeersbesluit te worden aangevraagd.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.