





Eisen waterschap

Kruising dijk, voorschrijven bij toepassen kleinkeien

Ter plaatse van de buitenlengten moet de kabel worden gevat in een kleinkeist van minimum 2,00m in de lengterichting van de kabel. De kleinkeist moet een diameter van ten minste 100m rondom de buitenlengte van de kabel hebben. De kleinkeist moet worden gemaakt van klei of voldeot aan klasse 1, zoals opgenomen in de eisen uit de standaard RAB. Een certificaat hiervan moet aan de klei met het kleinkeist worden gevoegd. De klei moet worden afgevoerd op de lagen mechanisme worden verdicht.



Ter plaatse van de buitenlengten moet een kwetswerm met kleinkeis worden aangebracht. Het kwetswerm moet een diameter hebben van ten minste 0,50m rondom de buitenlengte van de kabel/leiding

Eisen grond

De buitenlengte/buitenruimte van de kerkend dijk aangevuld te worden met grond (als deze kwantiteit en kwaliteit niet voldoende/geschikt is), met daartoe geschatte categorie 1 of 2 en bekledte te worden met klei erbovenstadsbedek-categorie

Algemene opmerkingen uit conditionele onderzoeken:

- Natuurtoets breedtevoers opzichten in van maart tot en mei juli, herbuiken kan gewerkt worden. Indien te niet mogelijk breedtevoers breedtevoers, het advies om vooraf het gebied te laten ontgripen door een deskundig ecoloog.
- Bodemonderzoek: gedraaide kruising Havendijk/Oudlandsdijk nabij Havendijk 20 dient er aan een graafdiepte gedeelte te worden boven uitgewaarden in OSD luitelijk 4 keer voorafgaand werkzaamheden
- Ontploffbare Dorgristen: in eerder gerunde gronden bij bestaande K&M is geen vervolgonderzoek nodig. Mocht er toch OSD ontgripen worden dan dient het graafwerk "Spaans aanstroom" (ontploffbare Dorgristen) aangehouden te worden.
- Ontploffbare Dorgristen: werkzaamheden in veracht gebied / ongeroerde grond is advies om gelijkijdt of korter voorafgaand aan de werkzaamheden dit onderzoek uit te laten voeren. Voor deze fase geldt dat voor het tracé in particuliere grond (vervalst) het gebied van de gemeente dient op plaatsen waar verhoorde waarde Archeologische begeleiding (tijdens de werkzaamheden) uitgevoerd te worden.



	Datum:	Tekenaar:	Gecontr.:	Omschrijving:	
	29-03-2025			Ouderbosch Havendijk DO fase 1 Routekaart	
	Datum Te uitg.:	Tekenaar:	Gecontr.:	Status:	
	06-11-2024			Definitief	

			Havendijk Ouderbosch	
	Project:	Ouderbosch Havendijk	Projectnummer:	Schaal:
			2024ENOX138	1:500
			Tekeningnummer:	Blad:
				A0
				Versie:

De afbeelding is:
 © 2024 de afbeeldingsrechten zijn:
 1. Het auteursrecht op de afbeelding.
 2. Het auteursrecht op de afbeelding.
 3. Het auteursrecht op de afbeelding.