

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-127175/D-25-152319



1 Procedure

Datum vergunning: 14 mei 2025
Datum aanvraag: 27 maart 2025
Verzoeknummer: 2025032700941
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: KPN B.V., Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam
Gemachtigde: Hanab Telecom Infrastructure Technology B.V., Ravenswade 4 A, 3439 LD Nieuwegein
Locatie activiteit: Oorberlaan 100, 2553 EP 's-Gravenhage
Projectnaam: 849279
Referentiecode: 849279

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In deze vergunning worden specifieke begrippen uit het waterbeheer genoemd. Om de leesbaarheid van deze omgevingsvergunning te vergroten zijn deze in de toelichting nader uitgelegd.

De aanvrager wil een tracé realiseren om een datakabel aan te leggen. Dit zal deels in open ontgraving en deels via boortechnieken worden aangelegd. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk de regionale waterkering met leggercode RK70, de regionale waterkering met leggercode RK 72 en de polderkade met leggercode PK 410. Om deze activiteiten op de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het aanleggen en hebben van een datakabel in en evenwijdig aan de beschermingszone en deels het waterstaatswerk van de regionale waterkering met leggercode RK 70;
- Het aanleggen en hebben van een datakabel in en evenwijdig aan de beschermingszone en deels het waterstaatswerk van de polderkade met leggercode PK 410;
- Het aanleggen en hebben van een datakabel in en evenwijdig aan de beschermingszone en deels het waterstaatswerk van de regionale waterkering met leggercode RK 72.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021).

Daarnaast is de meest actuele leggerkaart geraadpleegd om de ligging van de werkzaamheden ten opzichte van de waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren.
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd.
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven.
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen.
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De werkzaamheden worden getoetst aan de hand van relevante toetsingscriteria, waarbij voor de invulling aan de beleidsregel wordt aangesloten. Om de leesbaarheid te vergroten wordt er onderscheid gemaakt in de verschillende aanlegmethoden.

Gestuurde boring RB24.192-BB

De gestuurde boring ter hoogte van Madeweg 70 wordt parallel aan de regionale waterkering in de beschermingszone van deze waterkering uitgevoerd. In beginsel is een parallelligging aan de waterkering niet toegestaan, waarbij een uitzondering geldt voor een groot maatschappelijk belang en er geen alternatief voorhanden is. Dat is hier het geval, aangezien het gekozen tracé de enige optie is in de omgeving en

telecommunicatie van groot belang is in de maatschappij. Er wordt gekozen voor een gestuurde boring om de overlast op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Zou dit deel van het tracé in open ontgraving worden uitgevoerd, dan zou dit betekenen dat het glastuinbouwbedrijf wat hier aanwezig is voor langere tijd niet bereikbaar is.

De waterkering is ter plaatse van de werkzaamheden zeer robuust. Dit houdt in de kruin hoger ligt dan conform het leggerprofiel noodzakelijk is en dat deze een stuk breder is dan noodzakelijk. Daarnaast is de waterkering niet direct waterkerend, er is geen oppervlaktewater aanwezig wat tegen de waterkering aan staat. Hierdoor is er bij een eventuele calamiteit voldoende restprofiel over en voldoende tijd beschikbaar om te kunnen reageren op deze calamiteit.

Om deze bovenstaande redenen kan een gestuurde boring worden toegestaan op deze specifieke locatie. Opgemerkt wordt dat dit een uitzonderingssituatie betreft en dat dit enkel door de lokale omstandigheden mogelijk wordt gemaakt.

Nanodrill RB24.191-BP

Ter hoogte van Madeweg 74B wordt een nanodrill-boring uitgevoerd van circa 14 meter lang. De techniek nanodrill is een relatief nieuwe methode en als zodanig nog niet in de NEN-normen verwerkt. Echter komt de techniek in grote lijnen overeen met een gestuurde boring met het voordeel dat de verstoring in de ondergrond kleiner is dan bij een gestuurde boring. Deze specifieke boring bereikt slechts een einddiepte van circa 1,20 m-mv. De boring komt geheel buiten het leggerprofiel van de waterkering te liggen. In vergelijking tot een open ontgraving, waarbij het asfalt van een oprit moet worden opengebroken, is de impact op de omgeving veel kleiner. Daar komt bij dat een nanodrill boring een exacte boortechniek is.

De waterkering is ter plaatse van de werkzaamheden zeer robuust. Dit houdt in de kruin hoger ligt dan conform het leggerprofiel noodzakelijk is en dat deze een stuk breder is dan noodzakelijk. Daarnaast is de waterkering niet direct waterkerend, er is geen oppervlaktewater aanwezig wat tegen de waterkering aan staat. Hierdoor is er bij een eventuele calamiteit voldoende restprofiel over en voldoende tijd beschikbaar om te kunnen reageren op deze calamiteit.

Om deze bovenstaande redenen kan een nanodrill boring worden toegestaan op deze specifieke locatie. Opgemerkt wordt dat dit een uitzonderingssituatie betreft en dat dit enkel door de lokale omstandigheden mogelijk wordt gemaakt.

Nanodrill RB24.190-BP

Ter hoogte van Madeweg 74A en 74 wordt een nanodrill-boring uitgevoerd van circa 15 meter lang. De techniek nanodrill is een relatief nieuwe methode en als zodanig nog niet in de NEN-normen verwerkt. Echter komt de techniek in grote lijnen overeen met een gestuurde boring met het voordeel dat de verstoring in de ondergrond kleiner is dan bij een gestuurde boring. Deze specifieke boring bereikt slechts een einddiepte van circa 1,30 m-mv. De boring komt geheel buiten het leggerprofiel van de waterkering te liggen. In vergelijking tot een open ontgraving, waarbij het asfalt van een toerit moet worden opengebroken, is de impact op de omgeving veel kleiner. Daar komt bij dat een nanodrill boring een exacte boortechniek is.

De waterkering is ter plaatse van de werkzaamheden robuust. Dit houdt in de kruin hoger ligt dan conform het leggerprofiel noodzakelijk is en ook dat deze een stuk breder is. Ter plaatse van de werkzaamheden keert de waterkering wel direct water, echter gezien het geringe peilverschil (75 cm), de robuuste uitvoering van de waterkering en het minimale effect op de ondergrond van werkzaamheden, worden er geen risico's voor de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering verwacht. Bij een eventuele calamiteit is er voldoende restprofiel over en voldoende tijd beschikbaar om te kunnen reageren op deze calamiteit.

Nanodrill RB24.189-BP

Ter hoogte van Madeweg 76B en 78 wordt een nanodrill-boring uitgevoerd van circa 16 meter lang. De techniek nanodrill is een relatief nieuwe methode en als zodanig nog niet in de NEN-normen verwerkt. Echter komt de techniek in grote lijnen overeen met een gestuurde boring met het voordeel dat de verstoring in de ondergrond kleiner is dan bij een gestuurde boring. Deze specifieke boring bereikt slechts een einddiepte van circa 2,0 m-mv. De boring komt geheel buiten het leggerprofiel van de waterkering te liggen. In vergelijking tot een open ontgraving, waarbij het asfalt van een toerit moet worden opengebrouwen, is de impact op de omgeving veel kleiner. Daar komt bij dat een nanodrill boring een exacte boortechniek is.

De waterkering is ter plaatse van de werkzaamheden zeer robuust. Dit houdt in de kruin hoger ligt dan conform het leggerprofiel noodzakelijk is en ook dat deze een stuk breder is. Ter plaatse van de werkzaamheden keert de waterkering wel direct water, echter gezien het geringe peilverschil (75 cm) en de robuuste uitvoering van de waterkering en het minimale effect op de ondergrond van werkzaamheden, worden er geen risico's voor de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering verwacht. Bij een eventuele calamiteit is er voldoende restprofiel over en voldoende tijd beschikbaar om te kunnen reageren op deze calamiteit.

Om deze bovenstaande redenen kan een nanodrill boring worden toegestaan op deze specifieke locatie. Opgemerkt wordt dat dit een uitzonderingssituatie betreft en dat dit enkel door de lokale omstandigheden mogelijk wordt gemaakt.

In open ontgraving aanleggen tracé evenwijdig aan regionale waterkering en polderkade

Het grootste gedeelte van het tracé evenwijdig aan de regionale waterkering en de polderkade uitgevoerd. Op een aantal locaties wordt de waterkering doorsneden. Dit alles gebeurt in open ontgraving, waarbij enkele bestaande mantelbuizen worden hergebruikt.

Voor het grootste gedeelte zijn de werkzaamheden in de beschermingszone van de regionale waterkering. Echter door ruimtegebrek vinden ter plaatse van de polderkaden de werkzaamheden in het waterstaatswerk plaats. Hierbij wordt opgemerkt dat de polderkaden ter plaatse van de werkzaamheden robuust zijn uitgevoerd, doordat de kruin hoger ligt dan minimaal voor de waterkerende taak benodigd is en de kruin ook breder is dan conform het leggerprofiel noodzakelijk is. Hierdoor wordt er niet verwacht dat de werkzaamheden geen negatief effect hebben op het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de betrokken waterkeringen. Dit geldt overigens ook voor de regionale waterkering, waar ook sprake is van een robuuste waterkering.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de maximale sleuflengte. Deze moet worden afgestemd op de dagproductie, met een maximale lengte van 25 meter. Aan het eind van elke werkdag moet de sleuf weer volledig zijn opgevuld en verdicht met de vrijkomende grond. Op deze wijze blijven eventuele onverwachte calamiteiten wel beheersbaar en blijft de waterveiligheid gewaarborgd.

Tijdens het kruisen van zowel de regionale waterkering als de polderkade moeten de werkzaamheden zo worden uitgevoerd, dat de kruin op geen enkel moment volledig wordt doorgraven. Op deze wijze kan de waterkering ten alle tijden zijn waterkerende taak uit te voeren.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3 Werken

4.3.1 Kabels en mantelbuizen

1. De kabel moet met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,80 m onder het maaiveld, hiervan uitgezonderd zijn de diverse boringen.
2. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan persé noodzakelijk is voor de werkzaamheden en niet dieper worden gemaakt dan 1,0 m-mv;
 - moet direct na het leggen van de kabel worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
3. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd die aan het einde van de werkdag gedicht zijn. Hierbij geldt een maximale sleuflengte van ten hoogste 25 meter.
4. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
5. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
6. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
7. Kabels en mantelbuizen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
8. Als mantelbuizen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water permanent wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de mantelbuizen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
9. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
10. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels maken geen deel uit van deze vergunning.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan KPN B.V. Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam, voor het:
 - Het aanleggen en hebben van een datakabel in en evenwijdig aan de beschermingszone en deels het waterstaatswerk van de regionale waterkering met leggercode RK 70;
 - Het aanleggen en hebben van een datakabel in en evenwijdig aan de beschermingszone en deels het waterstaatswerk van de polderkade met leggercode PK 410;
 - Het aanleggen en hebben van een datakabel in en evenwijdig aan de beschermingszone en deels het waterstaatswerk van de regionale waterkering met leggercode RK 72.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Boorplan: Nanodrill-boring aan de Madeweg in Monster RB24.189-BB Madeweg 78, Monster, datum: 28-09-2024, versie 1A;
 - Boorplan: Nanodrill-boring aan de Madeweg in Monster RB24.190-BB Madeweg 74, Monster, datum: 28-09-2024, versie 1A;
 - Boorplan: Nanodrill-boring aan de Madeweg in Monster RB24.191-BB Madeweg 74B, Monster, datum: 22-10-2024, versie 1A;
 - Boorplan: Gestuurde boring aan de Madeweg in Monster RB24.189-BB Madeweg 74B, Monster, datum: 11-03-2024, versie 1B;
 - Tekening: CGB: Pd/174900, WPL: 's-Gravenhage, TKNR: Vt-949279(BI2), datum: 30-10-2024;
 - Tekening: CGB: Pd/174900, WPL: 's-Gravenhage, TKNR: Vt-849279(BI3), datum: 27-02-2025.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.