
Van: @bgm-engineering.nl
Verzonden: dinsdag 15 april 2025 16:54
Aan:
Onderwerp: RE: Zaak 2025-Z5035 aanleg elektriciteitskabel van Aijenseweg 3
Bijlagen: BGL.AIJEN-01.pdf; BGL.AIJEN-02.pdf

Goedemiddag

Zie mijn antwoorden op je vragen hieronder in het blauw. De tekening stuur ik nogmaals mee in de bijlage. Indien er nog vragen zijn of extra afstemming nodig is dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Senior Engineer

T: +31 485 316 147

BGM Engineering B.V.
Simon Homburgstraat 17
5431NN Cuijk

Postbus 43
5430AA Cuijk



Van: @waterschaplimburg.nl>
Verzonden: dinsdag 8 april 2025 18:04
Aan: | BGM Engineering @bgm-engineering.nl>
Onderwerp: Zaak 2025-Z5035 aanleg elektriciteitskabel van Aijenseweg 3

Geachte heer

Naar aanleiding van de door u ingediende aanvraag (namens Enexis Netbeheer B.V. Venlo), zoals hierboven genoemd heb ik nog even een paar vragen:

- 1) Er is geen tekening aan de aanvraag toegevoegd, maar die hebben wij wel nodig voor de beoordeling van de aanvraag. Graag alsnog aanleveren. [De tekening heb ik toegevoegd bij de aanvraag van de vergunning. Hierbij nogmaals in de bijlage van deze mail.](#)
- 2) Op de tekening moet zijn aangegeven hoelang het tracé is waar de kabelwerkzaamheden worden uitgevoerd? – [Het trace is 490 meter. Vanaf Aijenseweg huisnummer 10 t/m Aijenseweg huisnummer 3.](#)
- 3) Aan welke kant van de openbare weg de kabel komt te liggen, (dijkkruisingen)? - [Linker kant \(aan de kant van de woningen\).](#)
- 4) Wat wordt de sleufbreedte en -diepte? – [breedte 30cm, diepte 60cm.](#)
- 5) In de aanvraag heeft u aangegeven dat er een kabel wordt vervangen. Betekent dit dat er een oude kabel wordt verwijderd (of wordt er een nieuwe kabel bijgelegd in het bestaande tracé)? – [Het beleid van onze opdrachtgever Enexis is zoveel mogelijk oude kabel verwijderen. Dit beleid hanteren wij dus ook.](#)

Bovenstaande gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Wij zetten de vergunningverleningsprocedure stil totdat wij de gevraagde gegevens van u hebben ontvangen.
Let wel: wij hebben alleen een tekening nodig van het tracé zoals dat globaal is aangegeven in de aanvraag van 20-3-2025.

Met vriendelijke groet,

Vergunningverlener



met de omgeving, voor de omgeving



Direct aanmelden voor onze nieuwsbrief