

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-128860/D-25-154700



1 Procedure

Datum vergunning: 27 mei 2025
Datum aanvraag: 7 mei 2025
Verzoeknummer: 2025050700007
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvulling aanvraag: 13 mei 2025
Aanvrager: Hollandia Services B.V., Schaardijk 23, 2921LG Krimpen aan den IJssel
Locatie activiteit: Kandelaarbrug nabij Zwethpad, Schipluiden
Projectnaam: 54570 - PZH Vaarweg 1 - Kandelaarbrug - Hijswerkzaamheden
HH Delfland
Referentiecode: 54570

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil de Kandelaarbrug aan de Rotterdamseweg ter hoogte van het Zwethpad in Schipluiden renoveren. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de waterschapsverordening, namelijk de regionale waterkering met bijbehorende beschermingszone en het primaire boezemwater "de Schie". Om deze activiteiten op de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- *het op de regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone:*
 - tijdelijk plaatsen van een mobiele hijskraan;
 - tijdelijk stempelvlak creëren door graven en aanvullen van een horizontaal grondvlak;
- *het in het primaire boezemwater "de Schie":*
 - tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van een ophaalbrug (balans en val).

De overige werken zijn aangeboden in andere vergunningaanvragen (kabels, waterkabelkast en werkterreinen) en worden apart door Delfland behandeld. De omgevingsvergunning wateractiviteit geeft alleen instemming op de bovenstaande wateractiviteiten.

Daarnaast worden de werkzaamheden ook apart beoordeeld op eventuele lozingen op oppervlaktewater als gevolg van de werkzaamheden aan de brug.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);

- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Legger Delfland.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
 - c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.3.2 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante beoordelings- en toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Artikel 3.9

- De oever van het primaire boezemwater "de Schie" bestaat uit een stalen damwand met een betonconstructie zonder specifieke ecologische waarde. Het boezemwater is zeer diep en nauwelijks licht-doorlatend. De ecologische kwaliteit van het boezemwater wordt daarom nagenoeg niet beïnvloed door de tijdelijke wateractiviteiten.
- Door de brugdelen te renoveren buiten de waterstaatswerken en beschermingszones is er geen risico op vervuiling van het primaire boezemwater met vuil en stof. De waterkwaliteit wordt niet negatief beïnvloed met de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 4.4

- De regionale waterkering wordt belast met een relatief zware mobiele kraan en hijslast, namelijk de balans en het brugdek (val) van de Kandelaarbrug. Voor de effecten op de regionale waterkering is de memo "Kandelaarbrug – Invloed kraanbelasting", kenmerk D80-EEM-HS-MEMO-24009837, versie 1.0 van 21 november 2024 opgesteld. Delfland heeft de memo beoordeeld, waaruit blijkt, dat de last 5,4 Te/m² op de regionale waterkering acceptabel is.

De mobiele kraan komt ongeveer 0,2 m meer naar de oever te staan dan tijdens het opstellen van de memo voorzien was. Dit is een marginaal verschil van 22,45 m naar 22,31 (<1%). De memo hoeft hierop niet te worden aangepast.

Het tijdelijk op twee momenten plaatsen van een mobiele hijskraan om de balans en het brugdek van de "Kandelaarbrug" uit- en in te hijsen is voor de invloed op de regionale waterkering beoordeeld aan de hand van de gemaakte berekeningen die in de memo zijn opgenomen. Bij een stabiele en juiste opstelling van de mobiele hijskraan worden geen stabiliteitsproblemen verwacht voor de regionale waterkering.

- De stabiele opstelling voor de mobiele hijskraan wordt verzorgd door het met zand egaliseren van de ondergrond, voorzien van een geotextiel. Daarop worden één of meerdere lagen stempelschotten aangebracht voor de krachtsverdeling.

De zandegalatie wordt ruim boven het leggerprofiel aangebracht. Hiermee wordt een horizontaal vlak gecreëerd door beperkt ontgraven van grond en een aanvulling

met zand. Vervuiling van het leggerprofiel door het zand wordt voorkomen door een scheidende laag van geotextiel op het bestaande maaiveld.

Artikel 4.6

- De doorstroming in het primaire boezemwater wordt niet beïnvloed, omdat er niet met pontons gewerkt gaat worden. Het is aannemelijk dat er wel een vaartuig wordt ingezet als het brugdek tijdelijk is weggehaald om personeel te transporteren tussen beide oevers. Dit is in overeenstemming met de functie als vaarwater van het primaire boezemwater "de Schie".
- De "kandelaarbrug" is een ophaalbrug met theoretisch een onbeperkte doorvaarthoogte bij openstelling voor het vaarverkeer. Het tijdelijk verwijderen voor de renovatie van de brug en het terugplaatsen heeft hier geen invloed op. De doorvaarthoogte in gesloten toestand zal in de toekomst niet wijzigen.
- De kosten voor het onderhoud aan het primaire boezemwater "de Schie" is voor de Provincie Zuid-Holland. De kosten nemen voor Delfland niet toe.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland, zie [Waterschapsverordening - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://hhdelfland.nl).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

Maatschappelijke functies die voor regionale wateren kunnen zijn toegekend, zijn als:

- Natura 2000-gebied;
- drinkwaterbeschermingszone (bescherming rond de innamepunten);
- zwemwaterlocatie;
- overige recreatieve activiteiten;
- viswater;
- beroepsscheepvaart.

Op het primaire boezemwater "de Schie" is recreatie- en beroepsscheepvaart mogelijk. De vergunde werkzaamheden hebben hier geen invloed op. Daarnaast is de Provincie Zuid-Holland hier het bevoegd gezag voor de recreatie- en beroepsscheepvaart als vaarwegbeheerder.

Als viswater is het primaire boezemwater "de Schie" een deel van het leefgebied voor karperachtigen. De karperachtigen en andere vissoorten kunnen makkelijk uitwijken in het boezemwaterstelsel, zodat er geen significante wijziging van de visstand is te verwachten door de uitvoering van de wateractiviteiten. Daarnaast is het voor vissers nog altijd mogelijk om te vissen in 'de Schie'.

Er zijn geen recreatieve activiteiten gepland op het deel van het primaire boezemwater waar de wateractiviteiten plaatsvinden.

De overige maatschappelijke functies zijn niet toegekend op dit deel van het primaire boezemwater.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

1. De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd en vervolgens eventueel weer zijn verwijderd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
2. Binnen de onder lid 1. gestelde uitvoeringstermijn is de mobiele hijskraan en tijdelijk stempelvlak in de regionale waterkering voor maximaal vijf maanden toegestaan.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd dan vergund.

4.3 Werken

4.3.1 Renoveren ophaalbrug "Kandelaarbrug"

1. De ophaalbrug moet naar terugplaatsen voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 2,5 m Let op: Provincie Zuid-Holland eist voor de doorvaart een grotere diepte
Doorstroombreedte (totaal)	Circa 41,5 m
Doorvaarthoogte (in het midden / gesloten)	Minimaal 4,10 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 10,6 m
Hoogst geldend waterpeil	NAP -0,43 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

4.4 Regionale waterkering

4.4.1 Regionale waterkering algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering niet worden aangetast.
2. Er mogen geen ontgravingen plaatsvinden voor de aanleg en het verwijderen van de ondergrond met zandegalisisatie.
3. De bestaande bekleding van de regionale waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden. Erosiegevoelige ondergronden moeten met een graszaadmengsel voor dijken worden ingezaaid. Dit dient herhaalt te worden in een ander seizoen mocht het graszaadmengsel bij de eerste keer niet aanslaan.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de regionale waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de regionale waterkering.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de regionale waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Er mogen geen holle ruimten in de regionale waterkering ontstaan.

4.4.2 Mobiele hijskraan

1. De mobiele kraan moet stabiel worden geplaatst op een vlakke ondergrond.
2. Het aanbrengen van zandegalisisatie als werkvlak mag niet plaatsvinden op onverharde grond zonder grond dicht doek (geotextiel) om indringing van zand in het leggerprofiel te voorkomen.

4.4.3 Stempelvlak

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden dieper dan 0,75 m ten opzichte van het bestaande maaiveld met een oppervlakte van maximaal 12 m².
2. De afwatering van het stempelvlak met zandegalisisatie en stempelschotten mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
3. Het afgegraven gedeelte van het stempelvlak moet na de werkzaamheden worden aangevuld hiertoe geschikte (klei)grond.
4. Het gehele stempelvlak moet na uitvoering van de werkzaamheden volledig erosiebestendig worden afgewerkt.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Hollandia Services B.V. Schaardijk 23, 2921LG Krimpen aan den IJssel, voor het:
- *het op de regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone:*
 - tijdelijk plaatsen van een mobiele hijskraan;
 - tijdelijk stempelvlak creëren door graven en aanvullen van een horizontaal grondvlak;
 - *het in het primaire boezemwater "de Schie":*
 - tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van een ophaalbrug.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- document "Toelichting vergunning hijswerkzaamheden Kandelaarbrug", documentnummer 54570-00-DMP-0115, revisie A van 25-4-2025;
 - tekening "Lifting arrangement lifting balans top-and side view", drawing number 15140157- -D-L01-1/2-A, REV 05 van 11 APR '25;
 - tekening "Lifting arrangement lifting balans Doorsnede", drawing number 15140157- -D-L01-2/2-A, REV 05 van 11 APR '25;
 - memo "Kandelaarbrug – Invloed kraanbelasting", kenmerk D80-EEM-HS-MEMO-24009837, versie 1.0 van 21 november 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.