


referentienummer
datum 4 maart 2025
aan
van
kopie
projectnummer 0496985.100
project pigging A-520-02 Belfeld
betreft Begeleidende notitie omgevingsvergunning onttrekken grondwater

Geachte heer/mevrouw,

Deze brief vormt een begeleidend schrijven bij de aanvraag om een omgevingsvergunning betreffende de werkzaamheden aan afsluiterschema S-052 van Gasunie.

Inleiding

Gasunie is voornemens bij hun afsluiterstation S-052 te Belfeld werkzaamheden uit te laten voeren. De werkzaamheden betreffen het inbouwen van pigging-faciliteiten om t.b.v. de pigging van de A-520-02 en de A-520-15 twee verzendtraps aan te kunnen sluiten. Hiervoor wordt ca 60 m² oppervlakte ontgraven waarbij bemaald moet worden. Het maximaal te verwachten waterbezwaar bedraagt 240.550 m³ met een maximaal debiet van 252 m³/uur. Een uitgebreide omschrijving van de bemaling is opgenomen in de bijlagen. Zie Figuur 1 voor het projectgebied.



Figuur 1. Ligging projectlocatie (blauwe pin) [bron: Google Maps].

Dit document is vertrouwelijk. Bezoek onze website voor de volledige disclaimer: [Algemene voorwaarden en privacyverklaring](#)

Planning

De werkzaamheden hebben een geplande startdatum van 11-7-2025 en einddatum van 8-8-2025.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 4.16 van waterschapverordening Waterschap Limburg is het verboden zonder omgevingsvergunning meer dan 100 m³ grondwater per uur ten behoeve van een bronbemaling te onttrekken.

Bijlagen

In onderstaande tabel staat vermeld welke informatie en documenten zijn overlegd bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Aangereikte gegevens/stukken	Vorm	Toelichting
Begeleidende notitie omgevingsvergunning onttrekken grondwater	Memo	Begeleidende notitie
S-052 A-520-02-CH-001-1	Tekening	Werktekening
S-052 Geohydrologisch rapport AF S-052 Belfeld	Rapport	Geohydrologisch rapport
Bemalingsplan Belfeld – Afsluiter schema S-052 – De Romein	Rapport	Bemalingsplan
20250228-0496985-100-mer aanmeldnotitie bemaling afsluiter schema S-052 rev00	Rapport	Aanmeldnotitie mer

Afsluiting

Mocht u nog vragen hebben over deze aanvraag, kunt u contact opnemen met de ondergetekende, mevrouw

Met vriendelijke groet,

Antea Group

Adviseur Vergunningen & Procedures