


betonvloer op palen  
d=200, bk=peil  
monoliet afgewerkt  
wapening Ø8-150#  
onder en boven



wapening boven elke paal

Begane grondvloer, dik 200 mm						
Wap.staalkwaliteit	B 500	BETON-DEKING	minimale LAS-LENGTE	# 6	# 8	# 10
Betonsterkteklasse	C30/37	Wapening	mm	# 12	# 16	
Milieuklasse	XCS X01	Bovenwep.	30	300	300	310
Consistentiegebied	S2	Onderwep.	40	200	200	220
met superplasticizer		Onderwep.	30	300	300	310

Funderingsbalken						
Wap.staalkwaliteit	F46 500	BETON-DEKING	minimale LAS-LENGTE	# 6	# 8	# 10
Betonsterkteklasse	C30/37	Wapening	mm	# 12	# 16	# 20
Milieuklasse	XCS	Bovenwep.	—	300	300	340
Consistentiegebied	S3	Baugelis	40	150	150	180
Wapening 120 kg/m <sup>3</sup>		Onderwep.	—	300	300	360

nieuwbouw bedrijfshal  
De Wieling te Swifterband  
BEGANE GRONDVLOER EN  
FUNDERING as 19 t/m 36

