


betonvloer op palen
d=200, bk=peil
monoliet afgewerkt
wapening Ø8-150#
onder en boven



wapening boven elke paal

Begane grondvloer, dik 200 mm						
Wap.staalkwaliteit	B 500	BETON-DEKKING	minimale LAS-LENGTE	# 6	# 8	# 10
Betonsterkteklasse	C30/37	Wapening	mm	310	400	500
Misur.klasse	XCS 701	Bovenwap.	30	300	300	310
Consistentiegebied	S2	Verdeelwap.	-	200	200	225
met superplastificeerder		Onderwap.	30	300	300	310

Funderingsbalken						
Wap.staalkwaliteit	FaB 500	BETON-DEKKING	minimale LAS-LENGTE	# 6	# 8	# 10
Betonsterkteklasse	C30/37	Wapening	mm	310	400	500
Misur.klasse	XCS	Bovenwap.	-	300	300	340
Consistentiegebied	S3	Buigels	40	150	150	160
Wapening 120 kg/m ³		Onderwap.	-	300	300	360

nieuwbouw bedrijfshal
De Wieling te Swifterband
BEGAND GRONDVLOER EN
FUNDERING as 36 t/m 55

