

## Pompopstelling voor de uitvoering

|                             | per dag                       | per uur                  | per minuut             | per seconde                |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Lozing van de RWZI op de Ur | 7.300 m <sup>3</sup> / 24 uur | 304 m <sup>3</sup> / uur | 5 m <sup>3</sup> / min | 0,084 m <sup>3</sup> / sec |

## Benodigde pomp capaciteit


304 m<sup>3</sup> / uur

## Opvoerhoogte

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Bodem bij duiker               | 31,00 + NAP |
| Pompput graven voor korf       | 1,00        |
| Diepte korf                    | 30,00 + NAP |
| Hoogte Maaveld; pompopstelling | 35,00 + NAP |
| Opvoerhoogte                   | 5,00 m      |
| Lengte persleiding 8"          | 360,00 m    |

## Oppervlak

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Oppervlak pomp en tank             | 25 m <sup>2</sup>  |
| Oppervlak leidingen en bescherming | 95 m <sup>2</sup>  |
|                                    | 120 m <sup>2</sup> |



Bescherming  
leiding

Bescherming leiding bij de Maas

