

Vervangen damwanconstructie Dirkzwager publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Waterstaatswerk aanleggen, aanpassen of vervangen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250606 00258 000 (ingediend op 06-06-2025)

Project

Naam van dit project


Vervangen damwanconstructie Dirkzwager

Projectomschrijving

Langs de bestaande kade van de Schiedamse Schie bevindt zich een houten damwandconstructie. Uit een duikinspectie door DCN Diving is gebleken dat deze houten damwand zijn kerende functie, voor ongeveer 50%, niet vervult en dat een groot deel van de houten damwandplanken niet goed op elkaar aansluiten. Door de slechte staat van de damwand biedt de huidige constructie onvoldoende draagkracht en dient te worden vervangen.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Vervangen damwanconstructie Dirkzwager

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

66346460

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Ingenieursbureau Maters en De Koning

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

856505183

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Multatulilaan

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

8

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

4707LZ

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Roosendaal

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer**E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

23044199

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

007574216

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer**Straatnaam**

Calandstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

4

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

3316EA

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Dordrecht

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer

764

Vooraf ingevuld antwoord.

Postcode

3300AT

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Dordrecht

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Ja

Functie contactpersoon

Projectleider

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Waterstaatswerk aanleggen, aanpassen of vervangen

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Vervangen damwandconstructie Dirkzwager

Geef de verwachte startdatum.

01-09-2025

Geef de verwachte einddatum.

31-12-2025

Bijlagen

Waterstaatswerk aanleggen, aanpassen of vervangen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
MdeK24209_TEK-101_DO_v2.pdf	Nee
MdeK24209_TEK-902_DO_v1.pdf	Nee

Voeg een tekening van de dwarsdoorsnede toe van de nieuwe en de oude situatie.

Document	Vertrouwelijk
MdeK24209_TEK-101_DO_v2.pdf	Nee
MdeK24209_TEK-902_DO_v1.pdf	Nee

Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening toe van het waterstaatswerk.

Document	Vertrouwelijk
MDeK24209_BER-001_v2.pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
MDeK24209_BER-001_v2.pdf	Nee