



Gemeente Valkenburg aan de Geul

Tav. [REDACTED]

Postbus 998
[REDACTED]

Betreft: [REDACTED] te Valkenburg

Ons kenmerk: 2223

Datum: 16 december 2024

Geachte [REDACTED],

Hierbij sturen wij u aanvullende gegevens naar aanleiding van uw brief met kenmerk: Z2023-00001296.

TOELICHTING:

- **Niet beweegbare afscheiding (punt 1):**

In de gevelaanzichten is een vermelding toegevoegd waarin gesteld wordt dat het valraam in valstand op een opening van maximaal 100mm bevat op 850mm hoogte, zoals besproken met [REDACTED].

- **Berekening geluid warmtepompen o.b.v. HMRI (punt 2):**

Deze is toegevoegd

- **Gegevens m.b.t. verdunningsfactor (punt 3):**

Deze zijn toegevoegd, zichtbaar op daktekeningen

- **Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (punt 4):**

Berekening over te overbruggen hoogteverschil is toegevoegd aan de situatietekening

- **Omschrijving m.b.t. voorzieningen artikel 6.51 lid 1 en 2 (punt 5):**

Met [REDACTED] is geconcludeerd dat de huidige omschrijving van de zelfsluitende deur, intercom en bellentableau voldoende zijn.

Overige aanvullingen/wijzigingen betreffen:

- De (verwerking van) installatietechnische documentatie;
- Materialenoverzicht;
- Verwerking van de geüpdatete constructietekeningen;
- Kleine aanpassingen in de verdeling van bergingen in het souterrain.



Engelman
Architecten

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Engelman Architecten BV,



Technisch ontwerper