

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539322738
DSO-nummer: 2025042501406
Indieningsdatum: 25 april 2025

Aanvraag: in het kort

Op 25 april 2025 heeft Enexis Netbeheer B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen van middenspanningskabels voor de uitbreiding van middenspanningsnet middels een gestuurde boring haaks onder a-water RN1 (de Run) en duiker met code: DSH0009360 en a-water RN8 en duiker met code: DSH0009366 ter hoogte van Hooge Berkt in Bergeijk. Dit is op de percelen kadastraal bekend als gemeente Bergeijk (BEK00), sectie I, nummer 330, 805 en 288.

Bevoegd gezag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag en mag deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024, af te wijzen. De gestuurde boring haaks onder a-water RN8 gaat om een vergunningsvrij geval zoals bedoeld in artikel 2.46 lid 2 sub f van de Waterschapsverordening.

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V. Wekkerstraat 25, 5652 AN in Eindhoven. De vergunning gaat over het aanleggen van middenspanningskabels middels een gestuurde boring onder a-water RN1 (de Run).

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

3. Het definitieve boorplan moet tenminste 5 werkdagen voordat de boring plaats vindt, aan het waterschap worden overlegd.
4. Na uitvoering van het werk moet het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring binnen 5 werkdagen worden toegestuurd aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
5. Het in- en uittredepunt van de boring moet buiten het profiel van vrije ruimte liggen.
6. De kabels en leidingen moeten liggen volgens het boorprofiel met tekeningnummer: 24-21074-B03-01-P.
7. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze direct worden hersteld.

Aanvraag

Enexis Netbeheer B.V. is van plan om middenspanningskabels aan te leggen middels een gestuurde boring onder a-water de Run en RN8. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hier leest u hoe het besluit tot stand is gekomen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels. Voor zover de vergunning ziet op het aanleggen van middenspanningskabels haaks onder a-water RN8 en duiker met code: DSH0009366 ter hoogte van Hooge Berkt in Bergeijk is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46 lid 2 sub f van de Waterschapsverordening. De kabel wordt haaks onder a-wateren aangelegd op een diepte van minimaal 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk. In dit verband geldt de volgende regel. Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48, 2.49 en 2.51.

Na het uitvoeren van werkzaamheden moet de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig worden hersteld dat de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone gewaarborgd blijft, en dat het uitvoeren van toekomstig onderhoud niet wordt belemmerd. Daarnaast moet een kabel of leiding die onder een beschermingszone ligt, voldoende draagkracht hebben om het gewicht van machines te kunnen dragen die nodig zijn voor onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam. Wanneer een kabel of leiding een watergang kruist, moet deze kruising haaks op de watergang worden uitgevoerd met behulp van een gestuurde boring.

Beleid

Voor het aanleggen van middenspanningskabels middels een gestuurde boring onder a-water RN1 (de Run), is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Deze beleidsregel is van toepassing op het aanleggen en vervangen van kabels en leidingen in en nabij a-wateren inclusief beschermingszones door middel van graven en in het profiel van vrije ruimte door middel van een gestuurde boring en graven. Voor overige kabels en leidingen is de algemene regel van toepassing.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

A-water RN1 (de Run) heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter met als doelstelling natte natuurzone. Tevens ligt er een aan één zijde een beschermingszone van 5 meter.

Uit de beoordeling blijkt dat het aanleggen van de middenspanningskabels middels een gestuurde boring geen invloed heeft op de stabiliteit van de watergang. Het intredepunt van de eerste gestuurde bevindt zich op coördinaten X: 150667,10 en Y: 371226,80, en het uitredepunt bevindt zich op coördinaten X: 150609,60 en Y: 371245,50. De kabels worden hierbij buiten het profiel van vrije ruimte aangelegd. Hierdoor blijven de taluds, de beschermingszone en de stabiliteit van de waterbodem gewaarborgd.

Het intredepunt van de tweede gestuurde boring bevindt zich op coördinaten X: 150896,70 en Y: 371150,20 en het uitredepunt bevindt zich op coördinaten X: 151112,80 en Y: 371082,80. De kabels worden hierbij buiten de beschermingszone aangelegd. Uit de beoordeling blijkt dat de kabel gemiddeld zes meter onder de beschermingszone ligt. Hierdoor is er voldoende draagkracht om het gewicht van de machines te kunnen dragen die nodig zijn voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.

De kabels worden op voldoende afstand van de insteek en onder de waterbodem aangelegd. Hierdoor wordt de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg niet belemmerd. Daarnaast is er geen negatieve invloed op bestaande of toekomstige ecologische waarden.

Als de kabel wordt aangelegd volgens de geldende voorschriften, vormt deze geen probleem voor het onderhoud aan het a-water en tast deze de stabiliteit van de taluds en oevers niet aan. Daarnaast vormt de kabel geen extra obstakel voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. Daarmee wordt voldaan aan de gestelde criteria zoals opgenomen in de beleidsregel.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt er voldaan aan Beleidsregel 7.

Hiermee zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening genoemde belangen en de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 18 juni 2025 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box used to redact the signature of the official.

procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- Duiker sifon hevel
- Duker
- Sifon
- Hevel
- Administratieve Grens Waterschap
- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buite

Hooge Berkt, Bergeijk

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 15-05-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.