

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539324810
DSO-nummer:	2025050701376
Indieningsdatum:	7 mei 2025
Beslistermijn verlengd op:	30 juni 2025 met 6 weken

Aanvraag: in het kort

Op 7 mei 2025 heeft gemeente Vught te Vught bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Gemeente Vught vraagt om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wateractiviteiten in het beperkingengebied behorende bij oppervlaktewaterlichaam, genaamd Zandleij met code ZL1, ter hoogte van De Runsvoot in Biezenmortel. De wateractiviteiten bestaan uit:

- het verwijderen van bestaande verkeersbrug met code ZL1-KBR16;
- het plaatsen van een nieuwe verkeersbrug.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel: de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid van de waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan de gemeente Vught te Vught.

De vergunning gaat over het uitvoeren van wateractiviteiten in het beperkingengebied behorende bij oppervlaktewaterlichaam, genaamd Zandleij met code ZL1, ter hoogte van De Runsvoot in Biezenmortel. De wateractiviteiten bestaan uit:

- het vervangen van de bestaande verkeersbrug met code ZL1-KBR16 door een nieuwe verkeersbrug.

Bij deze vergunning horen de tekeningen en rapport;

- tekening AD24-0272-BB036-TEK-002, Realiseren onderbouw brug Runsvoot te Vught, onderdeel Situatie tekening, status Ter goedkeuring, blad 1 van 1, revisie 01, d.d. 23-09-2024;
- tekening AD24-0272-BB036-TEK-201, Realiseren onderbouw brug Runsvoot te Vught, Beton, status Ter goedkeuring, blad 1 en 2, revisie 01, d.d. 9-12-2024;

- tekening AD24-0272-BB036-TEK-001, Realiseren onderbouw brug Runsvoot te Vught, Overzichtstekening, status Ter goedkeuring, blad 1 van 1, revisie 03, d.d. 9-12-2024;
- tekening AD24-0272-BB036-TEK-501, Realiseren onderbouw brug Runsvoot te Vught, onderdeel Palenplan, status Ter goedkeuring, blad 1 van 1, revisie 03, d.d. 14-01-2025;
- tekening AD24-0272-BB036-TEK-502, Realiseren onderbouw brug Runsvoot te Vught, onderdeel Funderingsplan, status Ter goedkeuring, blad 1 van 1, revisie 03, d.d. 9-12-2024;
- tekening AD24-0272-BB036-TEK-301, Realiseren onderbouw brug Runsvoot te Vught, onderdeel Beton, status Ter goedkeuring, blad 1 en 2 van 1, revisie 01, d.d. 9-12-2024;
- BB036 oa tekeningen bestek verkeersbrug De Runsvoot (NL-HtBHIC_5134_660);
- Rapport AD24-0272-BB036-BER-901, revisie 04, d.d. 14-01-2025, en onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Brug

5. De onderzijde van de brugconstructie mag niet lager liggen dan 6,93 meter + N.A.P.
6. De brug mag tussen de insteken van het oppervlaktewaterlichaam niet ondersteund worden.
7. Vergunninghouder is verplicht onder bij de brug een oeverbeschermende voorziening in het oppervlaktewaterlichaam aan te brengen. Door de aanwezigheid van de brug mag er geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ontstaan.
8. Onderhoud en instandhouding van de brug - het bouwkundige onderhoud – blijft de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Oeverbeschermende voorziening in oppervlaktewaterlichaam

9. Onder de brug wordt een beschoeiing aangebracht. De beschoeiing bestaat uit een KLP-V glasvezelversterkte damwand en moet worden aangelegd volgens de tekening AD24-0272-BB036-TEK-001, Realiseren onderbouw brug Runsvoot te Vught, Overzichtstekening, status Ter goedkeuring, blad 1 van 1, revisie 03, d.d. 9-12-2024.
10. Onderhoud en instandhouding van de beschoeiing - het zogenaamde bouwkundige onderhoud – blijft de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
11. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het openhouden van de watergang ter plaatse van de beschoeiing vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na goedkeuring door het waterschap op het plaatsen van de beschoeiing. Na deze 12 maanden gaat het onderhoud van het natte doorstroombroefiel over naar de onderhoudsplichtige.
12. Na vernieuwing van de brug moeten de op- en afritten met een taludverhouding van minimaal 1:5 zijn en voldoende draagkracht hebben, zodat de beschermingszone voor onderhoudsmachines goed toegankelijk is.
13. De beschermingszone moet daar waar het opgehoogde terrein grenst aan lageregelegen terrein voorzien zijn van een 'op- en afrit' met een taludverhouding van minimaal 1:5, zodat de beschermingszone voor onderhoudsmachines goed toegankelijk is.
14. De opgehoogde beschermingszone en talud dienen te worden ingezaaid met een graszaadmengsel.

Aanvraag

De gemeente Vught is van plan om de bestaande verkeersbrug met code ZL1-KBR16 over oppervlaktewaterlichaam, genaamd Zandleij (ZL1), ter hoogte van De Runsvoot in Biezenmortel te vervangen. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleid

Voor de wateractiviteit die in de aanvraag staat, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 eerste lid van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het vervangen van de verkeersbrug is getoetst aan beleidsregel 5.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen

Bij een brug over een a-water is het belangrijk dat het doelmatig onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd. Daarnaast is bij bruggen de hoogte van de brug ten opzichte van het waterpeil van belang, om voldoende doorstroomcapaciteit te behouden, vuilophoping tegen te gaan en om varend onderhoud mogelijk te houden. Indien een brug doorloopt op de beschermingszone moet voldoende ruimte voor het uitvoeren van onderhoud overblijven.

De ecologische effecten van bruggen zijn over het algemeen vrij klein, omdat de oevers en waterbodem doorlopen onder de brug.

De nieuwe brug heeft onder de brug voldoende capaciteit voor de doorvoer van water. De beleidsregel geeft aan dat de onderkant van de brugconstructie bij voorkeur minimaal 0,5 meter boven de hoogwaterlijn moet liggen. Op de tekening behorende bij de aanvraag is de onderkant van het brugdek deze slechts 19 cm hoger dan de hoogwaterlijn en voldoet daarmee niet aan de beleidsregel. Beoordeling van de tekening door de gebiedsbeheerder watersysteem is positief omdat het peil op Zandleij is in het verleden nimmer zo hoog geweest. Bovendien kan het waterschap de watertoevoer op Zandleij, vanuit de RWZI Tilburg, zelf beïnvloeden.

Omdat geen pijlers worden toegepast is er geen risico op vuilophoping. Onder de brug wordt een vorm van faunapassage toegepast zodat het ecologisch effect langs Zandleij na vervanging van de brug wordt verbeterd.

Bij het aanleggen van een brug moet rekening gehouden worden met de stabiliteit van de taluds. Onder de brug vindt geen of nauwelijks begroeiing van de taluds plaats, hetgeen gevolgen kan hebben bij hogere afvoeren. Er kan erosie optreden, wat tot gevolg kan hebben dat de landhoofden ondermijnd kunnen raken met alle gevolgen van dien. In het ontwerp is een degelijke oeverbescherming opgenomen die voorkomt dat er erosie van de taluds zal plaats vinden.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 7 juli 2025 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

