



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW KENMERK
710004025-
1002926290
ZAAKNUMMER
Z-25-131027
DOCUMENTNUMMER
D-25-161367
DELFT
15 juli 2025

Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V.

Postbus 3081
4200EB Gorinchem

ONDERWERP

Besluit niet in behandeling nemen vergunningaanvraag

Beste aanvrager,

Wij kunnen uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wateractiviteit niet in behandeling nemen. In deze brief leest u meer over dit besluit

Gegevens aanvraag

Aanvrager : Ziggo Services B.V.
Datum aanvraag : 30 juni 2025
Verzoeknummer : 2025063001134
Uw referentie : 710004025- 1002926290
Projectnaam : Noordeindseweg 340a 2651LM Berkel en Rodenrijs
Locatie : Noordeindseweg 340 a, Berkel en Rodenrijs
Activiteit(en) : Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Ons besluit

Uw aanvraag is niet compleet. Wij hebben u hierover een brief 'Verzoek om aanvullende gegevens' gestuurd op **8 juli 2025**. In deze brief vroegen wij u de missende gegevens te sturen. Wij hebben gegevens ontvangen maar deze gegevens zijn onvolledig en onjuist.

Om deze reden nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Nieuwe vergunningaanvraag indienen

U kunt een nieuwe vergunningaanvraag doen, waarbij de ontbrekende en juiste gegevens zijn toegevoegd. Dit kan worden gedaan via het [omgevingsloket](#).

Welke gegevens moet u aanleveren?

U moet een tekening met het dwarsprofiel van het werk ten opzichte van het leggerprofiel en het feitelijke profiel van de waterkering aanleveren. Deze tekening moet voorzien zijn van relevante maatvoeringen:

- Het juiste leggerprofiel, leggerprofiel 131. Deze kunt u vinden op <https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/>.
 - Hierop vindt u ook de kruinhoogte en de hellingsgraad van het binnentalud.
- Juiste afstand van de kabel tot de buitenkruinlijn. Met een afstand van 2,23 komt de kabel midden in de weg. Deze afstand komt niet overeen met de aangegeven locatie.
- De schematische weergave van de kabel t.o.v. het leggerprofiel. In het door ons geleverde document is een voorbeeld gegeven. Wij ontvangen graag de werkelijke ligging.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons uw bezwaar sturen. Dit kan tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief.

In uw bezwaar moet in ieder geval staan:

- Uw naam en adres;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- De reden dat u bezwaar maakt.

U kunt uw bezwaar sturen naar:
Hoogheemraadschap van Delfland,
T.a.v. Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland
Postbus 3061, 2601 DB DELFT

U kunt uw bezwaar ook mailen naar:
bezwaarschriftencommissie@hhdelfland.nl


Op onze website leest u meer informatie over bezwaar maken: [bezwaarschrift-indienen](#).

Contact

Heeft u vragen of wilt u reageren op deze brief? Neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer (015) 260 81 08. U kunt ook mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland
De afdelingsmanager Regulering en Planadvisering



B.M. van Egmond