



Den Haag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer

Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

240043

Ons kenmerk

BWT-01511IBA25

Aantal bijlagen

Datum

30 juli 2025

Onderwerp

Combi instemming

(Multatulistraat - Multatulistraat ter hoogte van huisnummer 182)

AANVRAAG

Op 14 juli 2025 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen.

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor de realisatie (boren) en ontwikkelen van twee WKO-bronnen ter hoogte van de Multatulistraat 182 te Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 6 oktober 2025 tot en met 21 december 2025.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden worden er ter hoogte van de kruising Multatulistraat/Jonathanstraat en Multatulistraat/Beetsstraat tijdelijke verkeersmaatregelen genomen volgens de aangeleverde TVM-tekening.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan de weigeringsgronden genoemd in artikel 2:11 lid 7 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV). Uit de toets is komen vast te staan dat de gevraagde instemming onder voorschriften kan worden verleend.

Advies wegbeheerder

Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingewonnen.

Wij hebben op 22 juli 2025 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken, stadsdeel Laak (hierna: wegbeheerder) voor advies over hinder voor de omgeving of inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg voorgelegd.

Op 29 juli 2025 heeft de wegbeheerder aangegeven akkoord te zijn met de gevraagde instemming onder voorwaarden welke zijn vermeld in de voorschriften.

Conclusie:

Wij zullen de gevraagde instemming verlenen.

Gelet op de artikelen 2:10A lid 1 en 2:11 lid 1 APV.

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan [Geanonimiseerd] . de gevraagde instemming voor de realisatie (boren) en ontwikkelen van twee WKO-bronnen ter hoogte van de Multatulistraat 182 te Den Haag met tijdelijke

[Geanonimiseerd]

- verkeersmaatregelen ter hoogte van de kruising Multatulistraat/Jonathanstraat en Multatulistraat/Beetsstraat, conform de bij dit besluit behorende tekeningen, te verlenen;
- II. dat deze instemming geldig is van 6 oktober 2025 tot en met 21 december 2025;
- III. dat de aanvraag en de bij de aanvraag om instemming overgelegde tekeningen onderdeel uitmaken van deze instemming, voor zover er daarin geen veranderingen zijn aangebracht;
- IV. aan deze instemming voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

De door het college ingevolge artikel 2:10A lid 4 en 5 en artikel 2:11 lid 4 APV vastgestelde nadere regels en voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

Zie voor nadere regels en voorwaarden: www.denhaag.nl/bestuurlijkkestukken

Zoek op RIS nummers: 170839, 170843 en 170844.

1. uiterlijk twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden dient de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel Laak door middel van het meldingsysteem, Local Traffic Control (LTC), in kennis te worden gesteld;
2. het werk moet worden uitgevoerd binnen de in deze instemming vastgestelde periode;
3. speciale verhardingen zoals Stolpersteine (gedenkstenen met een messing bovenplaatje van 10x10 centimeter) dienen inclusief gehele configuratie (veelal een groepje met stenen met in het centrum de Stolpersteine) met grootst mogelijke zorgvuldigheid verwijderd te worden, veiliggesteld, en na afloop van het werk, op de oorspronkelijke wijze teruggebracht te worden. De exacte locaties en configuraties zijn te vinden op <https://experience.arcgis.com/experience/7d8e76aa345b4e96a843736ddc9ce4fa/>.
4. indien er aanvullende maatregelen noodzakelijk worden geacht, zoals beoordeeld door de gemeente, in het belang van de verkeersveiligheid en leefbaarheid, dient de opdrachtgever en/of opdrachtnemer hier navolging aan te geven;
5. de opdrachtgever/opdrachtnemer dient in overeenstemming met de wegbeheerder een opslag- of keetlocatie te realiseren;
6. er mag maximaal 60 meter straatwerk worden opengebroken mits het straatwerk direct wordt teruggebracht aan het begin van het werkvak;
7. ambtelijke aanwijzingen vanuit de wegbeheerder dienen direct te worden opgevolgd;
8. elke dag dient het restpuin en eventuele materialen netjes op één plek te worden gecentreerd;
9. elke vrijdag voor 15:00 uur dient het restpuin verwijderd te zijn, sleuven gedicht en de afzettingen gecontroleerd;
10. alle woningen en bedrijven in de directe omgeving dienen te allen tijde bereikbaar te zijn en schriftelijk informeert te worden. De minimale breedte van een tijdelijke doorgang (trottoir) betreft 1,20 m de wenselijke breedte is 1,50 m en het maximale hoogteverschil tussen overgangen in het trottoir is maximaal 1,5 cm in verband met de doorgang van mindervaliden;
11. gehandicapte parkeerplaatsen op kenteken dienen, uitsluitend in overeenstemming met de rechtmatige gebruiker, tijdelijk verplaatst te worden in de directe omgeving;
12. de opdrachtgever/opdrachtnemer dient de werkzaamheden af te stemmen met de omgeving (bewoners, en ondernemers) en derden (welke ook aan het werk zijn of gaan);

13. alle werkzaamheden in het groen, nabij bomen of in invloed van het groen dient afgestemd te zijn met de groenbeheerder michel.peyrer@denhaag.nl;
14. indien de huisafvalophaaldienst hinder zal ondervinden of op een alternatieve manier het huisvuil zal moeten ophalen, dan dient de opdrachtgever/opdrachtnemer voorafgaand aan de uitvoering van het werk afstemming te zoeken met de milieubeheerder en HMS.
15. het werk dat u wilt gaan uitvoeren dient dusdanig te zijn dat er geen schade toegebracht kan worden aan de weg, geen gevaar kan opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
16. de werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de overeengekomen afspraken met Team Ondergrond.
17. de ventilatiekokers mogen niet in de openbare ruimte voor struikelgevaar te zorgen. Hier dient tijdig over nagedacht te worden en in- en afgestemd te worden met de wegbeheerder;
18. de deksels van de warmte- en koude bronnen dienen egaal aan het straatwerk te zijn waarbij het straatwerk met de goedkeuring van de wegbeheerder te worden aangesloten.

Voorts wijzen wij nog op het volgende:

1. overtreding van enig voorschrift is op grond van artikel 6:1 APV een strafbaar feit, welke wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie;
2. het college van burgemeester en wethouders is bevoegd bij overtreding van de voorschriften bestuursdwang toe te passen dan wel een last onder dwangsom op te leggen;
3. deze instemming is alleen van toepassing op de bij deze instemming behorende gewaarmerkte tekening aangegeven werkzaamheden. Voor afwijkingen of veranderingen dient u zich in verbinding te stellen met de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel Laak;
4. door het verlenen van deze instemming wordt niet vooruit gelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing;
5. oplevering van de werkzaamheden volgens deze instemming vindt plaats binnen 5 dagen na gereed melding van die werkzaamheden. Hiertoe dient de instemminghouder contact op te nemen met de wegbeheerder zoals genoemd in voorschrift 1. Verlenging van deze termijn kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Gemeente Den Haag;
6. voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging verwijzen wij u naar het gemeentelijk Bodem Informatie Punt (BIP) dat bereikbaar is per e-mail bodeminformatiepunt@denhaag.nl;
7. wegwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform artikel 96 b van het CROW of gelijkwaardig daaraan;
8. het straatwerk dient tijdig en op initiatief van de opdrachtgever/opdrachtnemer aan de wegbeheerder (wegbeheerderssdlak@denhaag.nl) te worden opgeleverd;
9. de aannemer dient in het geval van aanwezigheid van Stolpersteine de gemeente op de hoogte te brengen via apv-vergunningen@denhaag.nl;
10. direct betrokken bewoners en bedrijven middels een bewonersbrief informeren over de werkzaamheden.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.