

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-130917/D-25-160325



1 Procedure

Datum vergunning: 4 augustus 2025
Datum aanvraag: 27 juni 2025
Verzoeknummer: 2025062700559
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611AL Delft
Locatie activiteit: Reesloot 33, 2641 PM Pijnacker
Projectnaam: Katwijkerlaan Zuid vak 5 (VED)
Referentiecode: 702084-013

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens een bestaande waterkering op te hogen. De huidige waterkering voldoet momenteel niet aan de eisen welke zijn gesteld aan een regionale waterkering. De omgevingsvergunning betreft een omgevingsvergunning eigen dienst (hierna: VED)

Voor de kadewerkzaamheden worden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening, namelijk de zoneringen van de regionale waterkering met leggercode RK335. Om deze activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke activiteiten:

- Het wijzigen van het waterstaatswerk als gevolg van kadewerkzaamheden;
- Het verwijderen van beplanting in de zonewaterstaatswerk;
- Het verwijderen van niet waterkerende constructies in de zone waterstaatswerk;
- Het verwijderen en terugplaatsen van hekwerken in de zone waterstaatswerk;
- Het verwijderen en terugplaatsen van een inlaatleiding in de zone waterstaatswerk.

In deze omgevingsvergunning wateractiviteit worden specifiek begrippen met betrekking tot het waterbeheer genoemd. Deze begrippen zijn in de toelichting nader uitgelegd om de leesbaarheid te vergroten.

Overige aanvragen en/of meldingen

Het gebruik van pontons om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren maakt geen onderdeel uit van de huidige aanvraag. Hiervoor zal de aannemer, welke de werkzaamheden gaat uitvoeren, zelf een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:

- a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
- b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
- c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;
- d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
- e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
- f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;

- b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
- a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - d) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
- a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Eindsituatie waterkering

De regionale waterkering gelegen ter hoogte van de Katwijkerlaan te Pijnacker, met leggercode: RK335, voldoet niet aan de standaard hoogte- en breedte eisen voor regionale waterkeringen. Om de regionale waterkering te laten voldoen aan deze eisen is door Delfland een kadeverbeteringsproject gestart om de waterkering weer aan de gestelde eisen te laten voldoen. Binnen de op te hogen gedeelten van de waterkering zijn verschillende niet waterkerende objecten in de zones van de waterkering aanwezig. Voor de start van de kadeverbeteringswerkzaamheden worden deze objecten zo veel mogelijk van de waterkering verwijderd. De zone waterstaatswerk wordt, waar mogelijk, vrij gehouden van waterkering vreemde werken en objecten. Dit is nodig om het onderhoud en toekomstige werkzaamheden aan de waterkering gemakkelijker uit te kunnen voeren en de waterkering niet onnodig te belasten.

De gestelde eis waarop de kruinhoogte van de regionale waterkering moet liggen is NAP -2,10 m. De kruin van de waterkering wordt in dit specifieke geval aangelegd op een hoogte van NAP -1,85 m. Dit zorgt ervoor dat de waterkering een overhoogte heeft en er een robuuste en toekomstbestendige waterkering ontstaat. Met de overhoogte wordt ingespeeld op de zettingen van gemiddeld 20 mm per jaar. Na ongeveer 10 tot 15 jaar bereikt de kruinhoogte van de waterkering de toetshoogte van NAP -2,10 m. Na deze 10 tot 15 jaar zal, indien nodig blijkt, opnieuw groot onderhoud aan de waterkering worden uitgevoerd.

Naast dat de waterkering wordt opgehoogd, wordt het buitentalud aangepast naar een 1:1 talud. Dit is conform Delflands beleid. Voor meer stabiliteit aan de binnenzijde van de waterkering wordt het binnentalud, daar waar mogelijk, op minimaal 1:5 aangelegd en aangesloten op het bestaande maaiveld.

De zoneringen van de regionale waterkering veranderen in de eindsituatie niet ten opzichten van de huidige zoneringen. Er vindt dus geen leggerwijziging plaats van de waterkering.

Uitvoering

Het ophogen van de waterkering brengt met name tijdens de uitvoering risico's met zich mee. Zo kan de grond bij een ophoging horizontaal gaan afschuiven. Uit de aangeleverde stabiliteitsberekeningen is geconcludeerd dat de stabiliteit van de waterkering geborgd blijft. En daarmee de kans op afschuiving verwaarloosbaar is. Daarnaast wordt gedurende de werkzaamheden de waterkering gemonitord conform het aangeleverde monitoringsplan.

Op de op te hogen waterkering zijn verschillende niet waterkerende constructies aanwezig. Deze zijn vaak in slechte staat en zullen voorafgaand aan de werkzaamheden worden verwijderd. De enige niet waterkerende constructies die terug geplaatst zullen worden na de werkzaamheden zijn verschillende hekwerken. De hekwerken zullen worden teruggeplaatst conform de beleidsregel medegebruik waterkeringen artikel 8.2.

Beplanting

Voor uitvoering van de werkzaamheden zullen verschillende knotwilgen, welke aanwezig zijn in de zone waterstaatswerk, worden verwijderd. De boomstobben welke achterblijven worden weggevoerd. Het gat wat hierbij in het maaiveld ontstaat wordt met daartoe geschikt materiaal opgevuld zodat er geen holle ruimten in de waterkering achterblijven.

Met het verwijderen van de beplanting uit de zone waterstaatswerk wordt het makkelijker om de waterkering in de toekomst te kunnen onderhouden en te inspecteren. Daarnaast wordt hiermee het risico op het omvallen van de knotwilgen weggenomen en daarmee een risico op het verzakken van de waterkering als gevolg van een gat rondom de kluut voorkomen.

Dit alles gebeurt conform de beleidsregel medegebruik waterkering artikel 6.2.

Beschoeiing

Naast de onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering wordt over een gedeelte van de lengte van de werkzaamheden de beschoeiing vervangen. De nieuwe beschoeiing komt op dezelfde locatie als de bestaande beschoeiing. Er is bij deze werkzaamheden dan ook geen sprake van gedeeltelijke demping van de watergang.

Waterkwaliteit en ecologie

De aangevraagde werkzaamheden hebben voor het grootste gedeelte geen directe invloed op het oppervlaktewater aangezien de werkzaamheden op het droge deel van de waterkering uitgevoerd zullen worden.

Echter zou het zo kunnen zijn dat bij het vervangen van de beschoeiing tijdelijk wat roering in het water plaats vindt, waardoor vertroebeling kan optreden. Deze effecten zijn van tijdelijke aard en hebben geen permanente negatieve invloed op de waterkwaliteit en de ecologie. In de eindsituatie hebben de werkzaamheden geen negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie.

Op basis van bovenstaande punten wordt voldaan aan de Waterschapsverordening Delfland artikel 4.4 lid 1 tot en met lid 5 en artikel 4.6 lid 1 tot en met lid 3.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

Activiteiten buiten deze vergunning

De aannemer welke het werk moet gaan uitvoeren heeft enkele voorwaarden meegekregen waaronder het werk mag plaatsvinden. Zo mag het ingezette materieel, wat op de kering komt, ten hoogste 7 ton (een zogenaamde minigraver) wegen en moet de aanvoer van klei over het water plaatsvinden. Het is niet toegestaan om de grond over de op te hogen waterkering of bestaande bruggen aan te voeren. Op deze manier wordt de op te hogen waterkering niet onnodig belast of beschadigd.

Het gebruik van pontons is niet meegenomen in deze vergunning. Mocht de aannemer pontons gebruiken bij de uitvoering van de werkzaamheden dan dient hiervoor separaat een vergunning te worden aangevraagd.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland, zie [Waterschapsverordening - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen blijvende negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

Maatschappelijke functies voor regionale wateren:

- Natura 2000-gebieden
- Drinkwaterbeschermingszones (bescherming rond de innamepunten)
- Zwemwaterlocaties
- Overige recreatieve activiteiten
- Viswateren (alle wateren zijn aangewezen als water voor karperachtigen)
- Schelpdierwateren (wateren voor schelpdieren in de Waddenzee, Delta en Voordelta)
- Scheepvaart

Er is geen sprake van een blijvend negatief effect op bovenstaande functies, omdat de werkzaamheden voornamelijk plaatsvinden op het droge. De Katwijkervaart is geen officieel aangewezen vaarwater. Dit neemt niet weg dat er geen recreatie plaats vindt. De werkzaamheden kunnen hier beperkte invloed op hebben. Echter zijn de werkzaamheden van tijdelijke aard en zal in de definitieve situatie geen hinder plaatsvinden voor overige recreatieve activiteiten. De overige maatschappelijke functies zijn op de locatie van de werkzaamheden niet van toepassing.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Ophogen waterkering

1. Het aan te brengen profiel van de nieuwe waterkering moet de volgende afmetingen hebben:
 - Een kruinbreedte van 1,50 meter;
 - Een binnentalud, daar waar mogelijk van 1:5;

- Daar waar een binnentalud van 1:5 niet mogelijk is een L-wand constructie;
 - Een buitentalud van minimaal 1:1.
2. De nieuwe waterkering moet met gras worden bekleed.
 3. De grond onder de nieuwe waterkering moet vooraf tot een diepte van 0,50 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
 4. De voor de ophoging te gebruiken klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.07, lid 02. De toe te passen klei moet voldoen aan erosiebestendigheid klasse 2. Wanneer erosiebestendigheid klasse 2 niet beschikbaar is dan moet klei met erosieklasse 1 gebruikt worden.
 5. De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32, 2611AL Delft, voor het:
 - Het wijzigen van het waterstaatswerk als gevolg van kadewerkzaamheden;
 - Het verwijderen van beplanting in de zonewaterstaatswerk;
 - Het verwijderen van niet waterkerende constructies in de zone waterstaatswerk;
 - Het verwijderen en terugplaatsen van hekwerken in de zone waterstaatswerk;
 - Het verwijderen en terugplaatsen van een inlaatleiding in de zone waterstaatswerk.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening: Katwijkerlaan Pijnacker, Dijkvak 5, Overzichtstekening ruimtebeslag, archiefnr. 702084-013-05-DO-01, Datum: 23-06-2025;
 - Tekening: Katwijkerlaan Pijnacker, Dijkvak 5, Overzichtstekening ruimtebeslag, archiefnr. 702084-013-05-DO-02, Datum: 10-03-2025;
 - Tekening: Katwijkerlaan Pijnacker, Dijkvak 5, Overzichtstekening ruimtebeslag, archiefnr. 702084-013-05-DO-03, Datum: 10-03-2025;
 - Tekening: Katwijkerlaan Pijnacker, Dijkvak 5, Dwarsprofielen, archiefnr. 702084-013-05-DO-04, datum: 23-06-2025;
 - Tekening: Katwijkerlaan Pijnacker, Dijkvak 5, Dwarsprofielen, archiefnr. 702084-013-05-DO-05, Datum: 10-03-2025;
 - Memo: Toelichting stabiliteits berekeningen ontwerp, Rekenkundige onderbouwing vak 5 DO, ongedateerd;
 - Memo: Risicovolle kade katwijkerlaan, opstellen ontwerpprofielen, Ref.: NL202036238-R23-072 versie D1.0, datum: 13 april 2023;
 - Memo: Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning Wateractiviteit (vergunning eigen dienst) vak 5 Katwijkerlaan Zuid, projectnummer: 0.702084/013 Katwijkerlaan Zuid, Datum: 27-06-2025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.