

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Voor het plaatsen van een inlaat en het vervangen van twee inlaten ter plaatse van sectie D nummer 26 te Oud-Alblas in kernzone van regionale waterkering

Ons kenmerk
243919/226135

DSO kenmerk
2025042801333

Datum
4 augustus 2025

Vergunning opgesteld door



Belangrijk

Lees de voorschriften goed door
Meld op tijd de start van de werkzaamheden

*sterke dijken
schoon water*



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Start activiteiten.....	3
1.3	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	5
2.1	Algemene voorschriften.....	5
2.2	Algemene voorschriften per categorie	5
2.3	Voorschriften specifiek per onderdeel	6
Hoofdstuk 3	Overwegingen	7
3.1	Aangevraagde activiteiten	7
3.2	Toetsingskader en beleid	7
3.3	Conclusie	7
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	8
4.1	Zorgplicht	8
4.2	Aandachtspunten.....	8
4.3	Afschriften.....	9
4.4	Leges	9
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar	10
5.1	Gevolgde procedure	10
5.2	Bezwaar.....	10

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het plaatsen van 1 inlaat en het vervangen van 2 inlaten ter plaatse van D 26 te Oud-Alblas.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025042801333
- Ingekomen op 28 april 2025 en ingeboekt onder nummer 243919
- Aangevuld op 29 april 2025.

Op 29 april 2025 zijn de ontbrekende gegevens ontvangen.

De aanvraag is aangevuld met intern advies hydroloog en dijkspecialist.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

1.2 Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 2.5 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

1.3 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan Waterschap Rivierenland als bedoeld in artikel 6.7.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
het plaatsen van een inlaat en het vervangen van twee inlaten ter plaatse van sectie D nummer 26 te Oud-Alblas.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3, 4 en 5 en de volgende bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning :
 - Bijlage 1: Locatie 1 inlaat plaatsen (177805);
 - Bijlage 2: Locatie 2 inlaten vervangen (177804);
 - Bijlage 3: Principetekening (177807);
 - Bijlage 4: Productietekening (177806);
 - Bijlage 5: BOK hoogtes inlaten (226865).



Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de Algemene voorschriften per categorie genoemde toezichthouder.
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen:
 - Bijlage 1: Locatie 1 inlaatplaatsen(177805);
 - Bijlage 2: Locatie 2 inlaten vervangen (177804);
 - Bijlage 3: Principetekening (177807);
 - Bijlage 4: Productietekening (177806);
 - Bijlage 5: BOK hoogtes inlaten (226865).
6. Als op de bijlagen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de bijlage(n) staat aangegeven.
7. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
8. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

2.2 Algemene voorschriften per categorie

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

9. 
10. Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
11. Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.

12. De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2.3 Voorschriften specifiek per onderdeel

Het vervangen en aanleggen van een inlaat door middel van een open ontgraving in de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones van een regionale waterkering

13. Bestaande inlaat in eigendom van de vergunninghouder (inclusief rechtsvoorgangers) die buiten gebruik zijn of n.a.v. deze vergunning buiten gebruik worden genomen, moeten volledig worden verwijderd en worden afgevoerd uit de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones.
14. De te vervangen inlaat en aan te passen inlaat moet rechtstreeks in een te graven sleuf worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is. De sleuf mag onderin maximaal 0,50 meter breed zijn, met een diepte van minimaal 0,80 meter en maximaal 1,00 meter beneden het maaiveld.
15. Waar de leiding de buitenkruinlijn van de waterkering kruist, moet een kwelscherm worden aangebracht met een minimale afmeting van 0,50 meter rondom de kabel.
16. Het ontwerp van het kwelscherm moet voldoen conform voorbeeldtekening 13 bijlage 3 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.
17. De sleuf moet worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter worden verdicht tot een procordichtheid van 95% van de ongeroerde naastliggende grond. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de kabel het geval was.
18. Op de gedichte sleuf moet de oorspronkelijke afdekking (bezoding, taludverdediging, wegverharding en dergelijke) worden aangebracht.
19. Leidingen moeten worden uitgevoerd in HDPE, met een sterkteklasse van minimaal SDR11 en moeten uit één stuk bestaan.
20. Mocht de leiding functieloos worden, dan moet dat gemeld worden aan het college van dijkgraaf en heemraden en de kabel moet verwijderd worden.
21. De BOK-hoogtes die in de bijlage staan vermeld dienen te worden aangehouden bij realisatie / vervanging van de inlaten.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een inlaat en het vervangen van twee inlaten ter plaatse van sectie D nummer 26 te Oud-Alblas.

3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen:

1.1. Plaatsen van 1 inlaat en het vervangen van 2 inlaten

- De genoemde werken zijn noodzakelijk om het waterbeheer optimaal te laten functioneren door het waterpeil te kunnen reguleren, middels de inlaten.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- Er wordt geen privaatrechtelijke overeenkomst gesloten ten aanzien van het eigendom van het Waterschap Rivierenland ten behoeve van kabels en leidingen.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de algemene toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

3.3 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Daarnaast is in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland een specifieke zorgplicht opgenomen voor:

- Het verwijderen van objecten artikel 6.14.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

4.2 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Provincie Utrecht - dempen oppervlaktewaterlichaam

Wilt u een oppervlaktewaterlichaam dempen in de provincie Utrecht? Bijvoorbeeld een meer, waterbekken, stroom, rivier, kanaal, plas, overgangswater, watergang of sloot? Dan kan het zijn dat u hiervoor (ook) van de provincie Utrecht een vergunning nodig heeft. Inzicht of u deze vergunning voor uw initiatief op uw locatie nodig heeft, krijgt u met behulp van de Vergunningcheck van het Omgevingsloket. Meer informatie over de vergunningplicht voor het dempen van een oppervlaktewaterlichaam in de provincie Utrecht vindt u in de Omgevingsverordening provincie Utrecht en op de webpagina van de provincie Utrecht

Provincie Zuid-Holland - dempen oppervlaktewaterlichaam

Wilt u een oppervlaktewaterlichaam dempen in de provincie Zuid-Holland? Bijvoorbeeld een meer, waterbekken, stroom, rivier, kanaal, plas, overgangswater, watergang of sloot? Dan kan het zijn dat u hiervoor (ook) van de provincie Zuid-Holland een vergunning nodig heeft. Inzicht of u deze vergunning voor uw initiatief op uw locatie nodig heeft, krijgt u met behulp van de Vergunningcheck van het Omgevingsloket.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

4.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:

- 

4.4 Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden geen leges in rekening gebracht op grond van artikel 5 van de geldende Legesverordening Waterschap Rivierenland.

Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend.

5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje “Regelen en aanvragen”.

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb