

Besluit

Afwijzing aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539329838
DSO-nummer:	2025061301079
Indieningsdatum:	13 juni 2025
Aanvrager:	Profinergy B.V.

Aanleiding

Op 13 juni 2025 heeft Profinergy B.V., Maarssenbroeksedijk 37, 3542 DM in Utrecht bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Profinergy B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen van een middenspanningskabel onder a-water NL1 (de Nieuwe Leij) en de daarbij behorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte ter hoogte van Leijweg in Tilburg. Dit is op het perceel gemeente Tilburg (TBG01), sectie Y, nummer 2578 en 2534 en op het perceel gemeente Tilburg (TBG01), sectie W, nummer 1040. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanleggen van middenspanningskabel onder a-water NL1 en de daarbij behorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte ter hoogte van Leijweg in Tilburg, af te wijzen.

Aanvraag

Profinergy B.V. is van plan om middenspanningskabels aan te leggen onder a-water NL1. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van een middenspanningskabel onder a-water NL1 (de Nieuwe Leij) en de daarbij behorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte ter hoogte van Leijweg in Tilburg is volgens artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Deze beleidsregel is van toepassing op het aanleggen en vervangen van kabels en leidingen in en nabij a-wateren inclusief beschermingszones door middel van graven en in het profiel van vrije ruimte door middel van een gestuurde boring en graven.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

A-water NL1 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling “meandering”. Tevens ligt er aan beide zijden van de watergang een beschermingszone van 5 meter voor het regulier en buitengewoon onderhoud. De aanvraag betreft het aanleggen van een middenspanningskabel onder a-water NL1 middels een gestuurde boring en de daarbij behorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte.

In het profiel van vrije ruimte moet de maatvoering voor nieuw aan te leggen kabels en leidingen dusdanig worden vastgesteld dat toekomstige ontwikkeling mogelijk blijven. Kabels en leidingen die een oppervlaktewaterlichaam kruisen, moeten dit zoveel mogelijk haaks kruisen.

De in- en uittredepunten van de gestuurde boringen dienen buiten het profiel van vrije ruimte te liggen om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. Uit de beoordeling blijkt echter dat de in- en uittredepunten zich binnen het profiel van vrije ruimte bevinden.

Uit de beoordeling blijkt dat de kabel parallel aan de Nieuwe Leij wordt aangelegd. Hiermee wordt niet voldaan aan het toetsingscriteria dat kabels een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk haaks moeten kruisen. Waterschap De Dommel is voornemens om in de toekomst ontwikkelingen te realiseren aan de A-watergang NL1. De geplande werkzaamheden zullen de uitvoering van verleggingen en andere toekomstige ontwikkelingen aan de Nieuwe Leij belemmeren.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt er niet voldaan aan Beleidsregel 7.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit niet verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De aanvraag wordt dan ook afgewezen.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 4 augustus 2025 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- Administratieve Grens Waterschap
- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_Zandvang_Vlak
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten
- LWW_2023_B_water_vlak
- LWW_2023_B_water

Leijweg, Tilburg

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 31-07-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.