

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

*Voor het kruisen van een damwand bij het verleggen van een drinkwaterleiding voor
dijkversterking GoWa ter plaatse van de Waaldijk 38 te Vuren*

Ons kenmerk
186533-230969

DSO kenmerk
2025012701233

Datum
7 augustus 2025

Vergunning opgesteld door



Belangrijk

Lees de voorschriften goed door
Meld op tijd de start van de werkzaamheden

sterke dijken
schoon water



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
2.2	Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen.....	4
2.3	Voorschriften specifiek voor het in open ontgraving leggen van een dijk kruisende drukleiding door middel van een open ontgraving.....	5
Hoofdstuk 3	Overwegingen	7
3.1	Aangevraagde activiteiten	7
3.2	Toetsingskader en beleid	7
	Overwegingen:	7
3.3	Conclusie	7
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	8
4.1	Zorgplicht	8
4.2	Niet vergunningsplichtige activiteiten	8
4.3	Aandachtspunten.....	8
4.4	Afschriften.....	9
4.5	Leges	9
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar	10
5.1	Gevolgd procedure	10

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het kruisen van een damwand bij het verleggen van een drinkwaterleiding voor dijkversterking GoWa ter plaatse van de Waaldijk 38 te Vuren.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025012701233
- Ingekomen op 27 januari 2025 en ingeboekt onder nummer 186533

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 6.7.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
 - I. het kruisen van een damwand bij het verleggen van een drinkwaterleiding voor dijkversterking GoWa ter plaatse van de Waaldijk 38 te Vuren.
 - II. kadastraal perceel gemeente Vuren, sectie S, nummer 43).
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3, 4 en 5 en de volgende bijlage deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. Werktekening.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de Algemene voorschriften per categorie genoemde toezichthouder en de [REDACTED] van het dijkversterkingsproject GoWa.
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlage 1. werktekening.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de genoemde toezichthouder en [REDACTED] van het dijkversterkingsproject GoWa..

2.2 Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

1. Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
3. De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2.3 Voorschriften specifiek voor het in open ontgraving leggen van een dijk kruisende drukleiding door middel van een open ontgraving

1. Bestaande kabels en/of leidingen in het eigendom van de vergunninghouder (inclusief rechtsvoorgangers) die buiten gebruik zijn of n.a.v. deze vergunning buiten gebruik worden genomen, moeten volledig worden verwijderd en worden afgevoerd uit de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones.
2. De drukleidingen moeten rechtstreeks in een te graven sleuf worden gelegd, die niet groter mag worden dan nodig is.
3. Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de drukleidingen met bijbehorende voorzieningen moeten voldoen aan de NEN3650 serie en de NPR3659, waarbij aannemelijk gemaakt dient te worden dat er dringende planologische redenen zijn om de leiding parallel te leggen.
4. Ter plaatse van de buitenkruinlijn van de waterkering moet een kwelscherm worden aangebracht met een minimale afmeting van 1,0 meter rondom de leiding.
5. Het ontwerp van het kwelscherm moet voldoen aan de bij dit besluit behorende voorbeeldtekening 13. Kwelschermen.
6. Het transport door het waterstaatwerk moet binnendijks kunnen worden onderbroken. Het leidingdeel in de veiligheidszone moet binnen 8 uur na verzoek drukloos kunnen worden gemaakt vanaf binnendijkse locatie(s). Indien een buitendijkse locatie benodigd is om het leidingdeel drukloos te maken, moet deze bereikbaar en bedienbaar zijn op dezelfde hoogte als de kruin van de dijk.
7. De leiding moeten minimaal worden uitgevoerd in HDPE (PE100) SDR11 en uit één stuk bestaan of worden samengesteld uit standaard buislengtes die door middel van spiegellasverbindingen conform NEN7200 met elkaar moeten worden verbonden.
8. Na aanleg moet de sterktebeproeving conform NEN3651 H9.7.1 plaatsvinden.
9. Na aanleg moet minimaal 24 uur een hydrostatische dichtheidstest worden geregistreerd met een geijkte meter. De gebruikte registratieschijf of het logbestand moet door de toezichthouder gelinkt kunnen worden aan de gebruikte meter.
10. Na aanleg moet minimaal 24 uur een hydrostatische dichtheidstest worden geregistreerd met een geijkte meter. De gebruikte registratieschijf of het logbestand moet door de toezichthouder gelinkt kunnen worden aan de gebruikte meter.
11. Als het werk klaar is, moet de sleuf worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter worden verdicht tot een proctordichtheid van 95% van de ongeroerde naastliggende grond. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de leiding het geval was.
12. Op de gedichte sleuf moet de oorspronkelijke afdekking (bezoding, taludverdediging, wegverharding en dergelijke) worden aangebracht.

13. De beproeving van de waterdichtheid moet worden uitgevoerd onder toezicht en goedkeuring van het waterschap en door middel van een schrijvende meter met een geldig certificaat te worden vastgelegd.
14. Van de goedgekeurde registratie van de beproeving moet een afschrift aan het Waterschap gestuurd worden.
15. De vergunninghouder is verplicht de grasmat één meter rondom de pompunit in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat de grasmat van het dijktaf 1,00 meter rondom de pompunit minimaal twee maal per jaar moet worden gemaaid en het maaisel moet worden opgeruimd. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer in de eerste helft van september, tenzij door de toezichthouder van het waterschap anders wordt bepaald.
16. De vergunninghouder moet de pompunit in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventuele beschadigingen aan en/of verzakkingen van de pompunit met bijbehorende werken die leiden tot beschadigingen van de waterkering direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
17. Als de pompunit naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de pompunit worden verwijderd. Het profiel van de waterkering moet dan worden hersteld en ingezaaid. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
18. De dijk kruising moet tot het moment van definitieve ingebruikname met behulp van afsluiters worden dichtgezet.
19. Vergunninghouder moet op verzoek van het college van dijkgraaf en heemraden direct met de benodigde informatie over de aangebrachte leiding en de voorzieningen die erbij horen, onderbouwing geven aan het waterveiligheidsoordeel.
20. Na gereedkomen van de werken, maar voor oplevering dient de as built tekening aan de toezichthouder te worden aangeboden, waarbij de daadwerkelijke ligging van de leiding niet meer dan 5 cm mag afwijken van de coördinaten als weergegeven op de as built tekening.
21. Mocht de leiding functieloos worden, dan moet dat gemeld worden aan het college van dijkgraaf en heemraden en de leiding moet verwijderd worden.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het kruisen van een damwand bij het verleggen van een drinkwaterleiding voor dijkversterking GoWa ter plaatse van de Waaldijk 38 te Vuren.

3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen:

- De genoemde werkzaamheden zijn noodzakelijk, omdat ten behoeve van dijkversterking GoWa een bestaande drinkwaterleiding verwijderd en opnieuw aangelegd moet worden in het daarvoor afgesproken voorkeurstracé.
- Bij het opnieuw aanleggen van de drinkwaterleiding wordt een bestaande damwand gekruist. Het kruisen van een damwand in een waterkering is uitgesloten van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 6.7.5 van de waterschapsverordening waterschap Rivierenland en is derhalve vergunningsplichtig gesteld.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de beleidsregels behorend bij de waterschapsverordening waterschap Rivierenland.
- De aanvraag is tevens getoetst aan artikel 19 'kabels en leidingen' van hoofdstuk 5 'specifieke beleidsregels' van de beleidsregels bij waterschapsverordening waterschap Rivierenland.
- Er wordt geen privaatrechtelijke overeenkomst gesloten ten aanzien van het eigendom van waterschap Rivierenland ten behoeve van de aangelegde drinkwaterleiding.
- De aanleg van de nieuwe drinkwaterleiding is conform het voorgestelde voorkeurstracé, behorend bij dijkversterkingstraject GoWa.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in hoofdstuk 2 van deze vergunning gestelde voorschriften, verlenen.

3.3 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a.

Daarnaast is in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland een specifieke zorgplicht opgenomen voor:

- Het verwijderen van objecten artikel 6.14.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

4.2 Niet vergunningsplichtige activiteiten

Voor onderstaande activiteiten gelden voorwaarden voor uitvoering met meldplicht.

- Het verwijderen van een buiten bedrijf gestelde drinkwaterleiding uit de waterkering. Afdeling 6.14, artikel 6.14.6 'Meldingsplicht voor het verwijderen van een object uit een waterkering' van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is van toepassing.

Dit betekent dat u direct aan de slag mag gaan om deze activiteit(en) uit te voeren, wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland zijn vastgesteld, zorgvuldig werken en schade aan het watersysteem, waterstaatswerken of eigendommen van het waterschap en/of derden voorkomen. Deze activiteit(en) maken geen deel uit van deze vergunning.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) vindt u meer informatie over de regels die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.

4.3 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

4.4 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:



4.5 Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden geen leges in rekening gebracht op grond van artikel 5 van de geldende Legesverordening Waterschap Rivierenland.

Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuur u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening;

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb