

RENVOOI

bestaande toestand

baksteen gevelsteen

gewapend beton

gewapend beton prefab

kalkeandsteen

metalstuwand

houten balklaag

glaswol isolatie

hardschuim EPS isolatie

hardschuim PIR isolatie

hardschuim resol isolatie

algemeen woongebouw

- waterinstallatie conform NEN 1006
- rolring uitvoeren in p.v.c. (komo keur) capaciteit volgens NEN 3215/3216
- hemelwaterafvoeren uitvoeren met bladfasciadeur
- invertochten en -ledigen volgens nuts-bedrijven
- alle beton-, steen-, hout- en staalconstructies volgens berekeningen en tekeningen constructeur
- dilatatie volgens opgave constructeur en steenleverancier
- alle nieuwe doorgangen conform afdeling 4.4. bereikbaarheid en toegankelijkheid.
- artikel 4.22. vrije doorgang van het bouwbesluit 2012
- deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen
- in uiterlijke scheidingsconstructies voldoen aan weersdankklasse 2
- e.e.a. conform afdeling 2.15, artikel 2.130 van het bouwbesluit 2012
- nooverlichtingsinstallatie en verlichtingsinstallatie dient te voldoen aan NEN 1838
- alle openingen in uiterlijke scheidingsconstructies conform afdeling 3.10 bescherming tegen ratten en muizen
- artikel 3.69 openingen

brandveiligheid

- nooverlichting of NEN 1838
- Na het uitvallen van de reguliere voorziening voor elektriciteit moet de nooverlichtingsinstallatie binnen 15 seconden gedurende minimaal 60 minuten een verlichtingsniveau geven van ten minste 1 lux op vloerniveau en treden.
- Een ruimte binnen de begroting en overige gebouwsdelen waardoor een voortaan van vluchtroutebevestiging NEN 3011
- Een bouwconstructie bezit niet bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt binnen 90 minuten ten gevolge van het bezetten van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat (brandende) brandcompartiment
- In de parkinggarage moet een voorziening zijn waarmee de opsluitpunten voor elektrische voertuigen tegelijkertijd kunnen worden uitgeschakeld
- Woning (Beschermde) subbrandcompartiment a brandcompartiment
- alle schachten langs meerdere (beschermde sub) brandcompartimenten dienen uitgerooid te worden met een WBDRO van 60min.
- trappertuis = extra beschermde vluchtroute
- overige vluchtroutes hebben de status extra beschermde vluchtroute
- afdeling 2.9 bepaling van het ontvallen van brand en rook:

	wand+plafond	vloer	brandkl.	rookkl.	brandkl.	rookkl.
extra beschermde vluchtroute	B	s2	CII	s1R		
overig	D	s2	DII	s1R		

afzuigpunt ventilatie

(definitieve positie in overleg begroter)

inblaaspunt ventilatie

(definitieve positie in overleg begroter)

stroming ventilatie

(definitieve positie in overleg begroter)

peilmaat gebouw

peilmaat terrein

meterkast

wtw-unit

mv-unit

warmtepomp (binnenunit)

warmtepomp (buitenunit)

boiler

vloerverdeler

omvormer pv-panelen

opstelplaats wasmachine

opstelplaats kooktoestel

opstelplaats koelkast

opstelplaats wasdroger

watervanname conform bouwbesluit

vloerafwerking, wandafwerking toilet: 1,2m hoog

wandafwerking overig: 2,1 m hoog

dagmaat

Locatie brandmeldcentrale

Locatie primaire blauwwatervoorziening

(openbare weg indicator)

Vluchtroute met richting

SK

stalen kolom volgens constructeur

SL

stalen ligger volgens constructeur

BL

betonnen ligger volgens constructeur

BL

betonnen kolom volgens constructeur

N.O.

nooverdorst volgens constructeur

hwa

hemelwaterafvoer v.v. bladfasciadeur

std.

standaard

os.

ontstoppingstuk

schoonwater riool

vullwater riool

nooverlichting

rookmelder conform NEN2555

(positie conform primaire verlichtingsplan, exacte positie in overleg te begroter)

30min. WBDRO

zelfsluitend (deurautomaat)

30min. WBDRO en zelfsluitend

30min. WBDRO en zelfsluitend vrijloopdranger

hoofd brandweeringang

30min. WBDRO

30min. WBDRO & R200 WRD

60min. WBDRO & R200 WRD

60min. WBDRO & Ra WRD

Weerstand tegen rookdoorgang R200

Vrijloopdeurdranger aangestuurd door rookmelder NEN2555

BS

Brandalarm aangestuurd door brandmeldinstallatie NEN2535

Ruimte voorzien van brandmeldinstallatie met volledige bewaking als bedoeld in NEN2535 en een ontluiminginstallatie als bedoeld in NEN2535

1

Locatie draagbaar blusmiddel 6kg/ltr

1

Locatie brandslanghaspel (slanglengte: 30m)

1:100

Doorsnede

S01

1:100

Doorsnede

S02

Engelman

Architecten

PROJECT 2223

LOCATIE GEMEENTE

OOSTERWEG

VALKENBURG

DATUM 20241216

STATUS

ONDERDEEL

DOORSNEDEN

S01, S02

SCHAAL 1:100

BLAD

DO11

2223 TEK 20241216 DO11

ALLE WERKZAAMHEDEN WORDEN VERRICHT ONDER TOEFASELLEKHEID VAN DE DINR/C2006, WAARIN OPGEGEVEN EN ARBEIDSAANLEG, ZODANIG GEDIRECTEERD TER GRITTE VAN DE ARKONDESSMENTSRECHTSRAAK TE AMSTERDAM, DIGITAAL OPMETEN VAN CAD TEKENINGEN, OPMETEN EN HANDMATIC WITZIJGINGEN VAN VERSTREKTE TEKENINGEN NIET TOEGESTAAK.