

Wijziging OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT onttrekken: Warmteling Vondelingenplaat-Vlaardingen publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Grondwater onttrekken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250812 01221 000 (ingediend op 12-08-2025)

Project

Naam van dit project

Wijziging OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT onttrekken: Warmteling
Vondelingenplaat-Vlaardingen

Projectomschrijving

Tussen industriegebied Vondelingenplaat (Rotterdam) tot aan de Lepelaarsingel in Vlaardingen, worden warmteleidingen aangelegd. Met deze leidingen wordt restwarmte uit het havengebied van Rotterdam getransporteerd.

Locatie

Coördinaten

83710.0 - 437720.0 (RD)

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Uw verzoek

12-08-2025

Wijziging OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT onttrekken: Warmteling
Vondelingenplaat-Vlaardingen

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

WarmtelinQ Transport Services B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

84235845

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

863142448

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Anna van Buerenplein

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

41

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2595DA

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

's-Gravenhage

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Grondwater onttrekken

Waarvoor onttrekt u water uit de grond?

Drooghouden van (bouw)put; Drooghouden van kabel- of leidingsleuf

Geef het aantal onttrekkingsputten.

2 : W11 en S6

Geef aan waar de onttrekkingsputten liggen.

X = 83.710 Y = 437.720

Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.

Maaiveld (m NAP) -1,1

Ontgravingsniveau (m NAP) -7,2 en -6,2

Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.

zie bijlage

Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

zie bijlage

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per uur uit de grond haalt.

70/95

Hoeveel m³ water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere onttrekkingsput.

3000

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per maand uit de grond haalt.

297000

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar uit de grond haalt.

-

Geef de verwachte startdatum.

01-09-2025

Geef de verwachte einddatum. Of geef aan hoe lang u grondwater wilt onttrekken.

28-01-2028 (gekoppeld aan de einddatum vergunning)

Bijlagen

Grondwater onttrekken

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
Memo Bemaling Lepelaarssingel v29-07-2025.pdf	Nee