

Nummer: 811984

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 24 mei 2024, ingekomen op 24 mei 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652775571 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 14 oktober 2024.

Van: HaskoningDHV Nederland B.V.
Larixplein 1
5616 VB te Eindhoven

Namens: BPD Ontwikkeling B.V.
Kronehoefstraat 72
5622 AC te Eindhoven

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het vergraven van A-water de Zaanmark met leggercode OVK02431 en OVK02436 alsmede het in diezelfde watergang aanleggen van een maaibootinlaatplaats en een maaiselospaats, ter hoogte van Park Langendijk te Breda.
2. De reden van de aanvraag is het voornemen om het Amphia ziekenhuis te Breda om te vormen tot een woonwijk, Park Langendijk. Om dit mogelijk te maken is het voormalig Amphia ziekenhuis in 2023 gesloopt, dient de Zaanmark verlegd/vergraven te worden en worden er uitstroombakken voor hemelwater en bruggen aangelegd in de Zaanmark en een duiker verwijderd.
3. De toekomstige bebouwing is deels gesitueerd in de huidige Zaanmark. Om deze situatie te realiseren dient de huidige Zaanmark naar zuidelijke richting verlegd te worden.
4. De huidige Zaanmark betreft een A-water en stroomt van zuidoost naar noord richting de Aa of Weerij. De Zaanmark is gelegen aan de zuid- en westzijde van het plangebied (ontwikkeling Park Langendijk). Het realiseren van Park Langendijk zal de komende jaren plaatsvinden.
5. Voor de bouw van de appartementen is tevens ruimte nodig als werkterrein. Deze ruimte wordt gerealiseerd door de watergang (Zaanmark) in 3 fases te verleggen. De 3 fases zijn hieronder beschreven en ook weergegeven op tekening in de bijlage bij deze vergunning met nummer 24-775571-B:
 - Fase 1: bouwrijpfase (BRM) en (woonrijpfase) WRM zuidoost: de begrenzing van de watergang aan de zuidoostzijde wordt in haar definitieve vorm (WRM) aangelegd. In de bouwrijpfase (BRM) wordt een beperkt watervoerend profiel gemaakt ten behoeve van de bouw. De minimale afvoercapaciteit van 0,2m³/s wordt daarbij ruim gerespecteerd.
 - Fase 2: WRM-bouwfase 1: na de realisatie van het middelste en oostelijke appartementencomplex wordt de watergang bij deze 2 appartementenblokken in haar definitieve vorm woonrijp gemaakt.
 - WRM-bouwfase 3: na de realisatie van het westelijke appartementencomplex wordt het westelijke deel van de Zaanmark woonrijp gemaakt.
6. Tevens zal een duiker vervangen worden door een brug en wordt een fietsvoetbrug aangelegd.
7. Voor de aanleg van de bruggen en het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak dient nog een vergunning te worden aangevraagd.

Participatie

8. De aanvrager heeft aangegeven dat deze contact gehad heeft met anderen over de plannen.
9. Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft (Gemeente Breda/BDA00 Sectie E, nummer 7244) is niet in eigendom van de aanvrager. De eigenaar van het perceel heeft schriftelijk bevestigd akkoord te zijn met de aanvraag en geen bezwaar te hebben tegen de

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

voorgenomen plannen op zijn ondergrond. Deze toestemming is bij de aanvraag ingediend. De aanvrager kan dus als belanghebbende (zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) beschouwd worden.

Wetgeving

10. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
- handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene regels

11. De lozingsconstructies (voor hemelwater) zijn op basis van de verordening Waterschap Brabantse delta vrijgesteld van vergunningverlening en kunnen worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
12. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

13. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
14. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
15. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
- a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
16. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
17. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
18. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
19. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
20. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

21. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3 en 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.
22. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
23. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

Vergraven A-water

24. Met het vergraven van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een (gedeeltelijke) demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.

25. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
26. Door het opnemen van voorschriften ten aanzien van de afwerking van het talud wordt de stabiliteit van oevers en talud geborgd.
27. Bij dempen en/of graven kunnen (on)gewenste effecten optreden op een aan het oppervlaktewaterlichaam toegekende ecologische functie.
28. Vanwege het dempen en graven van het A-water zijn er geen ecologische effecten te verwachten.
29. Er worden geen belangen van derden geschaad bij het verleggen van het A-water.
30. De wijzigingen met betrekking tot het te dempen oppervlaktewaterlichaam en het te graven oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de Legger.

Tijdelijke situatie

31. In de tijdelijke situatie zal het A-water een beperkte breedte hebben waarbij de afvoer wel gewaarborgd zal blijven. De bergingscapaciteit is in deze situatie echter beperkt.
32. Het betreft een tijdelijke situatie voor de duur van maximaal 4 jaar.
33. In de definitieve situatie is er weer ruim voldoende bergingscapaciteit aanwezig.
34. Bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam moet doelmatig onderhoud van het A-water mogelijk blijven.
35. De mogelijkheid om het onderhoud aan het A-water in de tijdelijke situatie uit te voeren is beperkt vanwege het smallere profiel, het ontbreken van een goede bereikbaarheid (beschermingszone) en de bouwactiviteiten langs het A-water.
36. In de tijdelijke situatie moet langs het A-water altijd een beschermingszone beschikbaar blijven om het onderhoud aan het A-water uit te voeren.
37. De vergunninghouder voert het onderhoud aan het A-water uit gedurende de tijdelijke situatie.
38. Dit onderhoud bestaat uit open houden van het doorstroomprofiel door middel van maaien.
39. Bij het uitvoeren van het onderhoud moet altijd rekening gehouden worden met de flora en fauna wetgeving. Hiervoor is het noodzakelijk om advies van een ecologisch deskundige in te winnen (en dit advies op te volgen) om aanwezige flora en fauna te beschermen.
40. Vergunninghouder moet alle in het water geraakte (bouw)materialen direct uit het water verwijderen.

Definitieve situatie

41. Het onderhoud aan het A-water wordt in de definitieve situatie door het waterschap uitgevoerd met een maaiboot.
42. Voor onderhoud met een maaiboot moet de minimale waterdiepte opgezet kunnen worden tot minimaal 1,20 meter. Daarbij moet het A-water een minimale bodembreedte hebben van 4 meter op de smalste plaatsen.
43. Het opzetten van het waterpeil zal gebeuren door de stuw nabij de Langendijk hoger in te stellen (naar 1,20m+NAF).
44. De noodzakelijke maaibootinlaatplaats en de maaiselloosplaats zijn als apart onderdeel opgenomen in deze vergunning.
45. Het waterschap zal in de toekomstige situatie het doorstroomprofiel onderhouden zover dit bereikbaar is met de maaiboot. Vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor het onderhoud aan de onderwater- en bovenwatertaluds die niet met de maaiboot onderhouden kunnen worden.
46. Het onderhoud van het A-water zal weer overgenomen worden door het waterschap zodra de definitieve situatie gereed is en akkoord bevonden is door het waterschap.
47. In de definitieve situatie moet aan beide zijden van het A-water een beschermingszone van 1 meter vrij blijven van obstakels voor onderhoud en inspectie.
48. Het maaisel op de maaiselloosplaats moet door de grondeigenaar (of eventueel de vergunninghouder) worden opgeruimd.

Maaibootinlaatplaats en maaiselloosplaats

49. In de huidige situatie zijn twee maaibootinlaatplaatsen en drie laad- en losplaatsen voor maaisel aanwezig ter hoogte van ontwikkeling Park Langendijk.
50. Deze blijven behouden en er zal één extra maaibootinlaatplaats met maaiselloosplaats aangelegd worden.
51. Met het aanleggen van de derde maaibootinlaatplaats en de maaiselloosplaats blijft het mogelijk om het onderhoud aan het A-water in de toekomst met een maaiboot uit te voeren.
52. Aanvankelijk was de maaiselloosplaats westelijk van de inlaatplaats ingetekend, hier is het water echter te smal, waardoor een maaiboot hier niet kan lossen. Daarom is afgesproken dat de maaiselloosplaats in het principe oostelijk van de nieuwe maaibootinlaatplaats gemaakt gaat worden. Dit zoals aangegeven op bijbehorende tekening Locatie maaibootinlaatplaats.
53. Hiervoor eist de gemeente Breda dat aangetoond wordt dat de bestaande boom geen nadelige gevolgen ondervindt van de aanleg van de inlaat (graafschade).
54. Wanneer blijkt dat de maaiselloosplaats niet oostelijk van de nieuwe maaibootinlaatplaats gemaakt kan worden moet in overleg met het waterschap een andere locatie gezocht worden.
55. De maaiselloosplaats moet altijd bereikbaar zijn met de maaiboot, en de maaiboot moet in het water kunnen draaien. Uitgangspunt blijft dat de bodembreedte bij de maaiselloosplaats minimaal 5 meter breed moet zijn.

56. De hoogte van de maaibootinlaatplaats en de maaiselloplaats tegen het water(gording) moet 0-20 centimeter boven het waterpeil zijn zoals dat tijdens het onderhoud ingesteld wordt.
57. In dit geval zal het peil opgezet worden tot 1,20m+NAP, de maaibootinlaatplaats en de maaiselloplaats moeten dus een hoogte hebben van 1,20-1,40m+NAP.
58. De helling van de maaibootinlaatplaats mag maximaal 30 graden zijn.
59. Tijdens het onderhoud zal de tractor en de oplegger waarop de maaiboot vervoerd wordt op de maaibootinlaatplaats blijven staan. De huidige combinatie heeft een lengte van 12,85 meter. Mogelijk dat de combinatie bij vervanging wat langer is. Men moet er rekening mee houden dat deze dan uit kan steken over het fietspad.
60. De stabiliteit van de oever en het talud mogen door de maaibootinlaatplaats en de maaiselloplaats niet worden aangetast.

Algemeen

61. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan BPD Ontwikkeling B.V., Kronehoefstraat 72, 5622 AC te Eindhoven en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- aanleggen/vergraven, hebben en onderhouden van A-water de Zaanmark (met leggercode OVK02431 en OVK02436) naar een tijdelijke situatie voor een periode van maximaal 4 jaar;
- aanleggen/vergraven, hebben en onderhouden (definitieve situatie) van A-water de Zaanmark (met leggercode OVK02431 en OVK02436);
- aanleggen, hebben en onderhouden van een maaibootinlaatplaats en een maaiselloplaats;

ter hoogte van Park Langendijk te Breda in de gemeente Breda één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 24-775571-A, 24-775571-B, BH9145-TE-BO-9203_6 (Watergang), versie 6.0, Locatie maaibootinlaatplaats en Principetekening maaibootinlaatplaats.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Graven

- 8.1. Het te (ver)graven A-water (met leggercode OVK02431 en OVK02436) loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda/BDA00, sectie E, nummer 7244.
- 8.2. Het A-water moet aangelegd worden conform bijgevoegde tekening met nummer BH9145-TE-BO-9203.
- 8.3. De taluds van het nieuw gegraven of aangepaste oppervlaktewaterlichaam dienen ingezaaid te worden met een geschikt gras- of bermenmengsel. Dit moet gebeuren op een vooraf geprepareerde ondergrond, met als doel het realiseren van een gesloten, erosiebestendige grasmat die bijdraagt aan de stabiliteit van het talud.
- 8.4. In de tijdelijke situatie (BRM) wordt het onderhoud van het A-water jaarlijks tussen 1 september en 1 november uitgevoerd door of in opdracht van vergunninghouder. Daarnaast moet eventueel extra onderhoud op eerste aanzegging van het waterschap uitgevoerd worden.
- 8.5. Zodra de definitieve situatie gereed is wordt het onderhoud aan het doorstroomprofiel van het A-water overgenomen door het waterschap.
- 8.6. Het onderhoud aan de onderwater- en bovenwatertaluds wordt uitgevoerd door of in opdracht van vergunninghouder op de plaatsen waar de maaiboot niet kan komen.

9. Maaibootinlaatplaats en maaiselloplaats

- 9.1. De maaibootinlaatplaats moet worden aangebracht conform bijbehorende tekeningen principetekening maaibootinlaatplaats en Locatie maaibootinlaatplaats.
- 9.2. Tegen de gording van de maaibootinlaatplaats en de maaiselloplaats een waterdiepte van minimaal 1,20 meter in te stellen zijn.
- 9.3. De maaibootinlaatplaats heeft een breedte van minimaal 3,80 meter.
- 9.4. De maaiselloplaats heeft een breedte van minimaal 5,00 meter.
- 9.5. Vóór de maaibootinlaatplaats is ten minste 5,00 meter ruimte beschikbaar met een bodemdiepte van minimaal 1,20 meter.
- 9.6. Vóór de maaiselloplaats is ten minste 5,00 meter ruimte beschikbaar met een bodemdiepte van minimaal 1,20 meter.
- 9.7. De hoogte tussen de rand van de maaibootinlaatplaats en de maaiselloplaats en het waterpeil (hoogte bij onderhoud) is tussen de 0 en 0,20cm.
- 9.8. Het talud van de maaibootinlaatplaats moet zo flauw mogelijk zijn maar niet steiler dan 30 graden.
- 9.9. De maaibootinlaatplaats moet een lengte hebben van minimaal 12,5 meter.
- 9.10. De maaibootinlaatplaats en de maaiselloplaats moeten tegelijkertijd met de definitieve situatie (WRM) opgeleverd worden.

Breda, 13 augustus 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.

Bijlage Algemene regel 14

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij a- en b-wateren.

2. Voorschriften

1. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdert de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

3. Mededeling

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

4. Toelichting

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodembodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- * de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- * het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- * deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- * (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- * na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- * Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- * Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden bij a-wateren. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.

Locatie Maaibootinlaatplaats

