

Besluit

Afwijzing aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539324981
DSO-nummer: 2025050700411
Indieningsdatum: 28 mei 2025
Aanvrager: StudioREDD, Abcovenseweg 21c, 5051 PT in
Goirle

Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 2 juni 2025

Aanleiding

Op 28 mei 2025 heeft StudioREDD bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. StudioREDD vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het vervangen van de brug met code: NL1-KBR30 bij a-water NL1 (de Nieuwe Leij) ter hoogte van Abcovenseweg in Goirle. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Goirle (GLE01), sectie B, nummer 6939 en 4707.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag en mag deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024, af te wijzen.

Aanvraag

StudioREDD is van plan om de brug met code: NL1-KBR30 bij a-water NL1 (de Nieuwe Leij) ter hoogte van Abcovenseweg in Goirle te vervangen. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het vervangen van de brug met code: NL1-KBR30 bij a-water NL1 (de Nieuwe Leij) ter hoogte van Abcovenseweg in Goirle is volgens artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Deze beleidsregel is van toepassing op alle a-wateren inclusief bijbehorende beschermingszones, en op b-wateren voor zover de brug buiten de reikwijdte van de algemene regel valt.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

A-water NL1 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling “meandering”. Tevens ligt er aan beide zijden van de watergang een beschermingszone van 5 meter voor het regulier en buitengewoon onderhoud. De aanvraag betreft het vervangen van de brug met code: NL1-KBR30 bij a-water NL1 en de daarbij behorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte.

Uit het hydrologisch advies blijkt dat de aanleg van de nieuwe brug in de huidige situatie leidt tot opstuwing van 8,6 cm. Momenteel bedraagt het doorstroomprofiel van de watergang 4,45 meter. Om het gewenste doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam te waarborgen, dient het doorstroombakprofiel van a-water NL1 minimaal 7,50 meter te bedragen. Bij deze breedte wordt de opstuwing beperkt tot 2,7 cm.

Op basis van deze overwegingen wordt er niet voldaan aan Beleidsregel 5.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit niet verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De gevraagde vergunning wordt afgewezen.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 20 augustus 2025 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box redacting the signature of the official.

Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- Administratieve Grens Waterschap
- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- Keur_2015_Partiele_herziening_2019
- Beschermde gebieden
- Aterdigegebied
- Topo

Abcovenseweg 21c, Goirle

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 16-06-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Bontel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij. AGIV.