

Omgevingsvergunning Eigen Dienst

Ons kenmerk: 0539339689.

DSO-nummer: 2025081200076

Indieningsdatum: 18-08-2025

Aanvraag: in het kort

Op 18-08-2025 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het plaatsen van een schotbalkstuw met duiker als uitstroomvoorziening van de WADI ter hoogte van Genderdreef 80, in Steensel (gemeente Eersel, sectie K, perceelnummer 1248). Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschap verordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld te verlenen aan Waterschap de Dommel te Boxtel.


De vergunning gaat over het plaatsen van een schotbalkstuw met duiker als uitstroomvoorziening van de WADI ter hoogte van Genderdreef in Steensel (gemeente Eersel). De duiker mondt uit in de Gender (GE1) bovenstrooms de Knegselseweg.

Aanvraag

Aanleiding

De bestaande WADI functioneert onvoldoende doordat er een open verbinding is met de GE1. De neerslag die in de WADI komt stroomt direct af in de GE1. Door het plaatsen van een schotbalkstuw met duiker als uitstroomvoorziening kan het water vertraagd worden afgevoerd, wat zorgt voor een lagere piekafvoer en infiltratie in de bodem.

De vergunning wordt aangevraagd voor het plaatsen van een schotbalkstuw met duiker. De schotbalkstuw wordt geplaatst ter hoogte van de bestaande afvoer. De duiker wordt aangesloten op de schotbalkstuw aangebracht in de bestaande verlaging in het onderhoudspad. Door de aanleg van de duiker kan de onderhoudspad worden hersteld, waardoor het regulier onderhoud veiliger en efficiënter kan worden uitgevoerd.



Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivering is om de vergunning te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

In de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel wordt nader uiteengezet hoe het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen. Deze beleidsregels vormen het toetsingskader voor vergunningsplichtige activiteiten in het watersysteem. Getoetst wordt of een activiteit geen nadelige gevolgen voor het watersysteem met zich meebrengt. Gelet op de aan het waterschap toegekende taken, waarbij een verdere ontwikkeling van het watersysteem wordt beoogd, zijn deze beleidsregels niet van toepassing op de verlening van een Vergunning Eigen Dienst.

Beleidcontext

Met de uitvoering van deze wateractiviteit(en) wordt voldaan aan de volgende opgaven zoals beschreven in het Waterbeheerprogramma (WBP5):

1. Voldoende water. Meer water vasthouden en benutten om het grondwater aan te vullen.
2. Droge voeten: Door water vast te houden verlagen we de piekafvoer in het watersysteem

Uitvoering activiteiten

Het plaatsen van een schotbalkstuw met duiker

De schotbalkstuw wordt geplaatst ter hoogte van de bestaande afvoer. De duiker wordt aangesloten op de schotbalkstuw aangebracht in het onderhoudspad. Het onderhoudspad wordt vervolgens zodanig hersteld dat het reguliere onderhoud kan worden uitgevoerd. De bodemhoogte van de schotbalkstuw wordt gelijk aan de hoogte van de instroomvoorziening 23.67 m+NAP en wordt voorzien van een duiker van 300 mm. De instroomzijde wordt voorzien van een SIMMBA constructie wat zorgt voor een vertraagde afvoer en extra infiltratie in de bodem. Het maximale peil van de stuw wordt 24.30 m+NAP. Dit is lager dan het omliggende maaiveld (24.67m+NAP)

Doel

Door het aanbrengen van een schotbalkstuw met duiker kan er meer water in de WADI worden opgevangen en vertraagd worden afgevoerd. Dit zorgt voor een lagere piekafvoer op de GE1 en verhoogd de infiltratie in de bodem, wat zorgt voor een positief effect op het grondwater.

MER-beoordeling

Op grond van bijlage V van het Omgevingsbesluit is geen MER-(beoordelings)plicht benodigd.

Te verwachten effecten

Door het plaatsen van de schotbalkstuw met duiker zal het peil in de WADI bij voldoende neerslag tijdelijk stijgen naar maximaal 24.30 m+NAP, boven dit peil zal het water over de stuw direct worden afgevoerd. Vervolgens zal het water vanuit de WADI vertraagd worden afgevoerd naar de GE1. Dit zorgt voor extra infiltratie en heeft een positief effect op de grondwaterstand.

Door de aanleg van de schotbalkstuw met duiker kan het onderhoudspad duurzaam worden hersteld wat er voor zorgt dat het uitvoeren van het regulier onderhoud veiliger en efficiënter kan worden uitgevoerd. Er is geen negatief effect te verwachten als gevolg van grondwater. Het huidige maaiveld legt hoger dan de maximale stuwhoogte.

Omgevingsaspecten

Met de gemeente Eersel is overeenstemming over het aanbrengen van een schotbalkstuw met duiker. Omdat de hoogte van de weg ter plaatse van de WADI 25.20 m+NAP is en de drempelhoogte van aanliggende woning hier nog boven ligt, is er geen overlast te verwachten. Op basis van deze gegevens is geconcludeerd dat vooraf informeren van bewoners niet noodzakelijk is.

Gevolgte procedure

De aanvraag voor deze vergunning eigen dienst is gepubliceerd in het Waterschapsblad. Deze vergunning eigen dienst en de eventueel bijbehorende stukken die op dit plan betrekking hebben worden eveneens gepubliceerd in het Waterschapsblad, en liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking. De aanvraag vergunning eigen dienst en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website: <https://www.dommel.nl/bekendmakingen>

Ondertekening

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur, namens dezen,



Datum: 20-08-2025

Plaats: Boxtel

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

