

Memo

Betref: Omgevingsvergunning lozing hemelwater Beeklaan

Ons kenmerk: LEU265

Datum: 16 mei 2025

Behandeld door:

Op 21 februari 2025 hebben namens de Gemeente Leudal een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De aanvraag gaat over het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak te Roggel en heeft registratienummer 2025-Z3542.

Op 12 maart 2025 zijn door het Waterschap Limburg de volgende ontbrekende gegevens opgevraagd: *U geeft aan dat er in totaal 3,1 l/s geloosd gaat worden op de waterloop Roggelsebeek vanuit wadi 1 t/m 4 en krattenveld 1 en 3. Aan de hand van deze gegevens heb ik hydrologisch advies opgevraagd. Door de wateroverlast benedenstrooms is het niet wenselijk dat deze hoeveelheid op de beek geloosd gaat worden. Er dient hier vastgehouden te worden aan de lozingseis van maximaal 2 l/s/ha afgekoppeld verhard oppervlak. Dit houdt in dat de lozing van 3,1 l/s teruggedrongen moet worden tot maximaal 1 l/s.*

Graag hoor ik van u of u hiermee akkoord gaat en welke eventuele maatregelen genomen worden om dit te realiseren.

Op 17 april 2025 is een gewijzigde tekening ingediend, dit naar aanleiding van overleg tussen Kragten en Waterschap Limburg. Omdat de tekening onvoldoende duidelijkheid gaf over de beantwoording van de gevraagde ontbrekende gegevens is de aanvraag op 8 mei 2025 buiten behandeling gesteld.

Voorliggende aanvraag betreft de zelfde project met dezelfde uitgangspunten met de actuele tekeningen. Deze in overeenstemming hetgeen besproken is tussen Kragten en Waterschap Limburg.

Onderstaand de specifieke beantwoording van de gevraagde ontbrekende gegevens:

- Aanvrager gaat akkoord met het terugdringen van de leegloop tot maximaal 1 l/s.
- In het oude ontwerp (vergunningaanvraag 21 februari 2025) waren twee overloopvoorzieningen met een vertraagde leegloop opgenomen. Na aanleiding van het overleg met het waterschap is er nog maar 1 vertraagde leegloop voorzien op de Roggelse Beek. Daarnaast is met de gemeente Leudal afgesproken om een leeglooptijd te hanteren van 48 uur. Binnen 48 uur dienen de voorzieningen weer volledig beschikbaar te zijn. De totale ontwikkeling heeft een verhard oppervlak van 4724 m². De maximale lozingshoeveelheid is hierdoor (0,47*2=) 0,94 l/s. De toekomstige lozing op de beek bedraagt 0,8 l/s, hiermee wordt voldaan aan de maximale lozingseis.