

Nummer: 867635

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 9 januari 2025, ingekomen op 9 januari 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652865820 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 29 augustus 2025.

Van: Wematech Milieu Adviseurs B.V.
Windmolen 23
4751VM Oud Gastel

Namens: Brabant Water N.V.
Magistratenlaan 200
5223 MA te 's-Hertogenbosch

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel Waterlopen op orde 2022.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Moerstraatseweg 16 te Heerle bestaande uit het:
 - verplaatsen (dempen en aanleggen) van een calamiteitenbekken (noodreservoir);
 - vergraven (deels dempen) van het bestaande infiltratiebekken;
 - lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak (260 m²) ten behoeve van het onderhoud aan het calamiteitenbekken.
2. Zowel het calamiteitenbekken als het infiltratiebekken zijn c-wateren conform de Beleidsregel Waterlopen op orde 2022 en bevinden zich binnen het beschermd gebied.
3. Alleen het graven en vergraven van c-wateren binnen het beschermd gebied is vergunningplichtig. Het dempen van c-wateren valt kwantitatief gezien niet binnen de vergunningplicht.
4. Voor het onttrekken van grondwater vanwege de bemaling, noodzakelijk voor het verwijderen en herplaatsen van het calamiteitenbekken is reeds eerder een vergunning verleend onder nummer 754472.

Algemene overwegingen

5. Aan de inrichting is eerder een watervergunning verleend (met kenmerk 96/ 7713 d.d. 15-07-1996 inclusief aanvulling 96/7713 d.d. 26 september 2003) voor het lozen van afvalwater van het drinkwaterproductiebedrijf.
6. Aan het drinkwaterproductiebedrijf zijn in de toekomst aanpassingen noodzakelijk waaronder het realiseren van een nieuw zuiveringsgebouw. Dit nieuwe gebouw zal worden gerealiseerd ter hoogte van het huidige calamiteitenbekken. Vooruitlopend daarop dient dit bassin verplaatst te worden.
7. Vanwege de beperkt beschikbare ruimte zal een deel van het bestaande infiltratiebekken worden gedempt. Het nieuwe calamiteitenbekken wordt met een overloopconstructie direct gekoppeld aan het infiltratiebekken.
8. Zowel het calamiteitenbekken als de infiltratievijver hebben een waterbergings- dan wel een waterzuiverende functie ten behoeve van de afvalwaterstomen, vrijkomend binnen de processen van de drinkwatervoorziening.
9. Het is van belang dat na de aanpassingen de functies van de bekkens intact blijven en de capaciteit van de voorzieningen toereikend blijft.

10. Aan de aanvraag is een geohydrologische analyse en een analyse waterbalans toegevoegd. Op basis van deze rapportages is inzichtelijk gemaakt dat de capaciteit van beide bassins voldoende is om aan de randvoorwaarden van de vergunning (96/7713) te kunnen blijven voldoen.
11. De lozingssituatie op het watersysteem wijzigt niet significant, maar wel de afvalwaterstromen richting de beide bassins.
12. Gezien de fasering van werkzaamheden en nog mogelijk toekomstige aanpassingen is het niet wenselijk om in deze fase de vergunning 96/7713 te gaan wijzigen.
13. In de procedure voor de revisievergunning van 96/7713 zullen al deze aspecten opnieuw worden beoordeeld en zullen de complete afvalwaterstromen naar en van de bassins worden meegenomen.
14. Betreffende vergunning zal gereviseerd worden voorafgaand aan de oplevering van het nieuwe drinkwaterproductiegebouw. In een latere fase zal hiervoor een aanvraag worden ingediend.
15. In het besluit op basis van de huidige aanvraag zullen uitsluitend de fysieke aanpassingen van de bassins worden vergund, waarbij al wel getoetst is of de bergingscapaciteit voldoende is om de afvalwaterstromen te kunnen verwerken.

Wetgeving

16. Volgens artikel 2.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.

Algemene regels

17. De volgende aangevraagde werkzaamheden zijn op basis van de verordening Waterschap Brabantse delta vrijgesteld van vergunningverlening en kunnen worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria:
 - het lozen van hemelwater afkomstig van toename aan verhard oppervlak <500 m².
18. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

19. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
20. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
21. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
22. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
23. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
24. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
25. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
26. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

27. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.
28. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

Het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen (calamiteitenbekken en infiltratiebekken)

29. De aanleg van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergroten van een bestaand oppervlaktewaterlichaam binnen de beschermde gebieden keur wordt alleen toegestaan, indien deze cumulatief tot een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de NNB en/of Natura 2000 leidt.
30. De te graven en vergraven oppervlaktewaterlichamen bevinden zich binnen de beschermde gebieden, zoals aangegeven op de tekening 0652865820-B (locaties c-wateren binnen beschermd gebied).
31. Het bestaande calamiteitenbekken wordt gedempt.
32. De beide oppervlaktewaterlichamen hebben uitsluitend een functie voor de eigen bedrijfsvoering van het drinkwaterproductiebedrijf.
33. Het (ver)graven van de oppervlaktewaterlichamen kan worden toegestaan, omdat het beschermd gebied deze status heeft vanwege de functie van het waterwingebied, waarbij het calamiteitenbekken en infiltratiebekken noodzakelijk zijn voor de buffering en zuivering van de afvalwaterstromen.
34. De beide bekkens liggen volledig op de eigen percelen en er worden geen belangen van derden geschaad bij het (ver)graven van de oppervlaktewaterlichamen.
35. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.

Algemeen

36. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Brabant Water N.V., Magistratenlaan 200, 5223 MA te 's-Hertogenbosch en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 4) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een calamiteitenbekken en het vergraven van het infiltratiebekken;

ten behoeve van de bouw van een nieuwe zuiveringsbebouw van het drinkwaterproductiebedrijf ter hoogte van Moerstraatseweg 16 te Heerle in de gemeente Roosendaal één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
 - 0652865820-A locatie werkzaamheden (topografie);
 - 0652865820-B (locaties c-wateren binnen beschermd gebied);
 - 0652865820-C (calamiteiten en infiltratiebekken, bestaand en nieuw, versie D);
 - 0652865820-D (ontwerptekening en dwarsdoorsnede calamiteitenbekken);
 - 0652865820-E (dwarsdoorsnede en capaciteitsbepaling infiltratiebekken).

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

II Bijzondere voorschriften

7. Het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen (calamiteitenbekken en infiltratiebekken)

- 7.1. Het te graven calamiteitenbekken en te (ver)graven infiltratiebekken (c-wateren) liggen ter hoogte van het kadastraal perceel bekend als gemeente Wouw, sectie P nummer 122.
- 7.2. De nieuw te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen dienen te worden aangelegd, zoals aangegeven op de tekeningen 0652865820-C (calamiteiten en infiltratiebekken, bestaand en nieuw), 0652865820-D (ontwerptekening en dwarsdoorsnede calamiteitenbekken en 0652865820-E (dwarsdoorsnede en capaciteitsbepaling infiltratiebekken).
- 7.3. De lozing vanuit de bekkens dient te blijven voldoen aan de lozingsnormen, zoals opgenomen in de vergunning 96/7713 en bijbehorende wijzigingen.
- 7.4. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

Breda, 1 september 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.

Bijlage Algemene Regels

Lozen (paragraaf 2.1.6)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 vijfde lid van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

4. Het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam **door toename van verhard oppervlak, als:**
- a. het verhard oppervlak toeneemt met maximaal 500 m²; *of*
 - b. de toename van verhard oppervlak alleen bestaat uit een groen dak.

Toelichting

Toelichting bij punt 4:

Het waterschap stelt criteria vast waarin is opgenomen in welke gevallen versnelde afvoer van hemelwater door toename van verhard oppervlak van compenserende maatregelen moet worden voorzien. Daarmee wordt de toename van piekafvoeren op het oppervlaktewatersysteem beperkt. Indien de compensatie voldoet aan deze criteria, is een vergunning niet noodzakelijk.

Vanuit de schaalgrootte van het waterschap is het verantwoord om de criteria uit de algemene regels te hanteren. Vanuit de gemeente kan het meerwaarde hebben om hier andere eisen aan te stellen.