

grond word verhoogd om kabels te kunnen leggen en mantelbuis 400mm diameter gelegd

ZUIDERZEESTRATWEG 382 NST - 0 111 305

ABB FCVC (400kVA Transformator)
straatwerk door Methorst

Veld 1 (F):

Transformator 400kVA
full range 31,5A gTr

Veld 2 (C):

Kabelveld richting ZUIDERZEESTRW 369A (7 002 175)

Storingsverklapper instellen op:

400A - 4ms - 4 H

Veld 3 (V):

ongebruikt

instellen op:

0 gebruik

Veld 4 (C):

Kabelveld richting ZUIDERZEESTRATWEG NST 406 (9 015 997)

Storingsverklapper instellen op:

400A - 4ms - 4H

Zuiderzeestraatweg 382 NST
Behuizingsnr. 0 111 305
type.Alfen Pacto30

A	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
Z	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11

UTN: 10KV 3x95Al GPLK 01ER06

NTL: OM 3X1X240Al XLPE -> 3X95Al XLPE
ZUIDERZEESTRW 369A - 7 002 175

Best: 10KV 3x95Al GPLK 01ER06

NTL: AARDE 25 CU

NTL: Aardpen

Best: 10KV 3x95Al GPLK 01ER06

NTL: OM 3X1X240Al XLPE -> 3X95Al XLPE
ZUIDERZEESTRATWEG NST 406 - 9 015 997

UTN: 10KV 3x95Al GPLK 01ER06

Verklaring E & OV

--- Aarde
--- LS 230V, 400V of 600V---
--- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
--- LS+OV of OV
--- Mantelbuis

Diepteligging Kabels Openbare Grond
Aansluitkabel = 0,5 meter
Laagspanningskabel (400V) = 0,7 meter
Middenspanningskabel (>= 20kV) = 0,7 - 0,9 meter

--- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
--- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
--- LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
--- Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
--- Telecom
--- LS (Bestaand)
--- MS (Bestaand)

--- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
--- B BBS Buitenbedrijf te stellen
--- X UTN Uit te nemen
--- v OTL Om te leggen
--- X TVV Te vervangen
--- N NTV Na te verleggen
--- + TVL Te Verlaten
--- f IBS In bedrijf te stellen

MS Station
MS Station met OV
LS kast
LS OV kast
Mof
Kabel op rol
Kwelscherm
Nutsaansluiting
Krimpclip
Eindsluiting
Bestaande lichtmast
Aarde

AA Zuiderzeestrwg 384 Oldebroek VERZ LT8E, NW AVP (ZD)

Beheerkaart :

Datum : 30-4-2025

Status : Voorbereiding

Schaal : 1:500

Discipline : E-MS

Blad nr: 2/3 Formaat: A3

CS nr: 3161321

RegioRandmeren, Veluwe, G&V - IPR

Case nr: 0288128

liander
onderdeel van alliantier

Gemeente: Oldebroek

Get. [REDACTED]

Datum: 27-06-2025

Wijz. A :

Datum: Par.:

Wijz. B :

Datum: Par.:

Wijz. C :

Datum: Par.:

Engineer :

Tel. nr : 06 [REDACTED]