

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Voor het bovenlangs kruisen met gasleidingwerkzaamheden van beduikerd primair water nabij Tol 14 in Werkendam en nabij Provincialeweg Noord 55 in Almkerk

Ons kenmerk
277237/246294

DSO kenmerk
2025070401097

Datum
17 september 2025

Vergunning opgesteld door



Belangrijk

Lees de voorschriften goed door
Meld op tijd de start van de werkzaamheden

sterke dijken
schoon water



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Besluit.....	3
1.3	Start activiteit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
2.2	Algemene voorschriften voor wateren.....	4
2.3	Voorschriften specifiek voor het leggen van kabels in de (beschermingszone van) wateren.....	4
Hoofdstuk 3	Overwegingen	6
3.1	Aangevraagde activiteiten	6
3.2	Toetsingskader en beleid	6
	Overwegingen	6
3.3	Conclusie	6
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	7
4.1	Zorgplicht	7
4.2	Niet vergunningsplichtige activiteiten	7
4.3	Aandachtspunten.....	7
4.4	Afschriften.....	8
4.5	Leges	8
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar	9
5.1	Gevolgd procedure	9
5.2	Bezwaar.....	9

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het bovenlangs kruisen met gasleidingwerkzaamheden van beduikerd primair water nabij Tol 14 in Werkendam en nabij Provincialeweg Noord 55 in Almkerk.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025070401097
- Ingekomen op 4 juli 2025 en ingeboekt onder nummer 277237

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 6.7.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
I. het bovenlangs kruisen met gasleidingwerkzaamheden van beduikerd primair water nabij Tol 14 in Werkendam en nabij Provincialeweg Noord 55 in Almkerk (kadastraal perceel gemeente Werkendam, sectie S, nummer 3777 en perceel Woudrichem E 1816).
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3, 4 en 5 en de volgende bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
Bijlage 1. R08692%20DO%20MS%20Blad%205%20van%206.pdf;
Bijlage 2. R08692%20DO%20LS%20Blad%201%20van%2011.pdf;
Bijlage 3. R08692%20DO%20MS%20Blad%202%20van%206.pdf.

1.3 Start activiteit

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 2.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is [REDACTED]

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de 1.3 Start activiteit genoemde toezichthouder.
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen;
Bijlage 1. R08692%20DO%20MS%20Blad%205%20van%206.pdf;
Bijlage 2. R08692%20DO%20LS%20Blad%201%20van%2011.pdf;
Bijlage 3. R08692%20DO%20MS%20Blad%202%20van%206.pdf.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

2.2 Algemene voorschriften voor wateren

1. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
2. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
3. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2.3 Voorschriften specifiek voor het leggen van kabels in de (beschermingszone van) wateren

1. De ontgraving en/of aanvulling van een sleuf in de beschermingszone van een water, moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit van taluds niet nadelig wordt beïnvloed.
2. De afstand tussen de insteek van het water (watergang) en de ontgraving moet zo groot mogelijk worden gehouden.

3. Als de afstand tussen de insteek van het water en de ontgraving minder is dan 1,00 meter, dan moet ter plaatse oeverherstelwerkzaamheden worden uitgevoerd als de taluds van het water(en) binnen 1 jaar na uitvoering van de werkzaamheden komen te verzakken.
4. Teelaarde, klei en zand moeten elk gescheiden van overige grondsoorten worden ontgraven en opgeslagen.
5. Na het leggen van de kabel moet de sleuf weer worden gevuld met de weggenomen grondlagen, die vast moeten worden aangestampt in lagen, elk ten hoogste 0,20 meter dik en afgedekt overeenkomstig de ter plaatse bestaande bezoding.
6. Als de kabel over een dam met duiker wordt gelegd, moet ervoor worden gezorgd dat de dam met duiker bij de werkzaamheden niet wordt beschadigd en dat de kabel minimaal 0,10 meter boven de bovenkant van de duiker wordt gelegd.
7. Bestaande kabels en/of leidingen die uit gebruik worden of zijn genomen, moeten in overleg met de toezichthouder volledig uit het water en/of de beschermingszone worden verwijderd en worden afgevoerd.
8. De aan- en afvoer van water in de te kruisen watergang moet door het treffen van voldoende voorzieningen worden gegarandeerd. Over de aard van de voorziening moet overleg plaatsvinden met de toezichthouder. De door hem te geven aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het bovenlangs kruisen met gasleidingwerkzaamheden van beduikerd primair water nabij Tol 14 in Werkendam en nabij Provincialeweg Noord 55 in Almkerk.

3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Het bovenlangs kruisen van een duiker in primair water nabij Provincialeweg Noord 55, Almkerk en nabij Tol 14, Werkendam

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 19. 'Kabels en leidingen' van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.
- De aan te leggen lagedruk gasleiding kruist op twee plaatsen een duiker in primair water bovenlangs.
- Volgens de regel van het waterschap zou de gasleiding onderlangs de duiker moeten worden gelegd. Het bovenlangs kruisen van een duiker in een watergang kan worden toegestaan als wordt aangetoond dat vanwege een veiligheidsrisico een water met inliggend civieltechnisch kunstwerk niet onderlangs kan worden gekruist.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat het de volgende omstandigheden betreft:
 - o op beide locaties is er sprake van een relatief gezien diepliggende civieltechnische kunstwerken. In beide situaties is er circa 2,5 meter grond aanwezig de duikers;
 - o De duiker nabij Tol 14 in Werkendam is 3,7 meter hoog bij 5,5 meter breed;
 - o De duiker (rond) nabij Provincialeweg Noord 55 heeft een diameter van 1,5 meter;
- Het onderlangs kruisen van de duikers zal tot hoge kosten en grote inspanningen leiden.
- Er is voldoende gronddekking boven op de duikers aanwezig om de lagedruk gasleiding in aan te leggen. De aanleg vormt geen risico voor de aanwezige duikers.
- De aanvrager zou in dit geval dus door een strikte toepassing van de huidige beleidsregel onevenredig in zijn belangen worden geschaad.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de regels onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder hoofdstuk 2 genoemde voorschriften worden nageleefd.

3.3 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4 en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

4.2 Niet vergunningsplichtige activiteiten

Voor onderstaande activiteiten gelden voorwaarden voor uitvoering met of zonder meldplicht;

- Onderlangs kruisen duiker in primair water locatie Bloemweg. Hiervoor is afdeling 6.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland van toepassing.
- Overige gasleiding werkzaamheden parallel aan secundaire en tertiaire of primaire wateren en in kruising met (beduikerde) secundaire en tertiaire wateren. Hiervoor is afdeling 6.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland van toepassing.

Dit betekent dat u direct aan de slag mag gaan om deze activiteit(en) uit te voeren, wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland zijn vastgesteld, zorgvuldig werken en schade aan het watersysteem, waterstaatswerken of eigendommen van het waterschap en/of derden voorkomen. Deze activiteit(en) maken geen deel uit van deze vergunning.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) vindt u meer informatie over de regels die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.

4.3 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Persleiding waterschap nabij Provinciale weg Noord 39/ Oude Doorn te Almkerk

Op basis van uw aanvraag voor deze vergunning blijkt ons dat u tevens voornemens bent werken uit te voeren in de nabijheid van een rioolwatertransportleiding van Waterschap Rivierenland.

Deze vergunning van het Waterschap is geen privaatrechtelijke toestemming van het Waterschap in haar rol als netbeheerder/zakelijke-gerechtigde. Is Waterschap Rivierenland netbeheerder en zakelijk-gerechtigde (zie uittreksel openbare registers) op de percelen waar uw activiteiten gaan plaatsvinden, dan dient u toestemming te vragen via [REDACTED]

In het kader van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) bent u verplicht om bij elke 'mechanische grondroering' een graafmelding bij het Kadaster (www.kadaster.nl) te doen. Dit om gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals bijvoorbeeld: water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen.

U kunt als voorbereiding ook een Oriëntatieverzoek doen op deze manier. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt.

U ontvangt dan alle beschikbare informatie van onze leidingen, ook materiaal en diepteligging. Mocht u hier nog aanvullende gegevens willen ontvangen, kunt u contact opnemen zoals in de bijlage bij de Klic-melding vermeld staat. Alleen op deze manier kunnen we garanderen dat u de volledige en meest recente informatie ook echt binnen de afgesproken termijnen ontvangt.

4.4 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:

- Toezichthouder
- Gemachtigde bij de vergunningsaanvraag

4.5 Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor apart een aanslag legeskosten.

Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend.

5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening;

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb