

Omgevingswet

Beschikking Omgevingsvergunning

Zaaknummer	0193ESUITE1081262025
DSO-nummer	2025052201315
Aanvrager	Abbott Laboratories B.V.
Aangevraagde activiteiten	Plaatsing 2 ^e stikstoftank

Locatie	Rieteweg 21, Zwolle
Datum ontvangst aanvraag	22 mei 2025
Datum Beschikking	25 september 2025

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 22 mei 2025 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Abbott Laboratories B.V. Het betreft het plaatsen en opslaan van een tweede stikstofstank met 52,6m³. De aanvraag heeft betrekking op Abbott Laboratories B.V. gelegen aan de Rieteweg 21 in Zwolle. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0193ESUITE1081262025. De aanvraag betreft de volgende milieubelastende activiteiten (kernactiviteit(en) en daaraan functioneel ondersteunende MBA's):

- Opslagtank voor gassen (§3.2.7. Besluit activiteiten leefomgeving)
- Geluid (§22.3.4. Omgevingsplan Zwolle)

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Omgevingswet, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Abbott Laboratories B.V. gelegen aan de Rieteweg 21 in Zwolle een Omgevingsvergunning te verlenen:

- op grond van artikel 3.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving (een milieubelastende activiteit) te verlenen voor functioneel ondersteunende activiteit voor de opslag van 52,6m³ vloeibare stikstof. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 1 & 2 van dit besluit.
- De volgende voorschriften van het besluit met kenmerk Z2020-00011423 worden ingetrokken:
 - o Voorschrift 1.1.1
 - o Voorschrift 6.1.2
 - o Voorschrift 6.2.2
-

0

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - 0 Samenvatting 000.pdf;
 - 0 4410780DB02.pdf;
 - 0 4500980DR01.pdf;
 - 0 ToelichtingAanvraagOmgevingswet20250522v4.pdf;
 - 0 JiDEhfrze0W1iVwFCC7Kyg.pdf.

III. Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle
namens deze:



Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening

Deze beschikking is verzonden aan de aanvrager.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Zwolle

Rechtsbeschermingsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. U kunt hiervoor bellen met Administratie Bezwaarschriften, telefoonnummer 038-498 21 73.

Als we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dat kan via de website van de gemeente Zwolle, www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier vindt u alle informatie. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U kunt dan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

inhoudsopgave

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
Rechtsbeschermingsmiddelen	5
inhoudsopgave	6
Voorschriften Milieu	8
1. Externe veiligheid	8
1.1. Opslag van cryogene gassen (0,125-100 m³) (PGS 9)	8
2. Externe veiligheid	8
2.1. Brandbestrijding	8
3. Geluid	9
3.1. Representatieve bedrijfssituatie	9
3.2. Specifieke voorschriften	9
Overwegingen algemeen	10
1. Procedurele aspecten	10
1.1. Gegevens aanvrager	10
1.2. Projectbeschrijving	10
1.3. Omschrijving van de aanvraag	10
1.4. Huidige vergunnings situatie	10
1.5. Vergunningplicht	11
1.6. Bevoegd gezag	11
1.7. Beoordeling van de aanvraag	11
1.8. Procedure	11
Overwegingen Milieu	12
2. Toetsingskader Milieu	12
2.1. Inleiding	12
2.2. Toetsing: geen significante gevolgen	12
3. Externe veiligheid	13

3.1.	Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)	13
4.	Externe veiligheid	13
4.1.	Algemeen	13
4.2.	Plaatsgebonden risico	13
4.3.	Register externe veiligheidsrisico's (REV)	14
5.	Geluid	14
5.1.	Algemeen	14
5.2.	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	14
6.	ONGEWONE VOORVALLEN	15
7.	CONCLUSIE	15
	Bijlagen	16
	Bijlage 1 – Begrippenlijst	17
	BIJLAGE 2 – Geluidspunten	19

Omgevingswet

Voorschriften Milieu

1 Externe veiligheid

1.1 Opslag van cryogene gassen (0,125-100 m³) (PGS 9)

2 De in deze paragraaf vermelde voorschriften zijn afkomstig uit de PGS 9:2021 versie 1.0 (augustus 2021)

- 2.0.1 De opslag van het reservoir met een inhoud van 52,6 m³ buiten het gebouw moet voldoen aan de voorschriften uit de geldende versie van PGS 9.
- 2.0.2 Met het oog op het waarborgen van de veiligheid wordt een opslagtank gevuld tot ten hoogste 90% van de inhoud of tot de vullingsgraad die op of bij de opslagtank is aangegeven en niet mag worden overschreden.
- 2.0.3 Een buiten gebruik gestelde opslagtank wordt drukvrij en gasvrij gemaakt door een deskundig persoon.
- 2.0.4 Binnen vier weken na het drukvrij en gasvrij maken van de opslagtank verstrekt de vergunninghouder aan het bevoegd gezag de relevante gegevens en bescheiden en informeert hij het bevoegd gezag over deze handeling.

3 Externe veiligheid

0.1 Brandbestrijding

- 0.1.1 Binnen het bedrijf moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van gevaarlijke stoffen met vermelding van de aard van de stof overeenkomstig de ADR/CLP classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden.

4 Geluid

4.1 Representatieve bedrijfssituatie

4.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de milieubelastende activiteit, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
1_A	Beukenallee, MTG punt 55 dB(A)	32	32	32
4_A	Biltweg 3, MTG 55 dB(A)	35	35	35
5_A	Frankhuisweg 4 (Frankhuis), MTG	37	37	37
7_A	Klooienberglaan (Holtenbroek), 55 dB(A)	35	35	35
11_A	Buitengasthuisstraat, MTG	43	43	43
308_A	Stinsweg 3, MTG	32	32	32

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening in bijlage 2 van het akoestisch onderzoek van 12 maart 2020 met kenmerk 3806090DR02G. Deze tekening is tevens bijgevoegd in de bijlage van de vergunning. De beoordelingshoogte is respectievelijk 1,5 meter in de dagperiode en 5 meter in de avond- en nachtperiode.

4.2 Specifieke voorschriften

4.2.1 Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen.

Omgevingswet

Overwegingen algemeen

1. Procedurele aspecten

1.1. Gegevens aanvrager

Op 22 mei 2025 is een aanvraag om een Omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet (Ow) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Abbott Laboratories B.V.

1.2. Projectbeschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- Een informatieplicht voor de voedingsmiddelenindustrie, met zaaknummer **0193ESUITE715332025**.
- Een uitbreiding van de opslagcapaciteit voor stikstof door plaatsing van een tweede stikstoftank met een inhoud van **52,6 m³**. Hiervoor is tevens een melding ingediend onder zaaknummer **0193ESUITE690982025**.
- Het vervangen van een bestaande luchtbehandelingskast door twee nieuwe exemplaren. Hiervoor is een geluidsrapport ingediend en tevens een informatieplicht met zaaknummer **0193ESUITE715322025**.
- Een informatieplicht voor het vervangen van de drogerbody en de kanalen tussen de droger, cyclonen en zakkenfilters, onder zaaknummer **0193ESUITE282302025**.

Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Omgevingswet omschreven activiteiten:

- o Opslagtank voor gassen (§3.2.7. Besluit activiteiten leefomgeving)
- o Geluid (§22.3.4. Omgevingsplan Zwolle)

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Samenvatting 000.pdf;
- 4410780DB02.pdf;
- 4500980DR01.pdf;
- ToelichtingAanvraagOmgevingswet20250522v4.pdf;
- JiDEhfrze0W1iVwFCC7Kyq.pdf.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de milieubelastende activiteiten (MBA 's) zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend of meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wabo	19 oktober 2021	Z2020-00011423	Revisie vergunning
Wabo	17 november 2022	0193ESUITE254928202 2	Omgevingsvergunning QRA Salpeterzuur installatie.
Wabo	11 augustus 2022	Z2022-00006704	Omgevingsvergunning wijziging kelder.
Wabo	22 september	Z2022-00006413	Omgevingsvergunning wijziging opslag verpakte

	2022		gevaarlijke stoffen.
Wabo	1 februari 2023	Z2022-00010731	Omgevingsvergunning nieuwe A-RTH verpakkinglijn.
Wabo	7 februari 2023	Z2023-00000081	Omgevingsvergunning wijziging opslag gevaarlijke stoffen.
Wabo	15 augustus 2023	Z2023-00007131	Omgevingsvergunning aanbrengen trapopgang.
Omgevingswet	25 maart 2025	0193ESUITE796692024	Melding bijplaatsen tank voor spijsolie.
Omgevingswet	1 mei 2025	0193ESUITE708512025	Goedkeuringsbesluit rioolbeheersplan.

1.5. Vergunningplicht

De aanwijzing van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten is opgenomen in Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De volgende artikelen zijn van toepassing:

Artikel	Omschrijving
Artikel 3.128	Aanwijzing milieubelastende activiteiten
Artikel 3.129	Aanwijzing vergunningplichtige gevallen: IPPC-installatie

Op grond van artikel 3.129 lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Omgevingswet (Ow).

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 17 juli 2025 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 4 augustus 2025. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop hebben wij op 28 mei 2025 overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow van de aanvraag kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingswet

Overwegingen Milieu

2. Toetsingskader Milieu

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieubelastende activiteit (MBA) als bedoeld in artikel 3.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat hier om de volgende MBA('s):

Activiteiten	Wettelijke bepaling
Opslagtank voor gassen	§3.2.7 Besluit activiteiten leefomgeving
Opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks	§4.92 Besluit activiteiten leefomgeving
Geluid	§22.3.4 Omgevingsplan Zwolle

Het betreft een MBA waartoe één of meer IPPC-installaties behoren, zoals genoemd in Bijlage I categorie 6.4b van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

2.2. Toetsing: geen significante gevolgen

2.2.1. Toetsing gevolgen voor gezondheid en milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande aspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot significante gevolgen voor de gezondheid of het milieu in vergelijking met de al verleende vergunning. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande aspecten geen significante gevolgen voor de milieubelasting of de gezondheid zullen zijn.

-
- Geluid
- Er worden twee nieuwe luchtbehandelingskasten op het dak van de ruimte met de can-line geplaatst. Deze vervangen twee bestaande luchtbehandelingskasten. Daarnaast vervallen drie ventilatoren die voorheen op het dak van het gebouw in bedrijf waren. Voor deze wijziging is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door KWA Bedrijfsadviseurs.
- Volgens het onderzoek leidt deze wijziging tot een afname van de geluidsniveaus. De wijziging blijft binnen de vergunde normen en wordt als toelaatbaar en passend binnen de omgeving beschouwd.
-
- Externe veiligheid
- Op het terrein wordt een 2^e stikstoftank bijgeplaatst van 52,6 m³. De opslagvoorziening wordt aan de buitenzijde van het bedrijfsgebouw en langs de rondweg om de fabriek naast de spoordijk Zwolle - Kampen geplaatst.
-
- De tweede stikstoftank wordt net als de eerder geplaatste tank op een afstand van minder dan 3 meter, maar meer dan 1 meter vanaf de gevel geplaatst. In de Bijlage C van de PGS 9:2021 zijn veiligheidsafstanden opgegeven die afhankelijk zijn van de warmte straling in kW/m². Een tank moet op een zodanige afstand van

gebouwen of brandgevaarlijke opslag zijn geplaatst dat de warmtestraling op de wand van de tank niet hoger is dan 10 kW/m². Dit kan worden berekend of mag worden aangenomen als het gaat om gevacumeerde dubbelwandige druktanks met perliet als isolatiemateriaal, waarbij 10 kW/m² als warmtestralingsnorm wordt aangehouden. Van een berekening bij een gevel met een WBDBO kleiner dan 60 min kan eveneens worden afgezien indien:

- De gevel geen of gevelopeningen < 1 m² gevelopeningen heeft,
 - een vuurlast minder of gelijk dan 8 kg vurenhout-equivalent/m² 4508180NC01 - 1 augustus 2025 2 - 2
 - en minder dan 25 l brandbare vloeistoffen/m² aanwezig.
- Er mag dan een afstand van 1 meter tussen tank en gevel worden aangehouden voor inerte gassen. De vergunning voldoet aan de gestelde maatregelen uit de PGS9:2021.
 -
 - Conclusie
 - De impact van de voorgenomen wijziging op het milieu is getoetst aan en past binnen de reikwijdte van de bestaande vergunning, en de wijziging leidt niet tot veranderingen in de aard en omvang. De verandering leidt tot geen significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu.

3. Externe veiligheid

3.1. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als informatiedocumenten over BBT in bijlage XVIII onder A van het Bkl. Voor de beoordeling van de vergunningaanvraag voor de milieubelastende activiteit is getoetst aan de volgende PGS-richtlijnen:

- PGS 9:2021.

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan de PGS 9:2021 richtlijn en daarmee voldoet aan BBT. De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

4. Externe veiligheid

4.1. Algemeen

De milieubelastende activiteit valt onder artikel 3.21 van het Besluit activiteiten leefomgeving. De volgende gevaarlijke stof is aanwezig:

- Stikstof
- De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen kunnen een risico vormen voor de omgeving. De milieubelastende activiteit is vermeld in bijlage VII e.v. van het Bkl. Er is daarom sprake van een afstand voor het plaatsgebonden risico en er geldt een aandachtsgebied.

4.2. Plaatsgebonden risico

De milieubelastende activiteit is getoetst aan het omgevingsplan van de gemeente Zwolle. Er is onderzocht of binnen de PR 10⁻⁶-contour zeer kwetsbare gebouwen, kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties zijn toegestaan. Deze zijn niet toegestaan. Dit heeft geen gevolgen.

4.2.1. Toetsing plaatsgebonden risico vaste afstanden

Op grond van bijlage VII, onder B van het Bkl gelden voor de milieubelastende activiteit vastgestelde afstanden voor het plaatsgebonden risico. Dit betekent dat is getoetst aan de in deze bijlage genoemde afstanden tot beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties in de omgeving. Het gaat om de afstand van ten minste 3 meter tot aan deze gebouwen en locaties.

Binnen de hierboven genoemde afstand(en) komt geen beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties voor in de omgeving. In het omgevingsplan gemeente Zwolle is geborgd dat geen kwetsbare objecten binnen de 10^{-6} contour mogelijk kunnen worden gemaakt. Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarde uit artikel 8.12 van het Bkl.

4.2.2. Conclusie plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor het verlenen van de vergunning.

4.3. Register externe veiligheidsrisico's (REV)

In het Register externe veiligheidsrisico's worden alle gegevens over externe veiligheidsrisico's verzameld en beheerd. Deze informatie wordt gebruikt bij de besluitvorming over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit. Daarnaast worden op grond van artikel 11.1 van het Bkl gegevens verzameld over de opslag van 52,6m³ stikstof. Deze gegevens worden na afronding van de vergunningprocedure toegevoegd aan het Register.

5. Geluid

5.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Voor de verandering van de luchtbehandelingskasten is een akoestisch rapport ingediend. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van KWA bedrijfsadviseurs op 9 september 2025 met kenmerk : 1475.00/4410780DB02.DOCX/RTR/RTR.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die het bedrijf onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsniveaus, te weten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van het bedrijf.

5.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het bedrijf ligt op het gezoneerde industrieterrein Voorst in de gemeente Zwolle. Deze zone blijft op grond van het overgangsrecht gehandhaafd onder de Omgevingswet, tot het moment dat er voor het industrieterrein een geluidproductieplafond als omgevingswaarde is vastgesteld (artikel 3.6 van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet).

Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

Voor de woningen of andere geluidgevoelige gebouwen binnen de zone geldt een grenswaarde van 55dB(A).

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone.

Van de zonebeheerder ontvingen wij 18 september 2025 een schriftelijke rapportage waarbij de situatie vóór en ná de aanvraag in beeld is gebracht. De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie van het bedrijf, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige

op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

6. ONGEWONE VOORVALLEN

In artikel 2.21 van het Bal is vastgelegd dat het bevoegd gezag onverwijld moet worden geïnformeerd over ongewone voorvallen. Een ongewoon voorval is in artikel 10.1 van de Ow gedefinieerd als een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van een activiteit, zoals een storing, ongeluk of calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan. Anders dan onder het oude recht, vallen gebeurtenissen die geen significante gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving dus niet meer onder het begrip 'ongewoon voorval'. Er bestaat dus ook geen verplichting meer om het bevoegd gezag over dergelijke gebeurtenissen te informeren.

De aanvrager wil wel vooraf duidelijkheid over welke gebeurtenissen geen significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving hebben, zodat er geen discussie ontstaat over de verplichting om het bevoegd gezag over dergelijke gebeurtenissen wel of niet te informeren. Het bedrijf heeft een meldschema in de revisievergunning van 19 oktober 2021 (zaaknummer Z2020-00011423) ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld welke gebeurtenissen kunnen worden geclassificeerd als gebeurtenis zonder significante gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Wij zijn van mening dat met dit meldschema voldoende onderscheid wordt gemaakt tussen ongewone voorvallen en gebeurtenissen zonder significante gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

Wij achten het echter van belang om zicht te houden op de aantallen, aard en omvang van de gebeurtenissen zonder significante gevolgen voor het milieu. Deze kunnen een indicatie zijn of de processen (in de ruimste zin) in voldoende mate worden beheerst en de installaties deugdelijk zijn.

Daarom hebben wij, naast het toepassen van het meldschema, ook een aantal voorschriften opgenomen in de revisievergunning van 19 oktober 2021 (zaaknummer Z2020-00011423) voor het verplicht registreren van dergelijke gebeurtenissen en de wijze waarop wij periodiek moeten worden geïnformeerd over de gebeurtenissen zonder significante gevolgen voor de fysieke leefomgeving die zich hebben voorgedaan.

Naast het inzichtelijk hebben van de gebeurtenissen zonder significante gevolgen voor de fysieke leefomgeving stellen wij echter ook eisen aan het afhandelingsproces van ongewone voorvallen binnen het bedrijf. Daarbij gaat het om zaken als signalering van de ongewone voorvallen, communicatie, onderzoek en bevoegdheden van medewerkers. Deze eisen zijn een aanscherping van de regels in afdeling 2.7 van het Bal en passen dus binnen de grenzen voor maatwerk van artikel 2.23 van het Bal. De aanvrager heeft een beschrijving ingediend waarbij op hoofdlijnen inzichtelijk is gemaakt hoe het afhandelingsproces is georganiseerd. Om te borgen dat ook in de toekomst gebeurtenissen zonder significante gevolgen voor het milieu door het bedrijf worden beschouwd hebben wij voorschriften opgenomen over het in stand houden van dat afhandelingsproces.

7. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de milieubelastende activiteiten kan worden geconcludeerd, dat de Omgevingsvergunning wordt kan worden verleend.

Omgevingswet

Bijlagen

Bijlage 1 – Begrippenlijst

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Omgevingsregeling, de Wet veiligheidsregio's, etc.)

Begrip	Definitie
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.
BBT	Beste beschikbare technieken
CLP-verordening	De CLP-verordening is de Europese verordening over de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels (nr. 1272/2008).
Cryogene gassen	Tot vloeistof gecondenseerde gassen met zeer lage temperaturen.
Gas	Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.
Geluidgevoelige gebouwen of ruimten	Gebouwen of ruimten als bedoeld in artikel 3.21 en 3.22 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
GR	Groepsgebonden risico
Installaties	Onderdelen die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L _{Ar} , L _T)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (L _{Amax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorcorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
PGS 9	Cryogene gassen – Opslag van 0,150 m ³ – 100 m ³ , 2021 versie 1.0 (augustus 2021)
PR	Plaatsgebonden risico

BIJLAGE 2 – Geluidspunt



