

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Het aansluiten van een afwateringssloot aan de waterloop
Marisheide en het lozen van hemelwater afkomstig van verhard
oppervlak in een overig water te Grashoek**

Zaaknummer: 2024-Z9321

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften.....	5
6.2	Specifieke voorschriften	8
7	Aanvraag.....	9
7.1	Samenvatting aanvraag	9
7.2	Vergunningplichtige handelingen	9
7.3	Zorgplicht	10
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	11
8	Toetsing	11
8.1	Algemeen	11
8.2	Overwegingen	13
8.3	Afwijking van de aanvraag.....	16
8.4	Conclusie toetsing.....	16
9	Procedure en rechtsbescherming	16
9.1	Procedure.....	16
9.2	Rechtsbescherming.....	17
10	Mededelingen.....	18
11	Bijlagen	19

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 september 2024 een aanvraag ontvangen van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V., Kerkstraat 4, 6367 JE te Voerendaal namens De Maris B.V., Marisbaan 15, 5985 NA te Grashoek, om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aansluiten van een afwateringssloot aan de waterloop Marisheide en het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak in een overig water te Grashoek, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de Omgevingswetlegger en de Onderhoudslegger van Waterschap Limburg. Deze zullen gewijzigd moeten worden. Het bijbehorende besluiten hiervoor worden separaat verleend respectievelijk onder de zaaknummers 2025-Z738 (Omgevingswetlegger) en 2025-Z751 (onderhoudslegger).

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan De Maris B.V., Marisbaan 15, 5985 NA te Grashoek, voor:
 - het aansluiten van een afwateringssloot aan de primaire waterloop Marisheide te Grashoek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak in een overig water te Grashoek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.60 van paragraaf 2.1.11 'Lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening "Vergunningstekening situatie", d.d. 19-12-2024 (bijlage 1);
 - tekening "Inrichtingsplan plattegrond", d.d. 13-05-2024 (bijlage 2);
 - tekening "Vergunningstekening regenwaterbassin", d.d. 19-12-2024 (bijlage 3).

4 Ondertekening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

C.H. de Wilde
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

De aansluiting van een afwateringssloot aan de waterloop Marisheide en het lozingspunt worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 192.677, Y = 374.018.



De Marisheide is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Peel en Maas en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden van de Waterschapschapsverordening Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een omgevingsgerichte functie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3*Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4*Startoverleg en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5*Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6*Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 t/m 3).

2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8*Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de afwateringssloot en het lozingspunt is de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Aanpassing van het oppervlaktewater 'Marisheide'

1. De aanpassing van het oppervlaktewater ten gevolge van de aanleg van een afwateringssloot vindt plaats in overstemming met de tekeningen van bijlage 1.
2. De afwateringssloot mag geen uitspoeling van de het talud en de bodem van de Marisheide veroorzaken.

Voorschrift 11

Graven

Bij het graven van de aanpassing van de oppervlaktewater 'Marisheide' moet opbarsten van de bodem te allen tijde worden voorkomen.

Voorschrift 12

Lozingen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

1. Er mag maximaal 45 m³/uur geloosd worden.

2. Er mag een lozingspunt gemaakt en behouden worden op een overig water ter hoogte van de coördinaten $X = 192.677$, $Y = 374.018$.
3. Via de bergingsvoorziening mag enkel hemelwater geloosd worden dat afkomstig is van het verhard oppervlak zoals is aangegeven op bijlage 1 (fase 1+2).
4. De lozing mag geen uitspoeling van het talud en de bodem van de afwateringssloot veroorzaken.
5. Het bufferend systeem moet dusdanig onderhouden worden dat de capaciteit van minimaal 27.800 m^3 berging gewaarborgd blijft.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

De Maris B.V., Marisbaan 15, 5985 NA te Grashoek is voornemens om een afwateringssloot aan te leggen, een regenwaterbuffer te maken en regenwater afkomstig van verhard oppervlak op de beek te lozen in voor het kunnen maken van kassen in Grashoek.

De sloot wordt aangesloten aan het primaire oppervlaktewater Marisheide. Het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak wordt via een bergingsvoorziening geloosd op de afwateringssloot (= overig water) en komt uiteindelijk terecht in de Marisheide.

In 2012 is er door het voormalige waterschap Peel en Maasvallei voor de waterloop Marisheide een keurvergunning en een leggerwijzigingsbesluit (vergunning nummer 2011.17116) afgegeven. Hierin is aangegeven dat een gedeelte van de Marisheide gedempt zou gaan worden en een nieuw deel van de Marisheide over perceel kadastraal bekend als Helden, sectie N met nummer 570 zou gaan lopen. Alle bestaande lozingspunten op het te dempen deel zouden aangehaakt worden op het nieuwe deel van de Marisheide. Deze activiteiten hebben echter tot op heden nog niet plaatsgevonden.

In afwijking komt het hele nieuw te graven deel te vervallen en wordt er een overig water aangelegd vanuit de noordzijde van de bestaande Marisheide. De lozingspunten worden hierin meegenomen en voorzien van aansluiting. Op het te dempen gedeelte worden kassen gebouwd. Om te zorgen dat hierdoor geen wateroverlast ontstaat, wordt het water van de kassen opgevangen in een bassin en vanuit de afwateringssloot naar de Marisheide geleid om wateroverlast te voorkomen.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aansluiten van een afwateringssloot aan de primaire waterloop Marisheide te Grashoek op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak in een overig water te Grashoek op grond van artikel 2.60 van paragraaf 2.1.11 'Lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor het aansluiten van een overig water aan een primaire of secundaire waterloop is geregeld in artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
- b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

Deze zorgplicht houdt onder andere in dat bij het graven van de afwateringsslot richting de Marisheid moet worden voorkomen dat de bodem van de afwateringssloot opbarst.

De invulling van de zorgplicht voor het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak in een oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.60 van paragraaf 2.1.11 'Lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat een lozing van hemelwater vanaf verhard oppervlak op de bodem via afstroming naar een oppervlaktewater geen wateroverlast veroorzaakt.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten worden voldaan.

7.4 Andere wet- en regelgeving

Voor de graafwerkzaamheden is paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater' van toepassing. Deze paragraaf beschermt de waterkwaliteitsbelangen van het oppervlaktewater. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse, geldt er een informatieplicht.

Als er meer dan 25 m³ wordt ontgraven ten behoeve van de afwateringssloot, dan kan ook nog het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) van toepassing zijn.

Met betrekking tot de kwaliteit van het te lozen hemelwater moet voldaan worden aan paragraaf 2.2.4 'Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Ook moet worden voldaan aan artikel 2.11 van het Bal. Dit besluit met de bijbehorende regeling is te vinden op de website van www.wetten.nl.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Marisheide heeft een functie omgevingsgerichte beek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- 12. Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater
- 10. Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;

Aanleggen en aansluiten afwateringssloot aan waterloop Marisheide

Door het aanleggen en aansluiten van een afwateringssloot komt er meer ruimte voor waterberging (zie bijlage 1 waarin is aangegeven dat de afwateringssloot een totale inhoud heeft van 1500 m³).

Lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Via de afwateringssloot wordt extra water naar de Marisheide afgevoerd ten opzichte van de huidige situatie. Hierdoor neemt de bergingscapaciteit van de Marisheide af. Afname van de bergingscapaciteit kan leiden tot wateroverlast ter plaatse. Om wateroverlast onder reguliere omstandigheden te voorkomen, is de bergingsvoorziening zodanig gedimensioneerd dat deze het meeste hemelwater afkomstig van verhard oppervlakte in eerste instantie kan opvangen. De extra te lozen hoeveelheid hemelwater wordt geknepen tot de maximale hoeveelheden die mag worden geloosd op basis van de beleidsregel 10 (zie voorschrift 12, eerste lid). Hierdoor wordt er geen significant effect op de bergingscapaciteit van de Marisheide verwacht.

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;

Aanleggen en aansluiten afwateringssloot aan waterloop Marisheide

Het aanleggen en aansluiten van de afwateringssloot heeft geen effect op de doorstroomcapaciteit van de Marisheide. Deze doorstroomcapaciteit is belangrijk in verband met het voorkomen van wateroverlast.

Lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

De lozingsvoorziening wordt in een overig water aangelegd die vervolgens weer uitkomt in de Marisheide komt te liggen. Daarmee zal het geen effect hebben op de doorstroomcapaciteit van de Marisheide.

- stabiliteit taluds;

Aanleggen en aansluiten afwateringssloot aan waterloop Marisheide

Het aanleggen en aansluiten van de afwateringssloot heeft geen effect op de stabiliteit van de taluds van de Marisheide. De stabiliteit van het talud is belangrijk om afschuiving van het talud te voorkomen. Een afgeschoven talud kan wateroverlast veroorzaken. De aansluiting op de Marisheide wordt uitgevoerd overeenkomstig de tekening van bijlage 1. De hoek van het talud waaronder de afwateringssloot wordt aangesloten op de Marisheide is zodanig dat er geen afschuiving van het talud wordt verwacht.

Lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Ten aanzien van de stabiliteit van de taluds van de bergingsvoorziening zijn voorschriften gesteld (zie voorschrift 12, vierde lid). De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de tekeningen van bijlage 3.

- negatief effect op waterkwaliteit;

Aanleggen en aansluiten afwateringssloot aan waterloop Marisheide

In paragraaf 7.5 van deze vergunning is aangegeven dat voor de graafwerkzaamheden paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater' van toepassing is. Deze paragraaf beschermt de waterkwaliteitsbelangen van het oppervlaktewater.

Lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Door het gebruik van een buffer zakt de meeste vervuiling naar de bodem waardoor het niet wordt geloosd in de afwateringssloot en verderop gelegen Marisheide. In paragraaf 7.5 van deze vergunning is aangegeven dat het te lozen hemelwater moet voldoen aan paragraaf 2.2.4 Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en artikel 2.11 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). Hierdoor zal er geen negatief effect plaatsvinden op de waterkwaliteit.

- negatief effect op ecologie;

Aanleggen en aansluiten afwateringssloot aan waterloop Marisheide

De Marisheide heeft een functie omgevingsgerichte beek. Er worden geen negatieve effecten op de ecologie verwacht doordat de waterkwaliteit geborgd blijft (zie voorgaande overweging).

Lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

De Marisheide heeft een functie omgevingsgerichte beek. Er worden geen negatieve effecten op de ecologie verwacht doordat de waterkwaliteit geborgd blijft (zie voorgaande overweging).

- negatief effect op grondwaterregime;

Aanleggen en aansluiten afwateringssloot aan waterloop Marisheide

Doordat er extra bergend vermogen in de vorm van een sloot wordt gerealiseerd, wordt er geen negatief effect op de grondwaterstand verwacht. Dit bergend vermogen van de afwateringssloot zorgt ervoor dat het water langer in het gebied wordt vastgehouden en langer de kans krijgt om te infiltreren in de grond.

Lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Door het gebruik van een buffer krijgt het hemelwater zoveel mogelijk de tijd om in de grond te zakken. Dit heeft een gunstig effect op het grondwaterregime.

- het lozen van hemelwater vanaf verhard oppervlak;

Het uitgangspunt bij het lozen van hemelwater vanaf verhard oppervlak is dat de aanvrager in eerste instantie probeert zoveel mogelijk water te bergen op eigen terrein en het water zoveel mogelijk in de bodem laat infiltreren. Hiermee wordt voorkomen dat hemelwater direct wordt geloosd op de beek. Bij directe afvoer van hemelwater vanaf verhard oppervlak ontstaat het risico dat het watersysteem de hoeveelheid water niet kan verwerken waardoor er kans is op wateroverlast. Er is zoveel mogelijk voldaan aan de waterbergende/infiltrerende verplichtingen. In de beleidsregel 10 'Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak' zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van de hoeveelheid water dat geborgd moet worden, voordat geloosd mag worden op een oppervlaktewater. Het betreft een bestaand verhard oppervlak van 6,25 ha. Er wordt gerekend met een bui-intensiteit van $T=100$. Dit houdt voor Noord-Limburg in dat er gedurende 24 uur 100 mm regen valt. Als de regen gelijkmatig valt, dan wordt het aantal mm per uur per m^2 berekend door 24 uur te delen door 100 mm x het totale aantal m^2 verhard oppervlak. Buien vallen helaas niet regelmatig. Daarom wordt gerekend met 100 mm per uur x het totaal aantal m^2 verhard oppervlak. Uitgaande van $62.500 m^2 \times 100 \text{ mm per uur} = 6250 m^3$ per uur. Er wordt waterberging gerealiseerd voor $27.800 m^3$. Dit houdt in dat de berging, zoals aangegeven in bijlage 2, ruim voldoende is. Het onderhoud van het bufferende systeem dient zodanig uitgevoerd te worden zodat het bergend vermogen niet afneemt (zie voorschrift 12, vijfde lid).

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;

Aanleggen en aansluiten afwateringssloot aan waterloop Marisheide

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de afwateringssloot (zie voorschrift 9, lid 6). Hierdoor wordt geen negatief effect verwacht op het onderhoud waarvoor het waterschap verantwoordelijk is.

Lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Het lozingswerk mag geen belemmering vormen voor het onderhoud van het oppervlaktewater en het lozingswerk zelf dient door vergunninghouder vrij te worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen (zie voorschrift 9, lid 4 en lid 6). De

bergingsvoorziening loost op de afwateringssloot waarvan de vergunninghouder de onderhoudsplichtige. Hierdoor wordt geen negatief effect verwacht op het onderhoud waarvoor het waterschap verantwoordelijk is.

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
Er zijn in de nabije toekomst geen ontwikkelingen of verbeteringen gepland.

8.3 Afwijking van de aanvraag

In de ontvangen aanvraag is alleen vergunning aangevraagd voor het verleggen of aanpassen van een secundair oppervlaktewater. Ter plaatse wordt een afwateringssloot (= overig water) aangetakt aan de Marisheide. Deze afwateringssloot heeft als doel om overtollig hemelwater afkomstig van verhard oppervlak vanuit de bergingsvoorziening te lozen. Deze activiteit bleek alleen uit de ontvangen bijlagen van de oorspronkelijke aanvraag. Het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak op een overig water is ook vergunningplichtig (zie artikel 2.60 van de waterschapsverordening). De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Het waterschap heeft beschikt op basis van de aanvraag en de aanvullingen. Hierdoor wijkt de aanvraag af van hetgeen uiteindelijk is vergund.

De waterbelangen die het waterschap op grond van haar wettelijke publiekrechtelijke taak beschermt, zijn hierdoor niet in het geding gekomen. In de bekendmaking van de vergunning zullen alle vergunde activiteiten worden aangegeven.

8.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 september 2024 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2024-Z9321.

De aanvrager is op 11 november 2024 per e-mail (geregistreerd onder nummer WLDOC-1663486819-372532) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Uit de ontvangen tekeningen bij de aanvraag voor het verleggen of aanpassen van een watergang bleek dat via de afwateringssloot wordt aangelegd om hemelwater afkomstig van verhard oppervlak te lozen.

Deze activiteit was in eerste instantie niet aangevraagd (zie paragraaf 8.3). De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen en de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 6 weken aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 19 december 2024 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder nummer WLD0C-1663486819-373125. Daarmee is de procedure opgeschort met 38 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V., Kerkstraat 4, 6367 JE te Voerendaal (baexem@aelmans.com);
- Gemeente Peel en Maas (info@peelenmaas.nl).

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2024-Z9321:

1. tekening "Vergunningstekening situatie", d.d. 19-12-2024 (ons kenmerk WLD0C-1663486819-372686);
2. tekening "Inrichtingsplan plattegrond", d.d. 13-05-2024 (ons kenmerk WLD0C-1663486819-362923);
3. tekening "Vergunningstekening regenwaterbassin", d.d. 19-12-2024 (ons kenmerk WLD0C-1663486819-372687).