

Bijlage 5- Zuiveringstechnische voorzieningen

In de vuilwater bedrijfsriolering zijn -voorafgaand aan de lozing- de volgende zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig:

Type voorziening	Kenmerk/capaciteit	Afvalwaterstromen die de voorziening passeren
Olie/vetafscheider A1 (bij de garage/stalling)	Merk Nering Bogel, gescheiden opstelling, slibvangput met inhoud 300K. Nominale grootte olieafscheider 1L/s	Mogelijk verontreinigd hemelwater terrein + waswater vanaf de wasplaats, uit de garage en uit de stalling Water vanaf het tankeiland
Olie/vetafscheider A2 (kantine hoofdgebouw)	Fabr. Kessel c. 250 liter Vetafscheider Fabr. Kessel c. 750 liter NG4, Controleput	Afvalwater uit het hoofdgebouw (kantine/catering)
Olie/vet-afscheider A3 (wasplaats)	Merk Aquafix, combi installatie, inhoud slibvangput 6000L, inhoud olieafscheider 4000L, nominale grootte olieafscheider is 30L/s	Mogelijk verontreinigd hemelwater OVS-terrein
Olie/vetafscheider .. (ABS)	600l olie, 1200l slib	Mogelijk veontreinigd hemelwater terrein KCA, en vloeistofdichte vloer met opslag autobanden. (dakleer in container)
Olie-afscheider A5 (bij de watertanks)	Merk Aquafix, lamellen afscheider, inhoud slibvangput 8000L, inhoud olieafscheider 0L, nominale grootte olieafscheider 10L/s	(Mogelijk) verontreinigd hemelwater vanaf achterterrein en rangeerterrein)