

Besluit

Ons kenmerk:	0539335421
DSO-nummer:	2025071701203
Indieningsdatum:	17 juli 2025
Aanvrager:	Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V., Kanaalstraat 105, 5711 EG in Someren

Aanleiding

Op 17 juli 2025 heeft Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen van twee bundels middenspanningskabels met twee 40PE buizen door middel van een open ontgraving over a-water BS100 en duiker met code: DSH0004349 en a-water BS49 en duiker met code: DSH0004637 ter hoogte van Spoordonkseweg in Oirschot. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie K, nummers 970, 1015, 1014. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen van twee bundels middenspanningskabels met twee 40PE buizen door middel van een open ontgraving over a-water BS100 en duiker met code: DSH0004349 en a-water BS49 en duiker met code: DSH0004637 ter hoogte van Spoordonkseweg in Oirschot.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. Tenminste 3 werkdagen voordat de werkzaamheden plaatsvinden, wordt het definitieve werkverslag bij het waterschap ingediend.
6. De kabels en leidingen liggen als volgt:
 - De kabels dienen een overlengte te hebben van minimaal 1 meter in de vorm van een lus.
7. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.
8. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de kabel tijdens de werkzaamheden aan de duiker.

Aanvraag

Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V. is van plan om twee bundels middenspanningskabels met twee 40PE buizen voor glasvezelnetwerk aan te leggen ter hoogte van Spoordonkseweg in Oirschot. Hiervoor wordt a-water BS100 en duiker met code: DSH0004349 en a-water BS49 en duiker met code: DSH0004637 gekruist. De kabels worden aangelegd door middel van een open ontgraving. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van middenspanningskabels over a-water BS100 en duiker met code: DSH0004349 en a-water BS49 en duiker met code: DSH0004637 is volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Deze beleidsregel is van toepassing op het aanleggen en vervangen van kabels en leidingen in en nabij a-wateren inclusief beschermingszone door middel van graven en in het profiel van vrije ruimte door middel van een gestuurde boring en graven.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

De aanvraag betreft de aanleg van twee bundels middenspanningskabels met twee 40PE buizen over A-water BS100 en A-water BS49. Voor A-water BS100 geldt een beschermingszone van 2 meter aan weerszijden ten behoeve van regulier onderhoud, en een bredere beschermingszone van 5 meter aan weerszijden voor buitengewoon onderhoud.

Voor A-water BS49 geldt een beschermingszone van 2 meter aan weerszijden ten behoeve van regulier onderhoud, en een bredere beschermingszone van 5 meter aan weerszijden voor buitengewoon onderhoud.

Uit de beoordeling blijkt dat de kabels zoveel mogelijk worden aangelegd bij bestaande duikers en dat kruisingen met oppervlaktewaterlichamen zoveel mogelijk haaks plaatsvinden. De aanleg voldoet echter niet aan de afmetingen zoals opgenomen in de algemene regels voor kabels en leidingen. Zo wordt niet voldaan aan de minimale afstand van 30 cm tussen de duiker en de kabels.

De initiatiefnemer heeft in dit geval gekozen voor een kruising bovenlangs met een open ontgraving in plaats van een gestuurde boring, vanwege de ligging, de diepte, de kosten en de beperkte ruimte voor het realiseren van de minimale afstand. Een kruising onderlangs door middel van een open ontgraving leidt tot onwerkbaar situaties. De dekking ten opzichte van de duiker is hierbij minimaal.

Om werkzaamheden aan de duiker mogelijk te maken, dienen de kabels een overlengte van minimaal 1 meter te hebben. Alleen onder deze voorwaarde kunnen de kabels worden aangelegd. Hierdoor kunnen de kabels tijdelijk worden verplaatst, zodat onderhoud of vervanging van de duiker zonder belemmeringen kan plaatsvinden.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 13 oktober 2025 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- Administratieve Grens Waterschap
- A-watergang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_Watermolen
- LWW_2023_Vispassage
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Sifon
- LWW_2023_Poldergemaal
- LWW_2023_Opstelplaats_noodpompprovoorziening

Spoordonkseweg Oirschot

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 02-10-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Bostel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.

Bijlage 3: Tekening en/of stukken



Legenda

- Administratieve Grens Waterschap
- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_Watermolen
- LWW_2023_Vispassage
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Sifon
- LWW_2023_Poldergemaal
- LWW_2023_Opstelplaats_noodpomppvoorzienin

Spoordonkseweg Oirschot

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 02-10-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.