

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-130042/D-25-169911



1 Procedure

Datum vergunning: 21 oktober 2025
Datum aanvraag: 6 juni 2025
Verzoeknummer: 2025060600257
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Ja, met 12 dagen
Procedure opgeschort: Ja, met 30 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Evides N.V., Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam
Locatie activiteit: Vredebestlaan 46, 2685 AM Poeldijk
Projectnaam: WoW:PR000799-1183 Vredebestlaan
Referentiecode: PR000799-1183 Vredebestlaan

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Voorafgaand aan de aanvraag is er een overleg geweest met Evides, de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland om de best mogelijke locatie en uitvoering te bepalen.

De aanvrager wil de drinkwaterleiding vervangen als onderdeel van distributieleiding. Als de nieuwe distributieleiding gerealiseerd is, zal de oude leiding worden verwijderd en worden de huis- en bedrijfsaansluitingen omgezet of vervangen als deze niet voldoet aan de eisen of van goede kwaliteit zijn.

De nieuwe distributieleiding zal tevens ook drie keer een watergang moeten kruisen. Dit zal worden uitgevoerd doormiddel van gestuurde boringen die in de lengte richting van de waterkering komen te liggen. Bij één van de drie gestuurde boringen zullen er ook twee gasleidingen mee worden getrokken. Voor de werkzaamheden aan de gasleidingen zal een separate vergunning aangevraagd worden.

De overige werkzaamheden aan de waterleidingen zullen doormiddel van een open ontgraving worden uitgevoerd.

De hiervoor uitgevoerde activiteiten vinden plaats in beperkingengebieden zoals aangewezen in de waterschapsverordening Delfland, namelijk de zonering waterstaatswerken en bijhorende beschermingszones.

De betrokken waterstaatswerken hebben in de legger de volgende coderingen: RK174_WW, RK174_BZBI, OWL084222, OWL055168, RK77_WW en RK77_BZBI, OWL090674, RK191_WW en RK191_BZBI.

Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- het aanleggen, hebben en verwijderen van leidingen, distributieleiding en huis- en bedrijfsaansluitingen, doormiddel van open ontgravingen en het uitvoeren en hebben van gestuurde boringen in een regionale waterkering en beschermingszone binnenzijde of landwaarts;
- het aanleggen en hebben van leidingen doormiddel van een gestuurde boring onder secundaire en primaire boezemwatergangen en de bijhorende beschermingszones.

**In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.*

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021)
- Beleidsregel Werken in het Profiel van Wateren (2023).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
 - c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Toelichting situatie Vredebestlaan

De Vredebestlaan heeft recentelijk een reconstructie ondergaan waarbij de oeverbescherming vervangen is door een stalen damwandconstructie en de weg is voorzien van nieuw asfalt. Hierbij moet worden opgemerkt dat de stalen damwandconstructie een oeverbeschermendefunctie heeft en niet een waterkerende. De beschikbare ruimte voor het aanleggen van nutsvoorzieningen in het wegtracé op de locatie is beperkt, dit mede door de aanwezigheid van andere kabels en leidingen. De waterkering is overgedimensioneerd en is landinwaarts verheeld, hierdoor is op de kruin een overhoogte tussen 0,7 en de 0,4 meter aanwezig.

Waterveiligheid**Nieuw te plaatsen leidingen en gestuurde boringen:**

Voor het aanleggen van de distributieleiding wordt deels gebruikgemaakt van open ontgraving. Het tracé van deze leiding komt op minimaal 2,7 meter afstand van de buitenkruinlijn van de waterkering te liggen. Door de beperkte beschikbare ruimte zijn er enkele locaties waar de leiding exact op 2,7 meter van de buitenkruinlijn komt te liggen. Op deze punten snijdt de leiding net het theoretisch leggerprofiel in het

binnentalud. Het overgrote deel van het tracé ligt echter op grotere afstand van de buitenkruinlijn, waardoor de leiding buiten het theoretisch profiel van de waterkering komt te liggen.

Voor de gestuurde boringen worden een in- en uittredeput gerealiseerd met afmetingen van circa 2 x 5 x 1 à 1,5 meter (b x l x d). Vanwege de beperkte ruimte zal een verwaarloosbaar deel van het binnentalud van het leggerprofiel worden doorsneden. De exacte in- en uittredepunten van de boring liggen buiten het leggerprofiel van de waterkering. De boring zelf wordt uitgevoerd in de lengterichting van de waterkering en kruist de watergang op voldoende diepte en met ruime afstand tot de waterkerende elementen.

De leiding ligt voor een aanzienlijk deel in de lengterichting binnen het theoretisch profiel van de waterkering. Conform NEN 3651 is het aanbrengen van leidingen in de lengterichting van een waterkering in principe niet toegestaan. De norm voorziet echter in de mogelijkheid tot afwijking in zeer uitzonderlijke gevallen, mits sprake is van een dringende planologische noodzaak en aantoonbare veiligheid.

In dit specifieke geval is sprake van een noodzakelijke gas- en waterdistributie naar dijkwoningen, waarvoor geen reëel alternatief tracé beschikbaar is. Uit de uitgevoerde leiding- en kwelengteberekeningen blijkt dat er geen risico's zijn op kwelvorming of destabilisatie van de waterkering. De boring voldoet aan de eisen die gelden voor leidingen binnen veiligheidszones, zoals opgenomen in de NEN 3650-serie en de beleidsregel *Medegebruik Waterkeringen* van Delfland.

Voor boezemwaterkeringen geldt dat leidingen in de lengterichting uitsluitend zijn toegestaan indien de waterkering is verheeld met opgehoogd terrein en het theoretisch profiel bij lekkage niet wordt aangetast. In dit geval is sprake van een verheelde waterkering en is het theoretisch profiel bij breuk gewaarborgd. Dit wordt mede geborgd door de aanwezigheid van een stalen damwandconstructie en een overgedimensioneerde waterkering, waardoor voldoende restbreedte beschikbaar blijft om de waterveiligheid te garanderen.

Op basis van bovenstaande overwegingen kan worden geconcludeerd dat het medegebruik in de vorm van een open ontgraving en gestuurde boring in en nabij de waterkering, onder de gestelde voorwaarden, verenigbaar is met de beleidsregels van Delfland en de technische eisen uit de NEN 3650 en NEN 3651.

Met de uitvoering van de werkzaamheden wordt er voldaan aan de in de Waterschapsverordening benoemde beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken a t/m f en aan lid 1 en 2 onder de beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken.

Tevens wordt er voldaan aan de voorwaarden onder hoofdstuk 9.2 van de Beleidsregel *Medegebruik Waterkeringen* lid 5c.

Verwijdering oude leidingen en omzetten/plaatsen huis- en bedrijfsaansluitingen:

De te verwijderen leiding ligt grotendeels op de rand van de openbare weg en de woon- en bedrijfspercelen. Er zijn delen waarbij de leiding in de woon- en bedrijfspercelen loopt. De minimale afstand vanaf de buitenkruinlijn van het tracé is 3,0 meter, waarbij het gros op een grotere afstand ligt. Doordat de waterkering overgedimensioneerd is zullen de ontgravingen voor het verwijderen van de leiding buiten het theoretisch leggerprofiel uitgevoerd worden. De leidingen die aan de bruggen bevestigd zitten zullen eveneens verwijderd worden. Het omzetten en of realiseren van de huis- en bedrijfsaansluitingen worden vrijwel allemaal haaks op de waterkering uitgevoerd.

Met de uitvoering van de werkzaamheden wordt er voldaan aan de in de Waterschapsverordening benoemde beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken a t/m f en aan lid 1 en 2 onder de beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken. Tevens wordt er voldaan aan de voorwaarden onder hoofdstuk 9.2 van de Beleidsregel *Medegebruik Waterkeringen* lid 5c.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In de Legger Delfland worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd, zie artikel 1.5 lid 1 van de [Legger - Delfland \(hhdelfland.nl\)](#)

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

Maatschappelijke functies voor regionale wateren:

- Natura 2000-gebieden
- Drinkwaterbeschermingszones (bescherming rond de innamepunten)
- Zwemwaterlocaties
- Overige recreatieve activiteiten
- Viswateren (alle wateren zijn aangewezen als water voor karperachtigen)
- Schelpdierwateren (wateren voor schelpdieren in de Waddenzee, Delta en Voordelta)
- Scheepvaart

Er is geen sprake van een negatief effect op bovenstaande functies, omdat de werkzaamheden aan land bevinden.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de

vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen 2,5 m gemeten vanuit de oeverlijn. Enkel bij de sleuf ontgraving bij de bruggen wordt hier een uitzondering voor gemaakt. Deze dienen wel direct na verwijdering van de leiding gedicht te worden.
2. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 1,5 m beneden het maaiveld.
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het uitvoeren van gestuurde boringen.

4.3 Werken

4.3.1 Kabels en leidingen

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De leiding moet met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,9 m onder het maaiveld.
3. De te graven leiding tracé sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan 0,5 m en niet dieper worden gemaakt dan 1,1 m;
 - moet direct na het leggen van de leiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.

- moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
- 4. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd die aan het einde van de werkdag gedicht zijn.
- 5. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden.
- 6. In de ontgravingsputten van de in- en uitrede punten de gestuurde boringen dient na het uitvoeren van de gestuurde boring en de leidingwerkzaamheden deze aangevuld te worden met klei (Categorie 2 , erosieklasse 2) tot aan de kruin hoogte van 0,1 + NAP.
- 7. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
- 8. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
- 9. Leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
- 10. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
- 11. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
- 12. Afsluiters moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
- 13. De afsluiters moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.
- 14. De leiding in de waterkering moet kathodisch worden beschermd. Het aanleggen van kathodische bescherming moet gebeuren volgens NPR 6912.
- 15. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen, die niet vermeld staan op de lijst van aansluitingen, maken geen deel uit van deze vergunning.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Evides N.V. Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam, voor het:
 - aanleggen en hebben van leidingen doormiddel van gestuurde boringen onder secundaire en primaire boezemwatergangen en de bijhorende beschermingszones;
 - aanleggen, hebben en verwijderen van leidingen, distributieleiding en huis- en bedrijfsaansluitingen, doormiddel van open ontgravingen en het uitvoeren en hebben van gestuurde boringen in een regionale waterkering en beschermingszone binnenzijde of landwaarts.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekeningen met titel: INI-102549 Vredebestlaan, Poeldijk Vervangen Distributieleiding, projectnr.: PR000799-1183, Tek.nr.: 63650, blad 1 t/m 4, d.d. 4-9-2025;
 - Werkplannen Welvreugd gestuurde boringen HHD1 t/m HHD3, Project: BamPoeldijkVredebestlaan, Versie 2, d.d. 17-9-2025;
 - Lijst met adressen aansluitingen vervangen.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written in a cursive style.

B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.