



RWS INFORMATIE

Beschikking

RWSZ2025-00009975; Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een oppervlaktewater in beheer bij het Rijk voor het aanleggen van een middenspanningstracé door middel van een gestuurde boring ter hoogte van kmr. 874,3 van de Nederrijn, op locatie Scherpekamp in de gemeente Lingewaard.

Datum	23 oktober 2025
Nummer	RWS-2025/28008
Status	Definitief

Inhoud

1	Aanhef—3
2	Besluit—4
3	Voorschriften—5
4	Aanvraag—7
4.1	Algemeen—7
4.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd—7
4.3	Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen plaatsvinden—7
5	Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer—9
5.1	Algemeen—9
5.2	Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een beperkingengebied—9
5.2.1	Regelgeving en beleid—9
5.2.2	Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)—10
5.2.3	Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)—12
5.2.4	Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen—12
6	Procedure—13
7	Conclusie—14
8	Ondertekening—15
9	Mededelingen—16
9.1	Informatie en bezwaar—16
9.2	Inspanningsverplichting in verband met mogelijke schade—17
9.3	Overige vergunningen—17
9.4	Overige mededelingen—17
9.5	Verzending afschriften—17
Bijlage 1	Begripsbepalingen—18
Bijlage 2	Documenten—19

1 Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 23 juni 2025, een aanvraag ontvangen van BAM Energie & Water B.V., Den Hulst 102, 7711GS te Nieuwleusen om een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor een activiteit in de Rijkswateren.

De aanvraag betreft:

Een beperkingengebiedactiviteit, met betrekking tot een oppervlaktewater in beheer bij het Rijk, te weten het aanleggen van een middenspanningstracé door middel van een gestuurde boring ter hoogte van kmr. 874,3 van de Nederrijn, op locatie Scherpekamp in de gemeente Lingewaard.

De aanvraag is geregistreerd onder RWSZ2025-00009975.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Formulier 'Aanvraag beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een oppervlaktewater in beheer bij het Rijk (Vergunningaanvraag)
- Document 'Situatietekeningen Scherpekamp 3 Angeren NW 20MVA WP Caprice', ongenummerd, 26-03-2025;
- Document 'Werkmethodeomschrijving 24146699 WMO HDD09, ongenummerd, 12-02-2025'

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet (Ow), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan BAM Energie & Water B.V., Den Hulst 102, 7711GS te Nieuwleusen te verlenen voor: De beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een oppervlaktewater in beheer bij het Rijk, te weten het aanleggen van een middenspanningstracé door middel van een gestuurde boring ter hoogte van kmr. 874,3 van de Nederrijn, op locatie Scherpekamp in de gemeente Lingewaard.
- II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 6.2 Besluit activiteiten leefomgeving genoemde oogmerken.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3 Voorschriften

Voorschrift 1

Plaatsbepaling

De bouwwerken, werken en objecten moeten worden gebouwd/geplaatst en in stand worden gehouden, zoals aangegeven op de bij deze vergunning gevoegde bijlage(n):

- Situatietekeningen Scherpekamp 3 Angeren NW 20MVA WP Caprice, ongenummerd, 26-03-2025;
- Werkmethodeomschrijving, ongenummerd, 12-02-2025

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing werkzaamheden

1. Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder, waarbij de daadwerkelijke startdatum en starttijd worden doorgegeven.
2. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen vijf werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder.
3. De meldingen, genoemd in lid 1 en 2 kunnen gericht worden aan het volgende e-mailadres: on-handhaving@rws.nl, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2025-00009975.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 5 werkdagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen dienen binnen 14 dagen schriftelijk te worden gemeld.
4. De meldingen, genoemd in dit voorschrift, kunnen per email gericht worden aan on-handhaving@rws.nl, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2025-00009975.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
2. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
3. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het oppervlaktewater worden achtergelaten, maar dient zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd.
4. Het terrein dient direct na afloop van de werkzaamheden achtergelaten te worden zoals aangetroffen.
5. Rijsporen dienen voorkomen te worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van rijplaten.
6. Bij de afwerking van gaten in het maaiveld dient rekening te worden gehouden met zetting.
7. Eventuele vrijkomende grond mag niet verspreid worden over het maaiveld,

maar dient te worden afgevoerd.

Voorschrift 5

Horizontaal gestuurde boringen

1. De werken moeten worden uitgevoerd zoals is aangegeven en omschreven in de bij de aanvraag aangeleverde en goedgekeurde rapporten en tekeningen.
2. De leiding moet voldoen aan de normen NEN 3650 en NEN 3651.
3. De gronddekking bovenop de leiding dient te allen tijde minimaal 5,5 meter zijn.
4. Er dient minimaal 20 meter tussen het tracé en de oever van de Nederrijn te worden gehouden, zodat deze bij erosie niet bloot kan komen te liggen.

Voorschrift 6

Revisietekening

1. Binnen twaalf weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd dient een as built tekening, onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2025-00009975, te worden aangeleverd, waarop de exacte constructie en de ligging (X-, Y-, en Z-coördinaten) van de werken is aangegeven.
2. De *as built* tekening dient te voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De *as built* tekening dient te worden aangeleverd aan de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (ON) via on-handhaving@rws.nl onder vermelding van zaaknummer RWSZ2025-00009975. (Nadere informatie over de NLCS/TOLGI en de aanvullende Rijkswaterstaat bepalingen zijn te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/data-eisen-rijkswaterstaatscontracten, tabblad "CAD bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat".)
4. De *as built* tekening dient zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat (AutoCAD Map 3D 2011) te worden aangeleverd.

4 Aanvraag

4.1 Algemeen

BAM Energie & Water B.V., Den Hulst 102, 7711GS te Nieuwleusen is voornemens een middenspanningstracé met behulp van een gestuurde boring aan te leggen.

Rijkswaterstaat heeft het waterkwaliteits-, waterkwantiteits- en waterstaatkundig beheer van Neder-Rijn, daarnaast valt Neder-Rijn binnen het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewater in beheer bij het Rijk dat geen kanaal is. Daarom heeft de initiatiefnemer BAM Energie & Water B.V. een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een oppervlaktewater in beheer van het Rijk.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 5.1 lid 2 van de Ow in samenhang met artikel 6.17 Bal is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 5.1 van de Ow gebruik te maken van een beperkingengebied in beheer bij het Rijk door het bouwen, aanleggen, plaatsen of in stand houden van een kabel of leiding voor zover die wordt geplaatst met een boring die lagen met verschillende stijghoogtes doorkruist.

Het aanleggen van een middenspanningstracé door middel van een gestuurde boring is daarom vergunningplichtig.

De aanvraag heeft mede betrekking op activiteiten die op grond van artikel 6.17 lid 1 sub f (het aanleggen van een kabel of leiding die niet geplaatst worden met een boring die lagen met verschillende stijghoogtes doorkruist) Bal niet vergunningplichtig zijn (aanleggen kabel door middel van open ontgraving).

De aanvraag voor wat betreft deze activiteiten is beschouwd als melding op grond van artikel 6.19 van het Besluit activiteiten leefomgeving en als toereikend beoordeeld.

4.3 Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen plaatsvinden

Neder-Rijn Lek

De handelingen vinden plaats in een waterstaatswerk in de zin van de Omgevingswet, te weten aan de Linkeroever van de Neder-rijn ter hoogte van kmr. 874,3 in de gemeente Lingewaard.

Binnen het oppervlaktewaterlichaam Neder-Rijn zijn de navolgende beschermde gebieden aangewezen:

Drinkwater

In het waterlichaam Neder-Rijn Lek liggen geen innamepunten voor drinkwater.

Zwemwater

Binnen het waterlichaam Neder-Rijn Lek liggen de volgende zwemlocaties: Eiland van Maurik (gemeente Buren), Zwanebad (gemeente Lingewaard), Gravenbol (gemeente Wijk bij Duurstede), Honswijkerplas (gemeente Houten).

Natuur

In het waterlichaam Neder-Rijn Lek zijn uiterwaarden gelegen, die bijzondere bescherming nodig hebben om hun oppervlaktewater of grondwater te beschermen, of die bijzondere bescherming nodig hebben voor het behoud van habitats en rechtstreeks van water afhankelijke soorten.

Kaderrichtlijn Water

De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam Neder-Rijn Lek. Dit KRW-waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam.

5 Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer

5.1 Algemeen

De Ow omschrijft in artikel 1.3 in samenhang met artikel 6.2 Bal de oogmerken van het waterbeheer. In artikel 8.84 van het Bkl zijn de beoordelingsregels voor de beslissing op de aanvraag opgenomen. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze oogmerken vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de oogmerken van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De oogmerken zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Ow, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 3 van de Ow en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de oogmerken voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de onder a t/m c genoemde oogmerken.

Aan de hand van het genoemd toetsingskader volgt in de paragrafen 5.1.2 t/m 5.1.4 de toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer.

5.2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een beperkingengebied

5.2.1 *Regelgeving en beleid*

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. De Beleidslijn grote rivieren (hierna: Bgr) biedt een concreet afwegingskader op basis waarvan kan worden beoordeeld of een activiteit toelaatbaar is. Het Deltaplan Waterveiligheid beschrijft de Voortgang, programmering, planning en fasering van projecten voor waterveiligheid. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van de functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding.

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is vastgelegd op welke manier aanvragen op grond van de Waterwet getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Bgr en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de beleidsregels). Doelstelling van de Bgr en de beleidsregels uit de Bgr is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstroomd vanuit de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden – ter uitwerking van dat doel - de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- Het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden.
- Het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de Bgr eraan bijdraagt riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een 'ja, mits'-methodiek). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij').

De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de rivier de Neder-Rijn.

5.2.2 *Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)*

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de oogmerken uit artikel 8.84 Bkl die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties, voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. De Bgr biedt een concreet afwegingskader op basis waarvan kan worden beoordeeld of een activiteit toelaatbaar is. Het Deltaplan Waterveiligheid beschrijft de Voortgang, programmering, planning en fasering van projecten voor waterveiligheid. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van de functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren, het IJsselmeer en de aanwezige keer- en spuisluizen staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Het voorkomen en beperken van wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, is uitgewerkt in het waterveiligheidsbeleid.

De Bgr biedt een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. Diverse activiteiten waarbij niet relevant is of sprake is van riviergebonden of niet-riviergebonden activiteiten (artikel 3 van de beleidsregels uit de Bgr);
2. Riviergebonden activiteiten (artikel 4 van de beleidsregels uit de Bgr);
3. Niet-riviergebonden activiteiten (artikel 5 van de beleidsregels uit de Bgr).

Ad 1. Artikel 3 van de beleidsregels uit de Bgr.:

Onverminderd het bepaalde in artikel 6, eerste lid, wordt in elk geval toestemming gegeven voor de volgende activiteiten:

b) activiteiten die vanwege de aard en omvang naar het oordeel van de Minister van ondergeschikt belang zijn.

De aanvraag betreft de aanleg van een middenspanningstracé door middel van een gestuurde boring. Gezien de kabel onder het maaiveld wordt aangelegd, neemt het geen ruimte in van de rivier en kan het worden geschaard onder artikel 3 lid 1 onder b van de beleidsregels uit de Bgr.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 tot en met 5 van de beleidsregels uit de Bgr is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat een veilig en doelmatig gebruik van de rivier gewaarborgd blijft;
 - b) feitelijke belemmeringen voor de vergroting van de afvoercapaciteit van de rivier worden voorkomen;
 - c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat een waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen van de rivier wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt; en
 - d) resterende onvermijdbare waterstandsverhoging wordt gecompenseerd.
- Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

- a) De onderhavige vergunningaanvraag betreft de aanleg van een middenspanningstracé door middel van een gestuurde boring. Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.

b) Er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.

c) Door de plaats en uitvoering van de activiteit(en) is geen sprake van waterstandverhoging en de afname van het bergend vermogen. Compensatie is daardoor niet aan de orde.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

5.2.3 *Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)*

Voor zover de activiteit gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in de vergunning die over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Bal. Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de ecologie, is in het kader van deze vergunning getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit.

Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit zijn in onderdeel 3 verschillende stroomschema's geformuleerd. Afhankelijk van de ingreep moeten een of meerdere van deze stroomschema's doorlopen worden.

Het aangevraagde gebruik vindt plaats buiten de grenzen van het KRW-relevant gebied. Er worden geen uitstralende effecten van de ingreep naar het KRW-waterlichaam verwacht.

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, voor zover het de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem betreft.

5.2.4 *Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen*

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. Voor Neder-Rijn Lek gelden de volgende functies:

- Natuur
- Scheepvaart
- Watersport en oeverrecreatie
- Landbouw
- Koel- en proceswater
- Energieproductie
- Waterrecreatie
- Visserij
- Bouwgrondstoffen
- Kabels en leidingen
- Cultureel erfgoed

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

6 Procedure


De voorbereiding van de vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

7 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Afdelingshoofd Vergoedingverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,



9 Mededelingen

9.1 Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9.2 Inspanningsverplichting in verband met mogelijke schade

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

9.3 Overige vergunningen

De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn voor andere activiteiten. Zie hiervoor <https://omgevingswet.overheid.nl/checken>.

9.4 Overige mededelingen

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog toestemming nodig van Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. Ik wijs u er op dat Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).

9.5 Verzending afschriften

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf (RVB), postadres: postbus 16700, 2500 BS Den Haag
- Gemeente: Lingewaard

Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. Afdeling Handhaving: de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (ON), Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
3. Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat Oost-Nederland (ON) namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a. Rijkswaterstaat Oost-Nederland (ON), Directeur Netwerkontwikkeling, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht);
4. Bouwwerken, werken en objecten: de kabels en leidingen in mantelbuizen;
5. Ongewoon voorval: gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van een activiteit, zoals een storing, ongeluk, calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan;
6. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EC van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
7. KRW-lichaam: volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
8. NWP 2022-2027: Het Nationale Water Programma zoals dat op 22 maart 2022 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl);
9. Vergunning: Omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet.
10. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
11. Waterbeheerder: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres Rijkswaterstaat Oost-Nederland (ON), t.a.v. afdeling Handhaving, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
12. Watersysteem: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
13. Werkzaamheden: Het aanleggen van een middenspanningstracé door middel van een gestuurde boring;
14. Wet: Omgevingswet.

Bijlage 2 Documenten

- Situatietekeningen Scherpekamp 3 Angeren NW 20MVA WP Caprice, onummerd, 26-03-2025;
- Werkmethodeomschrijving 24146699 WMO HDD09, onummerd, 12-02-2025.