

Omgevingsvergunning Eigen Dienst

Ons kenmerk: 0539350451

DSO-nummer: 2025101601447

Indieningsdatum: 16-10-2025

Aanvraag: in het kort

Op 16 oktober 2025 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het verlengen van een duiker in watergang KD105, gelegen aan het verlengde van de KD1 te Nuenen.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en hierover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:


de gevraagde vergunning voor het verlengen van de duiker in watergang KD105 te Nuenen te verlenen aan Waterschap de Dommel te Boxtel.

Aanvraag

Aanleiding

In verband met het herstellen en op orde brengen van het werkpad langs de Kleine Dommel, wordt de duiker in de A-watergang verlengd. De verlenging betreft een uitbreiding van 5 meter, met een duikerdiameter van 500 mm.

Op onderstaande kaart is de locatie van de geplande verlenging van de duiker aangegeven.



1. Afbeelding - Locatie van de duiker die verlengd gaat worden in watergang KD105. De ligging is aangegeven met de blauwe cirkel.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivering is om de vergunning te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

In de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel wordt nader uiteengezet hoe het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen. Deze beleidsregels vormen het toetsingskader voor vergunningplichtige activiteiten in het watersysteem. Getoetst wordt of een activiteit geen nadelige gevolgen voor het watersysteem met zich meebrengt. Gelet op de aan het waterschap toegekende taken, waarbij een verdere ontwikkeling van het watersysteem wordt beoogd, zijn deze beleidsregels niet van toepassing op de verlening van een Vergunning Eigen Dienst.

Beleidcontext

Met de uitvoering van deze wateractiviteit(en) wordt voldaan aan de volgende opgaven:

- Met de uitvoering van deze wateractiviteiten wordt een beter beheer en onderhoud mogelijk gemaakt ten behoeve van het wettelijk waterbeheer en onze doelstellingen als genoemd in het WBP5.

Uitvoering activiteiten

Op deze locatie wordt de duiker gewijzigd met de volgende kenmerken:

Gewijzigd		
Lengte duiker/dam	: 5	m
Diameter duiker	: 500	mm

Doel

Door de verlenging van de duiker wordt het mogelijk om onderhoud uit te voeren via het werkpad. Daarnaast wordt de doorstroming van de watergang niet belemmerd door de verlenging van de duiker.

MER-beoordeling

Op grond van bijlage V van het Omgevingsbesluit is geen MER-beoordelingsplicht benodigd.

Te verwachten effecten

Er zijn geen te verwachten effecten ten opzichte van de huidige situatie, waar al sprake is van een duiker in de watergang. De toevoer en doorstroming van het water blijven gelijk bij verlenging van de duiker. De diameter van de duiker in de huidige situatie bedraagt eveneens 500mm.

Omgevingsaspecten

Het plan om de duiker te verlengen is besproken en akkoord bevonden door de Gemeente Nuenen.

Gevolgte procedure

De aanvraag voor deze vergunning eigen dienst is gepubliceerd in het Waterschapsblad. Deze vergunning eigen dienst en de eventueel bijbehorende stukken die op dit plan betrekking hebben worden eveneens gepubliceerd in het Waterschapsblad, en liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking. De aanvraag vergunning eigen dienst en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website: <https://www.dommel.nl/bekendmakingen>

Ondertekening, <datum> 29-10-2025

Het dagelijks bestuur, namens dezen.



Directeur wa



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.