



RENVOOI
 schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

- electra conform NEN 1010 wandlichtpunt
- wandlichtpunt waterdicht
- plafondlichtpunt
- enkeelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- dubbelpolige schakelaar
- dubbele wandcontactdoos geaard
- enkele wandcontactdoos geaard
- wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet) conform NEN 2555

- wm aansluiting wasmachine
- kk aansluiting koelkast
- 2400+ aansluiting afzuigkap
- cv aansluiting cv-ketel
- mv aansluiting mechanische ventilatie
- mv afzuigpunt mech.vent.
- w aansluitpunt water
- 5R-75 : gootsteen; diameter 75mm
- dp-50 : douchput; diameter 50mm
- wc-110 : toilet; diameter 110mm
- ca-50 : condensafvoer; diameter 50mm
- wst-50 : wastafel; diameter 50mm
- rwa-80 : regenwaterafvoer; diameter 80mm
- fwa-80 : liggende leiding tbv vuilwater (gecheiden syst.)
- zv.vr. zelfregulerend ventilatorcooler
- RM rookmelder volgens NEN2555
- kl plaatsingruimte koelkast
- lk plaatsingruimte koelkast
- nwa hemelwaterafvoer

Luchtlichtheid:
 In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v. aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2486, <0,2m³/s) is en voldoen aan de in de BENG-berekening aangegeven Qv50-waarde.

Installatie:
 - Binnensrieling conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
 - Waterinstallatie conform NEN 1006.
 - Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
 - Electrotechnische installatie conform NEN 1010.

Weren van ratten en muizen:
 De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,10m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmondning is van een voorziening voor luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën. (Artikel 3.3.5 van het BBL)

Inbraakwerendheid:
 Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Brandveiligheid:
 Hoofdaangestructure conform NEN 6702. Rookmelders niet-ioniserend (met noodstroomvoorziening) dienen te worden gekoppeld. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan Brandklasse D en rookklasse 2.

Geluid:
 Grenswaarden voor licht- en contactgeluid conform NEN 5077.

Wering van vocht buiten:
 Alle uitwendige scheidingsconstructies en scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en

kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd.

Hemelwaterafvoer:
 hemelwater (via regenton) afvoeren middels open molgoot naar wadi of onderhoudspad naast de afvoersloot. Vrij van obstakels. Let hierbij ook op de paden naar de woningen en bergingen.

Riolering:
 Afvoer Toilet > =110mm, afvoer douche > =50mm afvoer wasbak > =50mm

Trappen & Balustrades:
 Trap voorzien van leuning conform artikel 3.2.2 van het BBL. Balustrade 1000+ b.k. trede/vloer, tussenafstand spijlen < 100mm. Tijdelijk optrede maximaal >20mm, aantrede minimaal 130mm. Permanent: optrede maximaal 188mm. Aantrede minimaal 20mm. conform artikel 3.2.0 van het BBL.

Wering van vocht binnen:
 Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels, wateropname gemiddeld <0,01kg/(m²s) en op geen enkele plaats >0,2kg/(m²s/2). Conform artikel 3.3.1 van het BBL.

Toilet: Wandtegels tot min. 1,20m +vloer, vloer voorzien van vloertegels.

Balkamer: Wandtegels tot min. 1,20m +vloer, wandtegels t.p.v. bad of douchebeek over min. een lengte van 3,0m tot min. een hoogte van 2,50m +vloer vloer voorzien van vloertegels. Al het tegelwerk is keramisch.

Opdrachtgever: Buurtschap te Veld - Eindhoven

Indiener: RxDomi, De Weegschaal 10c, 5215MN 's Hertogenbosch

Werk	Versie	Datum
Buurtschap te Veld - Eindhoven	I	11-03-2025
fase	II	10-06-2025
DEFINITIEF ONTWERP	III	
Overzichtsblad (2)	IV	
1:100	V	



Footprint = 32 m²