

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

F (0344) 64 90 99

E info@wsrl.nl

I www.waterschaprivierenland.nl



Datum:

13 november 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

289591

Behandeld door:

Onderwerp:

Besluit weigering van uw aangevraagde vergunning

e-mail:

Doorkiesnummer

Beste

U heeft op 27 augustus 2025 een vergunningsaanvraag ingediend met kenmerk DSO 2025082701137. De aanvraag is ingeboekt onder nummer 289591 en gaat over het uitvoeren van kabelwerkzaamheden ter plaatse van De Tweede Geerden te Velddriel.

Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht de gevraagde vergunning te weigeren.

Toetsingskader

Het waterschap toetst de activiteit aan het beleid van het waterschap voor veiligheid, waterkwantiteit- en kwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen, zoals opgenomen in de beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Specifiek is getoetst aan:

- Algemene toetsingscriteria omgevingsvergunning water voor wateren en waterkeringen.
- Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren.
- Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie en waterstaatskundige functie van waterkeringen.
- Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland hoofdstuk 5 Artikel 19 "Kabels en leidingen".

Overwegingen

Wij hebben ons besluit genomen op basis van de volgende overwegingen.

In de beleidsregel is onder meer bepaald dat primaire wateren (die niet in de waterkering en beschermingszone liggen) met inliggende civieltechnische kunstwerken onderlangs worden gekruist. Het bovenlangs kruisen van een duiker kan worden toegestaan als wordt aangetoond dat vanwege een veiligheidsrisico (bij aanbrengen of tijdens het gebruik) een water met inliggend civieltechnisch kunstwerk niet onderlangs kan worden gekruist.

Bij het verzoek om bovenlangs te mogen kruisen moet het belang worden aangetoond en het risico inzichtelijk worden gemaakt. Het veiligheidsrisico bij aanbrengen van kabels en/of leidingen moet worden onderbouwd met KLIC-meldingen.

De onderhavige aanvraag is echter gericht op bovenlangs kruisen van een duiker in primair water met een middenspanningskabel ter hoogte van De Tweede Geerden 23 / Hamstraat te Velddriel.

Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.

Hierbij is vastgesteld dat er in eerste instantie geen belang is aangevoerd door de aanvrager bij de aanvraag dat gewogen kan worden tegen de waterstaatkundige belangen die de beleidsregel beoogt te beschermen.

De aanvrager is daarom per e-mail van 16 september 2025 in de gelegenheid gesteld om voor 30 september 2025 de aanvraag zo te wijzigen dat de duiker op minimaal 1,5 meter onder de onderkant van de duikerbuis/vaste bodem van de watergang kruist. Daarnaast is aangegeven dat een bovenlangse duikerkruising overwogen kan worden wanneer een onderlangse kruising van de duiker technisch onmogelijk is. Daarbij moet u:

- overtuigend aantonen waarom een onderlangse kruising in dit geval onmogelijk is vanwege een veiligheidsrisico aan de hand van een KLIC-tekening, en;
- overtuigend aantonen dat er geen alternatief tracé mogelijk is.

De aanvrager (gemachtigde) heeft op 1 oktober 2025 aangegeven dat:

- de aan te leggen middenspanningskabel aangesloten moet worden op een bestaande kabel in de berm bij de Hamstraat;
- een alternatief tracé om voornoemde reden niet mogelijk is.

Op 6 oktober 2025 is door het waterschap aangegeven dat de kans groot is voor een benodigde vervanging van deze duiker (Ø500mm) met het verloop van de tijd. Het waterschap wenst een onderlangse kruising (schuin) te zien onder de watergang. Het waterschap acht schuin kruisen onder de watergang middels boren/zinkeren mogelijk. Van daaruit is alsnog verzocht de aanvraag aan te passen op dit onderdeel naar een onderlangse duikerkruising.

Op 9 oktober is door de aanvrager (gemachtigde) aangegeven dat hun engineer stelt dat het niet mogelijk is de middenspanningskabel op voornoemde wijze aan te leggen. De aanvrager wijst nogmaals naar de eerdere aangeleverde argumentatie.

Het waterschap stelt dat niet nader is onderbouwd:

- 1) waarom de engineer van de aanvrager stelt dat onderlangs schuin kruisen van de watergang niet mogelijk is;
- 2) er niet is ingegaan op een aanwezig veiligheidsrisico. Er daarbij geen KLIC-tekening is aangeleverd. Hiermee is er geen veiligheidsrisico aangetoond.

De aangevoerde argumenten – ook voor het aansluiten op een bestaande kabel in de berm bij de Hamstraat – wegen niet op tegen de waterstaatskundige belangen die de beleidsregel beoogt te beschermen.

Er zijn daarom geen dringende redenen om van de beleidsregel af te wijken.

Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor apart een brief.

Voor meer informatie over de legesverordening van Waterschap Rivierenland, verwijzen wij naar de website van Overheid.nl voor de officiële publicatie.

<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid>, zoekwoord in titel “Legesverordening Rivierenland”.

Bent u het niet eens met de beslissing?

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Met een bezwaarschrift geeft u schriftelijk aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing. U kunt binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur u de brief niet op tijd? Dan behandelen we uw bezwaar niet.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening;

U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Vooroverleg

Wij wijzen u op de mogelijkheid tot het voeren van vooroverleg voorafgaand het indienen van een nieuwe aanvraag. Het waterschap beoogt toekomstige uitbreiding van het doorstroomprofiel mogelijk te maken zonder hoge maatschappelijke kosten. In een (teams) vooroverleg kunt u motiveren waarom vanuit u betreft in dit specifieke geval afgeweken zou moeten worden van ons beleid. Vanuit de zijde van het waterschap is het mogelijk dat bij een dergelijk overleg de [redacted] aansluit.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met [redacted] via de bovenstaande contactgegevens. Wij verzoeken u bij contact over deze brief ons kenmerk te noemen.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,

