

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-136346/D-25-175583



1 Procedure

Datum vergunning: 19 november 2025
Datum aanvraag: 13 oktober 2025
Verzoeknummer: 2025101300862
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Nee
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Gemeente Schiedam, Stadserf 1, 3112DZ Schiedam
Locatie activiteit: ABBAborg 9, 3124 TA Schiedam
Projectnaam: Ophogen en inrichten Sveaborg Schiedam 2

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager, de gemeente Schiedam, is voornemens de wijk Sveaborg opnieuw in te richten en op te hogen. De wijk Sveaborg is gebouwd in 2004-2006 op een oud slibdepot in Schiedam-Noord. Door onvoldoende voorbelasting is de wijk meer gaan zetten dan de restzettingseis (tot lokaal wel 70 cm). De kademuren (oeverbescherming) van de binnensingel zijn eveneens verzakt, deze worden vervangen. Naast dat de kademuren worden vervangen, worden de duikers in- en rondom Sveaborg vervangen door grotere of gelijkwaardige exemplaren. Om in den droge te kunnen werken worden de singels gefaseerd afgedamd en pontons gebruikt.

Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk:

- de secundaire polderwatergangen met leggercodes: OWV21600493, OWV21600494, OWV21600492, OWV21600491, OWV21600490, OWV21600489;
- de duikers met leggercodes: 21604546, 21604547, 21604548, 21604756, 21604755, 21604545, 21604536.

Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het tijdelijk en gefaseerd afdammen van secundair polderwater;
- Het vervangen, plaatsen en hebben van kademuren (oeverbescherming);
- Het plaatsen en hebben van pontons;
- Het vervangen van zevental duikers.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen**3.1 Toetsing**

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het

- oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
- c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
- a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
- a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie


De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben een positief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.

Waterveiligheid

Op de locatie van de activiteiten is geen waterkering betrokken. Er is daarom niet beoordeeld op bovenstaande aspect.

Waterkwantiteit

Het betreft hier het vervangen van de duikers en de kademuren in het watersysteem van Sveaborg. De binnensingel van Sveaborg bestaat uit vijf delen welke zijn verbonden door middel van duikers. Om de kademuren te vervangen dient de binnensingel van de wijk in delen tijdelijk te worden afgedamd om in den droge te kunnen werken. Het watersysteem van Sveaborg heeft geen (HWA)waterbergende functie. De wateraanvoer van de binnensingel wordt opgepompt vanuit de buitensingel van Sveaborg (OWV21600495, in het groen omcirkeld). Waarna het water via de binnensingel en twee overstorten wordt geloosd op de buitenste singel (in het geel omcirkeld).



Figuur 1, Locatie Sveaborg inclusief locatie overstorten en pomp

Door deze inrichting is het mogelijk om de binnensingel tijdelijk te dempen en de kademuren te vervangen, zonder dat dit enig effect heeft op het bergende functie van het watersysteem. Om de overige effecten van het dempen van de singel te beperken wordt het dempen van de binnensingel gefaseerd gedaan. Elke fase mag maximaal 1 jaar lang duren.

Het (tijdelijk) afdammen en het gebruiken van pontons heeft vanwege de waterstaatkundige situatie geen negatief effect op de waterkwantiteit van het huidige en omliggende watersysteem. Door de aanwezige overstorten aan beide kanten van de binnensingel blijft de doorstroming van het water gewaarborgd, ook tijdens de tijdelijke afdammingen van de singel.

De nieuwe kademuren worden geplaatst in de doorgaande oeverlijnen. Er wordt geen water gedempt om de kademuren te vervangen.

Naast het vervangen van de kademuren van de binnensingel worden de duikers in de binnensingel vervangen. Binnen de werken worden tevens twee duikers in de buitensingel vervangen. De duikers in de binnensingel worden vervangen door een duiker met een grotere diameter. De twee duikers in de buitensingel worden vervangen door duikers met dezelfde diameter.

De duikers die de vijf delen van de binnensingel met elkaar verbinden (21604546, 21604547, 21604548, 21604756 en 21604755) zijn op het moment ronde duikers met een diameter van 0,50 m. De duikers worden vervangen door ronde betonnen duikers met een diameter van 0,80 m. Dit is een verbetering van de huidige situatie. De duikers worden aangelegd met 0,20 m lucht zodat de doorstroming van de duikers gehandhaafd blijft en onderhoud aan de duiker toegankelijk blijft.

De duikers in de buitensingel (21604536 en 21604545) bestaan momenteel uit rechthoekige duikers met een hoogte en breedte van 1,00 m bij 1,25 m. Deze worden vervangen voor exemplaren met dezelfde afmeting. Deze afmetingen vallen ruimen binnen de gestelde eisen voor duikers gelegen in secundair polderwater, en worden tevens aangelegd met 0,20 m lucht.

Waterkwaliteit en ecologie

Gezien het feit dat er tijdelijke dempingen gaan plaatsvinden is het noodzakelijk dat fauna kan ontsnappen voordat er wordt gedempt. Achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet voordat de demping

wordt uitgevoerd. Doordat de afdammingen van tijdelijke aard zijn is de verwachting dat er geen blijvende negatieve effecten zullen optreden in het watersysteem voor de waterkwaliteit en ecologie. Enige negatieve effecten die kunnen optreden zijn tijdelijk, namelijk vertroebeling van het watersysteem.

Na afronding van de werken zal de doorstroming in- en rondom het watersysteem in Sveaborg zijn verbeterd. Dit komt ten goede van de waterkwaliteit doordat water makkelijker kan doorstromen door de binnensingel en de buitensingel.

Conclusie

Het vervangen van de kademuren, het vervangen van de duikers, het plaatsen en hebben van pontons en het tijdelijk afdammen van secundair polderwater voldoen aan de huidige beleidsregels.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

- In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In de Legger Delfland worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd, zie artikel 1.5 lid 1 van de [Legger - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://hhdelfland.nl)
- In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland, zie Waterschapsverordening - Delfland (hhdelfland.nl).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.

4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke afdammingen en dempingen

1. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
2. Het afdammen van de binnensingel moet gefaseerd gebeuren, waarbij per fase maximaal drie delen tegelijkertijd gedempt mogen worden.
3. De tijdelijke demping moet zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
4. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke demping moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
5. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
6. Het water moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen. Achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet voordat de demping wordt uitgevoerd.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
8. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
9. De tijdelijke dempingen moeten zijn verwijderd voor 31 december 2027.
10. De tijdelijke dempingen moeten gefaseerd worden uitgevoerd. Elke fase mag maximaal 1 jaar lang duren.

4.2.3 Vervangen duikers

1. De duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Duikers binnensingel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 14,5 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,80 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -1,90 m (= 0,60 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten dam	N.V.T.
Schouwpeil	NAP -1,30 m

Duikers buitensingel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rechthoekig
Lengte	Maximaal 14,5 m
Inwendige doorsnede	h x b = 1,00 m x 1,25 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -3,10 m (= 0,80 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten dam	Maximaal 2,00 m
Schouwpeil	NAP -2,30 m

2. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
6. Vrijkomende baggerspecie, ter voorbereiding op de aanleg van de duikers, mag niet worden verspreid in een (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.

4.3 Werken**4.3.1 Gebruik ponton**

1. De pontons mogen een lengte en breedte hebben die niet groter is dan strikt noodzakelijk voor de werkzaamheden. De diepgang mag maximaal 0,5 m bedragen.
2. De pontons mogen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van werken welke niet vanaf de oever kunnen worden uitgevoerd.
3. De lange zijde van de pontons dienen tijdens de werkzaamheden parallel aan en tegen de oever of het aan te brengen werk te worden gehouden.
4. Langs zij, voor of achter de pontons mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.
5. De pontons mogen de gehele uitvoeringsperiode in het polderwater aanwezig zijn voor de uitvoering van de werken.
6. De pontons dienen binnen een week na de uitvoering van de werken te zijn verwijderd.
7. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de pontons moet worden verwijderd.
8. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de pontons mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.

4.3.2 Vervangen oeverbescherming (kademuren)

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
2. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
3. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
4. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
5. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
6. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
7. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Schiedam, Stadserf 1, 3112DZ Schiedam, voor:
 - het in delen en tijdelijk afdammen van secundair polderwater;
 - het vervangen, plaatsen en hebben van oeverbescherming;
 - het tijdelijk plaatsen en hebben van pontons;
 - het vervangen en hebben van duikers.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening met titel: NIEUWE SITUATIE – KADES OVERZICHT, projectnummer: 23301, tekeningnummer: 116, versie: 1, concept d.d. 10-10-2025;
 - Tekening met titel: NIEUWE SITUATIE – KADES BINNENSINGEL, projectnummer: 23301, tekeningnummer: 117, versie: 1, concept d.d. 10-10-2025;
 - Tekening met titel: NIEUWE SITUATIE – KADES BUITENSINGEL, projectnummer: 23301, tekeningnummer: 118, versie: 1, concept d.d. 10-10-2025;
 - Tekening met titel: NIEUWE SITUATIE – DUIKERS, projectnummer: 23301, tekeningnummer: 115, versie 1, concept d.d. 08-10-2025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.