

Plaatsing warmtepomp aquathermie voor roeivereniging 'De Delftsche Sport' 2 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden Gebruik maken van een waterstaatswerk
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20251119 01992 000 (ingediend op 19-11-2025)

Project

Naam van dit project

Plaatsing warmtepomp aquathermie voor roeivereniging 'De Delftsche Sport'

Projectomschrijving

Gasloze installatie aanleggen voor verwarming van het gebouw en douchewater.
Plaatsing in pandige warmtepomp op basis van aquathermie met warmtewisselaar in het Rijn-Schiekanaal. Leggen van leidingen tussen de warmtepomp en de warmtewisselaar.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Plaatsing warmtepomp aquathermie voor roeivereniging 'De Delftsche Sport' 2

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Roeivereniging "De Delftsche Sport"

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

40397513

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

003471330

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Oostplantsoen

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

140

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2611WN

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Delft

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie


Vragen en antwoorden

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Plaatsing van warmtewisselaar onder drijvende vlonder. Montage van rek voor warmtewisselaar aan onze eigen damwand. Aanleg van leidingwerk boven de damwand langs. Ondiep ingraven van leiding in stukje gras langs pand boven waterkerende hoogte.

Geef de verwachte startdatum.

01-12-2025

Geef de verwachte einddatum.

01-02-2026

Wat legt u aan of verwijdt u?

Mantelbuis; Leiding

Geef de aanlegwijze of verwijderwijze van de leiding(en) en/of mantelbuis tijdens de werkzaamheden.

Open ontgraving; Overig

U heeft overig geselecteerd. Hoe gaat u de leiding of mantelbuis aanleggen of verwijderen?

Deels leiding langs damwand onder waterniveau.

Welk type leiding legt u aan of verwijdert u?

Warmteleiding

Welk type mantelbuis legt u aan of verwijdert u?

PE

Gebruik maken van een waterstaatswerk

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Het plaatsen van een gesloten waterwarmtewisselaar onder drijvende vlonder, welke warmte aan het oppervlaktewater onttrekt als warmtebron voor een warmtepomp. Het volledig gesloten broncircuit wordt afgevuld met een biologisch afbreekbaar koelmiddel. Het oppervlaktewater wordt qua stroming ongemoeid gelaten, niet gefilterd en bij piekvermogen tot ca. 1 graad Celsius afgekoeld tot een afstand van ca. 1 meter rondom de warmtewisselaar.

Geef de verwachte startdatum.

01-12-2025

Geef de verwachte einddatum.

01-02-2026

Bijlagen

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
DDS_Bluethermbox .pdf	Nee

Bij het onderlangs kruisen van primair water: geef aan hoe u voldoet aan de criteria in de NEN 3650-serie en NEN 3651.

Geen documenten.

Gebruik maken van een waterstaatswerk

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
17274 DDS verduurzaming plattegrond en doorsnede 251110.pdf	Nee

Voeg een tekening van de dwarsdoorsnede toe met daarop de werkzaamheden.

Geen documenten.

Voeg een werkplan toe.

Geen documenten.