

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Voor het lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak, het ter compensatie (ver)graven van een tertiair oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van wadi's en aanleggen van twee uitritten ter plaatse van de Energieweg te Meerkerk

Ons kenmerk
270613/257776

DSO kenmerk
2025061300477

Datum
17 november 2025

Vergunning opgesteld door



Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden
- Aanwezigheid persleiding (zie Aandachtspunten in hoofdstuk 4)

sterke dijken
schoon water



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
	Algemene voorschriften specifiek voor oppervlaktewaterlichamen	4
2.2	Specifieke voorschriften	5
Hoofdstuk 3	Overwegingen	9
3.1	Aangevraagde activiteiten	9
3.2	Toetsingskader en beleid	9
3.3	Overwegingen	9
3.4	Conclusie	9
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	10
4.1	Zorgplicht	10
4.2	Aandachtspunten.....	10
4.3	Afschriften.....	11
4.4	Leges	11
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar	12
5.1	Gevolgdde procedure	12
5.2	Bezwaar.....	12

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak en aanleggen twee uitritten ter plaatse van de Energieweg te Meerkerk.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025040800266
- Ingekomen op 13 juni 2025 en ingeboekt onder nummer 270613
- Aangevuld op 15 augustus 2025

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen, besloten:

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 3.22.8, 2.1.6, 6.3.7 en 2.4.5 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
 - a. het lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak en het ter compensatie (ver)graven van een tertiair oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van wadi's;
 - b. het aanleggen van een gescheiden in- en uitrit op een erftoegangsweg in beheer bij het waterschap;
 - c. het plaatsen van een dam met duiker in een nieuw tertiair oppervlaktewaterlichaam. Ter plaatse van Energieweg te Meerkerk
2. de volgende tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. tekening Bovengrondse infra [REDACTED] versie E d.d. 12-08-2025;
3. aan de vergunning de in Hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouders. 

2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de Bovengrondse infra  versie E d.d. 12-08-2025.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
8. Om aan te kunnen tonen dat de werken conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Meetprotocol Waterstaatswerken Waterschap Rivierenland". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor oppervlaktewaterlichamen

9. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
10. Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende oppervlaktewaterlichaam, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
11. Als het oppervlaktewaterlichaam (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie

met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet op nieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.

12. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktelichamen worden gebracht. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
13. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van oppervlaktelichamen worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
14. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2.2 Specifieke voorschriften

Het lozen van hemelwater op oppervlaktewaterlichamen

15. Voordat de verharding en/of bebouwing wordt aangebracht, moet waterberging worden gerealiseerd voor de opvang van het versneld afgevoerde hemelwater conform de hieronder vermelde voorschriften.
16. Ter compensatie van de versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak moeten bestaande oppervlaktewaterlichamen (watergangen) worden vergraven en nieuwe oppervlaktewaterlichamen (watergangen) worden gegraven.
17. De afmetingen van het te vergraven en nieuwe oppervlaktewaterlichaam en de retentievoorziening moeten minimaal worden gerealiseerd conform de maatvoering zoals weergegeven op de onder in dit besluit vermelde tekening.
18. Bij het vergraven/verbreden van een oppervlaktewaterlichaam moet dit vooraf worden geschoond en moet de overtollige baggerspecie worden verwijderd.
19. Het nieuwe oppervlaktewaterlichaam moet voldoen aan de volgende maatvoering:
 - bodembreedte : minimaal 0,50 meter.
 - bodemhoogte : NAP-1,99 meter.
 - talud : minimaal 1:1.Het zomerpeil ter plaatse is NAP- 1,49 meter.
20. Het te vergraven en nieuwe oppervlaktewaterlichaam moet onder strak profiel worden afgewerkt.
21. Als er in het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam bochten worden aangelegd moet er in overleg met de toezichthouder taludbescherming worden aangebracht.
22. De eventueel aan te leggen bochten moeten zo flauw mogelijk te zijn.
23. De bodem en taluds van het te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging te voorkomen. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te

passen klei moet een afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben. Tevens moet de klei voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.

24. Het doorstroomprofiel van het vergraven oppervlaktewaterlichaam (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.
25. Als ter plaatse van een te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
26. Als in een te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam duikers aanwezig zijn, moeten deze in de as van (middenin) het vergraven oppervlaktewaterlichaam worden gelegd en moeten deze qua afmetingen en diepteligging voldoen aan het vigerend beleid.
27. Het nieuw gegraven of vergraven oppervlaktewaterlichaam moet worden aangesloten op het bestaande oppervlaktewatersysteem. Vooraf moet dit worden goedgekeurd door de toezichthouder.
28. De vergunninghouder en rechtverkrijgende is verantwoordelijk voor de instandhouding van het oppervlaktewaterlichaam.
29. De uitmonding van het lozingspunt voor de hemelwaterafvoer moet in het talud van het oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening.
30. Na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodat de waterafvoer niet wordt gehinderd.
31. De vergunninghouder en diens rechtverkrijgenden zijn verplicht de constructies in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de constructie met bijbehorende werken en het talud van het oppervlaktewaterlichaam direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van of namens het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.
32. De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het oppervlaktewaterlichaam in goede staat te onderhouden en eventueel in het oppervlaktewaterlichaam opkomende houtige gewassen tijdig te verwijderen.

Het realiseren van een gescheiden in- en uitrit naar een weg in beheer bij Waterschap Rivierland

33. De aansluiting van de uitwegverharding aan de verharding van de weg moet zodanig worden uitgevoerd, dat de afwatering van de weg te allen tijde ongehinderd kan plaatsvinden.
34. De verharding van de uitweg moet onder een helling van 1:20 afwaterend van de weg worden gelegd en zonder hoogteverschil op de bestaande wegverharding aansluiten (en aangesloten blijven).

35. De aansluiting van de in en uitrit naar de openbare weg mag niet breder zijn dan zoals weergegeven op de onder voorschrift 1.5 genoemde tekening.
36. De vergunninghouder moet de aansluitingen op de openbare weg schoon en in goede staat onderhouden.

Het plaatsen van een dam met duiker in wateren

37. De duikerbuizen moeten worden gelegd op een verdicht zandbed van 0,30 meter of gelijkwaardig met de binnenonderzijde van de buizen op een hoogte van NAP-2,14 meter. Voorafgaand aan het plaatsen van de duiker moet de hoogtemaat door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
38. De duiker moet zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS of gelijkwaardig materiaal en moet daarnaast voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.
39. De dam met duiker moet worden aangebracht zoals op principetekening 12 is aangegeven.
40. De duiker moet voldoen aan de volgende afmetingen:
 - inwendige buisdiameter minimaal 500 millimeter;
 - totale maximale buislengte 12 meter.
41. De duikerbuizen moeten in een rechte lijn in het midden van het oppervlaktewaterlichaam (de watergang) worden gelegd en waterdicht op elkaar worden aangesloten.
42. Te leggen duikerbuizen mogen niet uitsteken in andere wateren. Duikers die haaks op een ander oppervlaktewaterlichaam uitkomen, moeten met het talud mee worden afgeschuind. Hierbij mag als laatste element geen (inge)korte duikerbuis worden gebruikt.
43. De onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet uitsteken in het water.
44. De aanvulling van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt van zand, daarna van gebiedseigen grond tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens grond, zand of verharding.
45. De taluds aan de uiteinden van de duiker moeten worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt worden afgewerkt:
46. bekleding met klei, die moet worden ingezaaid met bermgras óf
47. taludbescherming tot op de bodem van het water, zoals grasbetonstenen, die wordt opgevangen door een betuining.
48. De dam met duiker mag niet binnen een straal van 10,00 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker of een brug worden geplaatst.
49. De dam met duiker mag niet binnen 20,00 meter benedenstrooms van een stuw worden geplaatst.
50. De vergunninghouder is verplicht de dam met duiker én het oppervlaktewaterlichaam over een lengte van 1,00 meter aan weerszijden van de dam met duiker, in goede staat



te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd en dat beschadigingen en/of verzakkingen van de dam met duiker met bijbehorende werken én van het talud direct moeten worden hersteld. Ook moet begroeiing op de dam met duiker en obstakels in het oppervlaktewaterlichaam en/of duikerbuizen die de berging, doorstroming en/of doorvaart kunnen belemmeren, door vergunninghouder worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak en aanleggen twee uitritten en het plaatsen van een dam met duiker in een nieuw tertiair oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de Energieweg te Meerkerk.

3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

3.3 Overwegingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 14: 'Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 16: 'Afvoeren van hemelwater vanaf (nieuw) verhard oppervlak', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- In de aanvraag heeft de aanvrager aangegeven dat er 3.716 m² nieuw verhard oppervlak wordt aangelegd.
- De compensatie van de versnelde afvoer bestaat uit het verbreden van een bestaand tertiair oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast wordt er een nieuw tertiair oppervlaktewaterlichaam gegraven die aansluit op het bestaande tertiaire oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast wordt het terrein voorzien van een drietal droogvallende wadi's en bestaat de verharding voor een groot deel uit grasbetonstenen. Compensatie in een secundair oppervlaktewaterlichaam is redelijkerwijs niet mogelijk op of nabij dit perceel. Voor de tertiaire oppervlaktewaterlichamen geldt een instandhoudingsplicht. De vergunninghouder moet zorgen voor het goed blijven functioneren van deze oppervlaktewaterlichamen.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 25: 'Objecten, werkzaamheden en wijzigingen in gebruik van wegen' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De aanvrager heeft aangetoond dat de gescheiden in- en uitrit is nodig voor de [REDACTED]
Hiermee wordt voldaan aan de toetsingscriteria van beleidsregel hoofdstuk 5, artikel 25.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel hoofdstuk 5, artikel 6 'Het plaatsen van een dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland. De duiker is 12 meter lang en heeft een diameter van 500 mm en voldoet daarmee aan de criteria van deze beleidsregel.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige en verkeerstechnische belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

4.2 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Persleiding waterschap

Op basis van uw aanvraag voor deze vergunning blijkt ons dat u tevens voornemens bent werken uit te voeren in de nabijheid van een rioolwatertransportleiding van Waterschap Rivierenland. In het kader van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WI-BON) bent u verplicht om bij elke 'mechanische grondroering' een graafmelding bij het Kadaster (www.kadaster.nl) te doen. Dit om gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals bijvoorbeeld: water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen.

U kunt als voorbereiding ook een Oriëntatieverzoek doen op deze manier. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt.

U ontvangt dan alle beschikbare informatie van onze leidingen, ook materiaal en diepteligging. Mocht u hier nog aanvullende gegevens willen ontvangen, kunt u contact opnemen zoals in de bijlage bij de Klikmelding vermeld staat. Alleen op deze manier kunnen we garanderen dat u de volledige en meest recente informatie ook echt binnen de afgesproken termijnen ontvangt.



4.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:

- Toezichthouders
- Gemachtigde bij de vergunningsaanvraag

4.4 Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor apart een aanslag legeskosten.

Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend en zijn aanvullende gegevens ingestuurd. Op de aanvraag zijn ook zienswijze binnengekomen.

5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening;

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje “Regelen en aanvragen”.

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb