

Besluit

Ons kenmerk: 0539350414
DSO-nummer: 2025101500871
Indieningsdatum: 5 november 2025
Aanvrager: Strukton Rail Nederland B.V., Westkanaaldijk 2,
3542 DA in Utrecht
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 5 november 2025

Aanleiding

Op 5 november 2025 heeft Strukton Rail Nederland B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Strukton Rail Nederland B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen van een middenspanningskabel in de beschermingszone van a-water ZL7 (Kasteelloop). Dit betreft het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente Tilburg (TBG01), sectie A, met de nummers 3550, 4198 en 4207. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen van een middenspanningskabel in de beschermingszone van a-water ZL7.
- De aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze ziet op het aanleggen van een kabel onder b-water met code: BEDO-0283, af te wijzen. Het gaat om een vergunningvrij geval zoals bedoeld in artikel 2.46, lid 5, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
3. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

4. Tenminste 3 werkdagen voordat de boring plaatsvindt, wordt het definitieve boorplan bij het waterschap ingediend.
5. Het werkverslag inclusief het definitief boorprofiel wordt binnen 5 werkdagen na uitvoering van de boring toegestuurd aan handhaving@dommel.nl. Hierbij wordt het kenmerk van dit besluit vermeld.
6. De gestuurde boring dient te worden uitgevoerd conform tekening met nummer: 2500237-VT06, d.d. 07-08-2025.
7. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.

Aanvraag

Strukton Rail Nederland B.V. is van plan om middenspanningskabels aan te leggen. Het tracé wordt aangesloten op een bestaand energienet. Bij de aanleg van de middenspanningstracé komt het uittredepunt van de gestuurde boring in de beschermingszone van a-water ZL7. De middenspanningskabel wordt verder in de beschermingszone aangelegd door middel van een open ontgraving tot aan de Waalwijksebaan in Tilburg. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning een middenspanningskabel aan te leggen in de beschermingszone van a-water ZL7. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Voor zover de aanvraag ziet op het aanleggen van middenspanningskabel door middel van een gestuurde boring onder b-water met code: BEDO-0283, wordt de aanvraag afgewezen. Het aanleggen van een kabel onder b-water is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46, lid 5, van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels:

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. De stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd;
en
- b. Het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van middenspanningskabels in de beschermingszone van a-water ZL7 is volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Voor A-watergang ZL7 geldt een beschermingszone van 5 meter aan beide zijden voor zowel regulier als buitengewoon onderhoud.

De tekening met nummer: 2500237-VT06 (d.d. 07-08-2025) toont aan dat het intredepunt ligt op X: 135187,50 en Y: 400642,60 en zich bevindt buiten de beschermingszone. Het uittredepunt bevindt zich binnen de beschermingszone aan de rechterzijde van de stroomrichting van A-watergang ZL7 (coördinaten X: 135424,68 en Y: 400778,81).

Het tracé wordt zoveel mogelijk bij een bestaande duiker (code: DSH0007845) gerealiseerd en kruist B-watergang BEDO-0283 zoveel mogelijk haaks, conform de richtlijnen voor kabels en leidingen.

De afstand van de kabel tot aan de insteek (2 meter) voldoet aan de algemene regel voor kabels en leidingen. De aanlegdiepte van 95 cm in de beschermingszone van a-watergang ZL7 voldoet niet aan deze regels, waardoor de werkzaamheden vergunningsplichtig zijn. De functie van de watergang en stabiliteit van taluds blijven gewaarborgd.

Hoewel de aanlegdiepte van 95 cm niet voldoet aan de standaardregel voor kabels en leidingen in de beschermingszone van een A-watergang, wordt deze diepte in dit geval als toereikend beoordeeld. De kabel wordt op een afstand van circa 2 meter uit de insteek van de watergang aangelegd. Hierdoor is de kans op beschadiging door regulier onderhoud minimaal. Daarnaast blijft de functie van de watergang en de stabiliteit van de taluds gewaarborgd. Op deze afstand heeft de kabel geen invloed op de draagkracht van het talud en is de kans op schade tijdens de werkzaamheden aan de watergang gering.

Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat de beschermingszone na afronding van de werkzaamheden op zorgvuldige wijze wordt hersteld. De open ontgraving vindt plaats in het zandpad van de Zwaluwsestraat. Het uitgegraven zand wordt tijdelijk aan de tegenoverliggende zijde van het zandpad opgeslagen, zodat regulier onderhoud aan de watergangen kan blijven plaatsvinden. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijft de waterafvoer te allen tijde gewaarborgd. De aangevraagde wateractiviteit sluit hiermee aan bij de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 3 december 2025 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- LWW_2023_Zandvang_Vlak
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten
- LWW_2023_B_water_vlak
- LWW_2023_B_water
- LWW_2023_A_water_vlak
- LWW_2023_A_water_afw_afv_vlak

Zwaluwsestraat, Tilburg

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 10-11-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.